

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.51	28.34	64.76	0.00	0.55	0.00	0.37	0.07	1.22	2.80	0.00	0.02	0.00	1130
01:00	6.39	24.83	67.20	0.06	0.56	0.00	0.27	0.08	1.06	2.87	0.00	0.02	0.00	1152
01:30	8.56	26.74	67.19	0.00	0.59	0.00	0.37	0.07	1.15	2.90	0.00	0.03	0.00	1152
02:00	9.30	37.86	67.87	0.05	0.58	0.00	0.41	0.07	1.65	2.96	0.00	0.03	0.00	1134
02:30	5.03	64.07	63.88	0.00	0.60	0.00	0.22	0.07	2.80	2.79	0.00	0.03	0.00	1118
03:00	3.79	24.21	68.22	0.05	0.58	0.00	0.16	0.09	1.05	2.96	0.00	0.03	0.00	1128
03:30	3.15	17.74	67.88	0.00	0.52	0.00	0.14	0.09	0.78	2.99	0.00	0.02	0.00	1144
04:00	4.76	25.11	62.57	0.05	0.52	0.00	0.21	0.12	1.10	2.74	0.00	0.02	0.00	1146
04:30	9.13	25.67	70.43	0.00	0.52	0.00	0.39	0.06	1.11	3.03	0.00	0.02	0.00	1137
05:00	10.43	22.59	65.17	0.07	0.49	0.00	0.44	0.05	0.96	2.76	0.00	0.02	0.00	1116
05:30	9.43	10.94	66.07	0.00	0.49	0.00	0.39	0.08	0.46	2.76	0.00	0.02	0.00	1136
06:00	8.59	14.91	66.11	0.07	0.46	0.13	0.36	0.06	0.62	2.74	0.00	0.02	0.01	1127
06:30	9.23	13.78	69.19	0.00	0.43	0.68	0.39	0.08	0.58	2.91	0.00	0.02	0.03	1121
07:00	8.32	8.66	64.59	0.07	0.42	0.68	0.36	0.06	0.37	2.76	0.00	0.02	0.03	1122
07:30	8.18	7.41	66.09	0.00	0.44	0.67	0.35	0.06	0.31	2.81	0.00	0.02	0.03	1125
08:00	7.80	8.10	68.13	0.05	0.41	0.51	0.33	0.07	0.35	2.91	0.00	0.02	0.02	1131
08:30	6.33	10.47	66.54	0.00	0.48	0.00	0.28	0.07	0.46	2.91	0.00	0.02	0.00	1160
09:00	6.42	9.57	66.99	0.04	0.49	0.00	0.28	0.08	0.42	2.95	0.00	0.02	0.00	1144
09:30	8.67	14.65	67.98	0.00	0.47	0.00	0.38	0.08	0.64	2.99	0.00	0.02	0.00	1139
10:00	8.61	10.12	66.85	0.04	0.50	0.00	0.37	0.08	0.44	2.90	0.00	0.02	0.00	1130
10:30	9.11	12.14	64.71	0.00	0.55	0.00	0.40	0.15	0.53	2.85	0.00	0.02	0.00	1121
11:00	7.59	7.60	68.09	0.06	0.56	0.00	0.33	0.12	0.33	2.98	0.00	0.02	0.00	1137
11:30	6.19	6.56	63.56	0.00	0.63	0.00	0.26	0.08	0.27	2.66	0.00	0.03	0.00	1129
12:00	7.67	8.51	59.92	0.06	0.60	0.00	0.31	0.08	0.35	2.45	0.00	0.02	0.00	1138
12:30	9.58	13.17	58.10	0.00	0.54	0.00	0.41	0.04	0.56	2.46	0.00	0.02	0.00	1143
13:00	10.60	14.70	55.29	0.06	0.58	0.00	0.45	0.07	0.62	2.35	0.00	0.02	0.00	1126
13:30	7.53	3.35	68.36	0.00	0.59	0.00	0.32	0.08	0.14	2.92	0.00	0.03	0.00	1137
14:00	7.05	5.81	63.54	0.01	0.57	0.00	0.31	0.10	0.25	2.77	0.00	0.02	0.00	1138
14:30	8.48	10.98	67.03	0.03	0.63	0.00	0.38	0.09	0.49	2.98	0.00	0.03	0.00	1126
15:00	8.52	8.19	68.85	0.03	0.64	0.00	0.38	0.10	0.37	3.09	0.00	0.03	0.00	1126
15:30	10.27	13.58	63.63	0.02	0.61	0.00	0.46	0.08	0.60	2.83	0.00	0.03	0.00	1107
16:00	12.84	23.39	60.33	0.12	0.60	0.00	0.57	0.14	1.03	2.66	0.01	0.03	0.00	1105
16:30	9.59	10.84	66.22	0.02	0.59	0.00	0.40	0.05	0.45	2.75	0.00	0.02	0.00	1114
17:00	10.95	10.92	71.44	0.02	0.60	0.00	0.47	0.08	0.47	3.04	0.00	0.03	0.00	1132
17:30	5.93	11.04	70.64	0.02	0.61	0.00	0.26	0.06	0.48	3.08	0.00	0.03	0.00	1119
18:00	6.63	29.76	70.27	0.03	0.58	0.07	0.28	0.07	1.27	3.00	0.00	0.02	0.00	1112
18:30	6.77	15.68	68.18	0.02	0.40	0.50	0.30	0.06	0.69	3.00	0.00	0.02	0.02	1135
19:00	5.00	14.87	64.84	0.04	0.39	0.52	0.22	0.10	0.65	2.85	0.00	0.02	0.02	1129
19:30	8.49	22.12	67.36	0.02	0.45	0.53	0.38	0.07	0.99	3.02	0.00	0.02	0.02	1140
20:00	9.72	20.00	59.42	0.02	0.46	0.39	0.43	0.09	0.89	2.66	0.00	0.02	0.02	1124
20:30	9.05	18.26	61.13	0.01	0.60	0.00	0.40	0.06	0.81	2.70	0.00	0.03	0.00	1098
21:00	8.75	16.09	64.09	0.09	0.63	0.00	0.38	0.08	0.70	2.81	0.00	0.03	0.00	1109
21:30	8.43	14.51	65.32	0.02	0.61	0.00	0.36	0.05	0.63	2.81	0.00	0.03	0.00	1118
22:00	7.78	15.60	68.96	0.04	0.61	0.00	0.34	0.07	0.68	2.99	0.00	0.03	0.00	1118
22:30	6.96	15.10	63.85	0.02	0.61	0.00	0.30	0.07	0.66	2.80	0.00	0.03	0.00	1125
23:00	8.27	18.95	63.51	0.03	0.59	0.00	0.36	0.09	0.83	2.78	0.00	0.03	0.00	1112
23:30	7.35	11.67	72.71	0.02	0.61	0.00	0.33	0.06	0.52	3.24	0.00	0.03	0.00	1122
00:00	7.63	11.16	68.46	0.04	0.62	0.00	0.34	0.11	0.50	3.04	0.00	0.03	0.00	1124
min	3,15	3,35	55,29	0,00	0,39	0,00	0,14	0,04	0,14	2,35	0,00	0,02	0,00	1098
max	12,84	64,07	72,71	0,12	0,64	0,68	0,57	0,15	2,80	3,24	0,01	0,03	0,03	1160
moyenne	7,99	16,46	65,87	0,03	0,55	0,10								1129
Total							16,60	13,98	34,30	136,99	0,06	1,13	0,20	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,67			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.