

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.71	19.48	65.66	0.02	0.62	0.00	0.35	0.09	0.88	2.95	0.00	0.03	0.00	1124
01:00	8.04	30.26	61.44	0.05	0.59	0.00	0.35	0.11	1.31	2.65	0.00	0.03	0.00	1090
01:30	6.85	17.21	71.04	0.02	0.60	0.00	0.30	0.08	0.74	3.07	0.00	0.03	0.00	1122
02:00	8.69	18.78	62.93	0.04	0.58	0.00	0.38	0.11	0.82	2.74	0.00	0.03	0.00	1113
02:30	7.59	7.92	73.41	0.02	0.60	0.00	0.33	0.07	0.35	3.23	0.00	0.03	0.00	1142
03:00	7.41	6.72	64.06	0.03	0.53	0.00	0.33	0.11	0.30	2.86	0.00	0.02	0.00	1157
03:30	8.27	8.70	67.55	0.02	0.52	0.00	0.37	0.10	0.39	3.01	0.00	0.02	0.00	1137
04:00	8.59	10.77	66.25	0.04	0.54	0.00	0.38	0.11	0.48	2.93	0.00	0.02	0.00	1141
04:30	7.21	3.23	64.37	0.01	0.51	0.00	0.32	0.13	0.14	2.83	0.00	0.02	0.00	1141
05:00	8.80	13.91	69.87	0.04	0.52	0.00	0.39	0.14	0.62	3.12	0.00	0.02	0.00	1137
05:30	9.37	10.67	69.29	0.02	0.49	0.00	0.41	0.08	0.47	3.03	0.00	0.02	0.00	1114
06:00	7.42	5.93	65.37	0.03	0.46	0.12	0.33	0.10	0.26	2.87	0.00	0.02	0.01	1145
06:30	5.90	4.89	65.28	0.02	0.42	0.05	0.26	0.09	0.21	2.86	0.00	0.02	0.00	1134
07:00	6.91	8.10	65.13	0.00	0.41	0.00	0.30	0.11	0.35	2.84	0.00	0.02	0.00	1141
07:30	7.78	10.60	68.86	0.06	0.39	0.00	0.33	0.15	0.45	2.91	0.00	0.02	0.00	1136
08:00	8.11	13.87	65.03	0.01	0.48	0.00	0.36	0.10	0.61	2.85	0.00	0.02	0.00	1122
08:30	8.10	12.02	68.78	0.06	0.48	0.00	0.35	0.07	0.52	2.96	0.00	0.02	0.00	1125
09:00	7.87	16.06	65.71	0.00	0.50	0.00	0.34	0.07	0.69	2.80	0.00	0.02	0.00	1126
09:30	7.53	9.74	66.20	0.00	0.50	0.00	0.33	0.07	0.43	2.89	0.00	0.02	0.00	1145
10:00	7.73	9.83	64.34	0.00	0.49	0.00	0.34	0.07	0.43	2.80	0.00	0.02	0.00	1140
10:30	8.53	10.25	67.69	0.00	0.47	0.00	0.38	0.07	0.45	2.99	0.00	0.02	0.00	1148
11:00	7.46	7.45	68.34	0.07	0.49	0.00	0.32	0.07	0.32	2.96	0.00	0.02	0.00	1128
11:30	7.41	10.53	65.37	0.00	0.49	0.00	0.33	0.08	0.47	2.91	0.00	0.02	0.00	1129
12:00	6.26	10.28	69.65	0.07	0.47	0.00	0.27	0.08	0.45	3.03	0.00	0.02	0.00	1139
12:30	10.24	15.76	63.54	0.00	0.52	0.00	0.45	0.08	0.69	2.79	0.00	0.02	0.00	1141
13:00	8.14	7.68	65.61	0.06	0.52	0.00	0.35	0.12	0.33	2.84	0.00	0.02	0.00	1123
13:30	8.22	9.80	62.76	0.00	0.55	0.00	0.35	0.09	0.42	2.67	0.00	0.02	0.00	1113
14:00	5.25	5.09	69.46	0.00	0.55	0.00	0.21	0.05	0.21	2.80	0.00	0.02	0.00	1134
14:30	10.38	15.05	66.81	0.07	0.58	0.00	0.43	0.05	0.62	2.77	0.00	0.02	0.00	1134
15:00	10.03	13.75	66.12	0.00	0.60	0.00	0.41	0.06	0.57	2.73	0.00	0.02	0.00	1138
15:30	7.75	10.26	73.19	0.06	0.57	0.00	0.32	0.07	0.43	3.04	0.00	0.02	0.00	1142
16:00	6.78	24.42	51.72	0.00	0.61	0.00	0.28	0.12	1.01	2.13	0.00	0.02	0.00	1123
16:30	7.74	11.19	70.59	0.07	0.58	0.00	0.31	0.05	0.45	2.83	0.00	0.02	0.00	1152
17:00	6.28	22.86	63.23	0.00	0.65	0.00	0.26	0.05	0.94	2.59	0.00	0.03	0.00	1153
17:30	7.92	46.55	59.72	0.07	0.64	0.00	0.33	0.04	1.92	2.47	0.00	0.03	0.00	1139
18:00	4.98	21.82	67.73	0.00	0.56	0.07	0.21	0.05	0.92	2.85	0.00	0.02	0.00	1147
18:30	4.75	13.56	70.77	0.08	0.44	0.51	0.20	0.06	0.58	3.05	0.00	0.02	0.02	1144
19:00	7.36	11.70	67.72	0.00	0.42	0.53	0.32	0.07	0.50	2.92	0.00	0.02	0.02	1142
19:30	9.05	12.35	62.77	0.06	0.38	0.53	0.40	0.07	0.54	2.75	0.00	0.02	0.02	1134
20:00	9.92	16.47	63.94	0.00	0.46	0.40	0.43	0.08	0.71	2.74	0.00	0.02	0.02	1131
20:30	9.47	27.98	59.24	0.06	0.60	0.00	0.40	0.06	1.18	2.51	0.00	0.03	0.00	1107
21:00	5.26	128.42	71.40	0.00	0.60	0.00	0.21	0.06	5.23	2.91	0.00	0.02	0.00	1127
21:30	3.18	12.53	75.55	0.06	0.59	0.00	0.13	0.06	0.51	3.09	0.00	0.02	0.00	1123
22:00	1.88	0.40	62.92	0.00	0.59	0.00	0.08	0.06	0.02	2.65	0.00	0.02	0.00	1156
22:30	2.18	26.05	68.54	0.06	0.61	0.00	0.10	0.09	1.16	3.04	0.00	0.03	0.00	1151
23:00	2.06	12.61	66.64	0.00	0.57	0.00	0.09	0.08	0.57	3.00	0.00	0.03	0.00	1142
23:30	1.86	12.23	67.23	0.07	0.60	0.00	0.08	0.08	0.55	3.03	0.00	0.03	0.00	1145
00:00	2.65	34.39	62.43	0.00	0.61	0.00	0.12	0.08	1.55	2.82	0.00	0.03	0.00	1134
min	1,86	0,40	51,72	0,00	0,38	0,00	0,08	0,04	0,02	2,13	0,00	0,02	0,00	1090
max	10,38	128,42	75,55	0,08	0,65	0,53	0,45	0,15	5,23	3,23	0,00	0,03	0,02	1157
moyenne	7,06	16,46	66,28	0,03	0,53	0,05								1135
Total							14,60	11,58	33,72	137,10	0,06	1,10	0,10	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,57			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.