

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.69	15.25	66.06	0.02	0.13	0.55	0.36	0.04	0.64	2.75	0.00	0.01	0.02	1144
01:00	7.89	12.57	65.72	0.00	0.21	0.53	0.33	0.06	0.53	2.78	0.00	0.01	0.02	1146
01:30	7.47	15.61	67.74	0.02	0.22	0.51	0.32	0.05	0.66	2.87	0.00	0.01	0.02	1157
02:00	7.65	17.21	66.12	0.00	0.20	0.46	0.32	0.04	0.73	2.80	0.00	0.01	0.02	1141
02:30	8.47	18.55	64.50	0.03	0.20	0.45	0.36	0.04	0.79	2.76	0.00	0.01	0.02	1144
03:00	8.72	19.01	69.08	0.00	0.11	0.44	0.36	0.04	0.78	2.85	0.00	0.00	0.02	1132
03:30	7.16	13.92	70.32	0.07	0.20	0.41	0.31	0.05	0.59	3.00	0.00	0.01	0.02	1168
04:00	6.99	11.66	61.76	0.08	0.20	0.45	0.29	0.04	0.48	2.55	0.00	0.01	0.02	1153
04:30	9.42	21.49	67.37	0.16	0.17	0.52	0.38	0.04	0.87	2.74	0.01	0.01	0.02	1140
05:00	6.27	13.79	64.46	0.09	0.18	0.49	0.25	0.04	0.56	2.62	0.00	0.01	0.02	1146
05:30	8.16	16.97	67.91	0.24	0.17	0.40	0.33	0.04	0.69	2.78	0.01	0.01	0.02	1155
06:00	8.59	13.17	68.15	0.04	0.32	0.36	0.35	0.06	0.54	2.81	0.00	0.01	0.01	1149
06:30	9.36	12.53	61.98	0.03	0.51	0.31	0.39	0.05	0.53	2.61	0.00	0.02	0.01	1142
07:00	9.18	15.07	56.62	0.00	0.53	0.28	0.39	0.76	0.65	2.43	0.00	0.02	0.01	1130
07:30	7.77	10.25	60.01	0.04	0.58	0.32	0.32	0.05	0.42	2.47	0.00	0.02	0.01	1114
08:00	6.51	6.31	65.27	0.06	0.39	0.35	0.27	0.04	0.27	2.74	0.00	0.02	0.01	1132
08:30	4.84	5.20	67.54	0.05	0.13	0.49	0.20	0.04	0.22	2.82	0.00	0.01	0.02	1128
09:00	6.45	10.81	61.25	0.40	0.22	0.37	0.28	1.48	0.46	2.62	0.02	0.01	0.02	1145
09:30	10.48	15.47	33.54	0.29	0.36	0.28	0.44	0.73	0.66	1.42	0.01	0.02	0.01	1133
10:00	9.24	4.38	68.14	0.00	0.36	0.27	0.39	0.10	0.19	2.90	0.00	0.02	0.01	1156
10:30	6.93	2.48	64.42	0.01	0.39	0.26	0.31	0.07	0.11	2.92	0.00	0.02	0.01	1163
11:00	6.63	3.56	62.54	0.00	0.39	0.35	0.29	0.09	0.16	2.72	0.00	0.02	0.02	1145
11:30	9.57	15.92	62.13	0.04	0.18	0.55	0.42	0.06	0.70	2.74	0.00	0.01	0.02	1118
12:00	7.61	6.23	75.26	0.00	0.22	0.55	0.32	0.11	0.26	3.20	0.00	0.01	0.02	1125
12:30	8.19	7.95	72.66	0.00	0.29	0.56	0.35	0.09	0.34	3.08	0.00	0.01	0.02	1140
13:00	5.97	10.65	63.05	0.00	0.23	0.55	0.26	0.08	0.46	2.71	0.00	0.01	0.02	1142
13:30	5.45	15.21	70.26	0.00	0.26	0.55	0.23	0.06	0.64	2.98	0.00	0.01	0.02	1136
14:00	5.29	18.31	65.53	0.00	0.27	0.55	0.23	0.07	0.78	2.80	0.00	0.01	0.02	1143
14:30	9.83	27.42	68.89	0.00	0.26	0.55	0.43	0.10	1.19	3.00	0.00	0.01	0.02	1155
15:00	7.49	16.54	62.76	0.00	0.23	0.55	0.32	0.08	0.71	2.69	0.00	0.01	0.02	1127
15:30	7.03	18.45	68.39	0.00	0.23	0.54	0.31	0.15	0.81	2.98	0.00	0.01	0.02	1149
16:00	5.95	45.98	60.55	0.01	0.18	0.54	0.25	1.11	1.96	2.58	0.00	0.01	0.02	1130
16:30	6.58	40.44	70.03	0.00	0.19	0.54	0.28	0.07	1.70	2.94	0.00	0.01	0.02	1143
17:00	5.54	15.24	69.37	0.00	0.24	0.54	0.24	0.08	0.65	2.97	0.00	0.01	0.02	1161
17:30	7.57	24.68	65.88	0.00	0.27	0.55	0.33	0.06	1.07	2.85	0.00	0.01	0.02	1139
18:00	10.85	36.87	64.57	0.00	0.25	0.45	0.44	0.08	1.50	2.62	0.00	0.01	0.02	1111
18:30	9.51	24.74	63.26	0.02	0.37	0.28	0.38	0.05	0.98	2.51	0.00	0.01	0.01	1121
19:00	5.91	11.66	69.15	0.00	0.33	0.27	0.24	0.18	0.47	2.77	0.00	0.01	0.01	1160
19:30	5.50	13.10	64.90	0.02	0.40	0.25	0.22	0.16	0.53	2.65	0.00	0.02	0.01	1159
20:00	8.49	17.55	66.04	0.00	0.28	0.33	0.34	0.06	0.70	2.64	0.00	0.01	0.01	1143
20:30	9.09	22.79	68.27	0.00	0.07	0.55	0.36	0.06	0.91	2.73	0.00	0.00	0.02	1141
21:00	9.29	23.07	64.41	0.00	0.08	0.55	0.37	0.04	0.93	2.60	0.00	0.00	0.02	1139
21:30	8.41	17.45	63.83	0.01	0.07	0.54	0.34	0.04	0.70	2.56	0.00	0.00	0.02	1134
22:00	7.83	19.65	68.44	0.00	0.06	0.55	0.32	0.05	0.80	2.80	0.00	0.00	0.02	1113
22:30	5.66	20.14	68.92	0.47	0.07	0.53	0.24	0.38	0.84	2.89	0.02	0.00	0.02	1129
23:00	4.00	3.19	69.79	0.00	0.10	0.56	0.16	0.08	0.13	2.82	0.00	0.00	0.02	1144
23:30	4.35	6.52	70.14	0.00	0.09	0.60	0.17	0.05	0.25	2.70	0.00	0.00	0.02	1105
00:00	8.71	17.64	61.47	0.00	0.07	0.57	0.34	0.04	0.70	2.43	0.00	0.00	0.02	1114
min	4,00	2,48	33,54	0,00	0,06	0,25	0,16	0,04	0,11	1,42	0,00	0,00	0,01	1105
max	10,85	45,98	75,26	0,47	0,58	0,60	0,44	1,48	1,96	3,20	0,02	0,02	0,02	1168
moyenne	7,55	16,10	65,38	0,05	0,24	0,46								1140
Total							15,16	19,57	32,25	131,19	0,09	0,48	0,92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	9,59			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.