

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	11,12	19,65	71,76	0,00	0,11	0,56	0,45	0,04	0,80	2,92	0,00	0,00	0,02	1118
01:00	6,55	8,58	62,80	0,00	0,06	0,54	0,27	0,17	0,35	2,57	0,00	0,00	0,02	1123
01:30	4,11	0,79	65,22	0,01	0,07	0,55	0,17	0,09	0,03	2,69	0,00	0,00	0,02	1127
02:00	4,19	6,78	66,39	0,00	0,07	0,54	0,18	0,09	0,29	2,84	0,00	0,00	0,02	1114
02:30	5,82	8,30	67,68	0,00	0,09	0,54	0,25	0,06	0,36	2,91	0,00	0,00	0,02	1123
03:00	11,49	24,99	63,10	0,09	0,10	0,53	0,50	0,70	1,09	2,74	0,00	0,00	0,02	1131
03:30	8,62	10,98	71,74	0,01	0,05	0,54	0,36	0,09	0,46	3,01	0,00	0,00	0,02	1114
04:00	5,86	11,56	66,00	0,00	0,08	0,55	0,25	0,08	0,49	2,80	0,00	0,00	0,02	1117
04:30	5,87	7,99	64,57	0,00	0,11	0,54	0,25	0,08	0,35	2,80	0,00	0,00	0,02	1132
05:00	8,45	16,26	69,58	0,00	0,08	0,55	0,35	0,08	0,68	2,90	0,00	0,00	0,02	1105
05:30	9,72	17,48	64,04	0,01	0,05	0,54	0,40	0,08	0,72	2,65	0,00	0,00	0,02	1124
06:00	8,39	12,52	67,11	0,04	0,18	0,48	0,35	0,07	0,51	2,76	0,00	0,01	0,02	1130
06:30	9,62	13,18	67,63	0,05	0,41	0,38	0,41	0,07	0,56	2,88	0,00	0,02	0,02	1128
07:00	8,92	9,10	61,80	0,01	0,36	0,39	0,37	0,06	0,38	2,57	0,00	0,01	0,02	1113
07:30	8,10	9,73	63,80	0,04	0,44	0,39	0,34	0,08	0,41	2,70	0,00	0,02	0,02	1129
08:00	7,32	7,77	67,15	0,08	0,32	0,43	0,31	0,07	0,33	2,88	0,00	0,01	0,02	1128
08:30	5,71	4,22	74,26	0,02	0,20	0,55	0,25	0,08	0,18	3,22	0,00	0,01	0,02	1130
09:00	7,77	12,52	47,32	0,00	0,11	0,54	0,33	0,07	0,54	2,04	0,00	0,00	0,02	1124
09:30	12,62	16,13	49,28	0,01	0,10	0,54	0,53	0,09	0,68	2,07	0,00	0,00	0,02	1132
10:00	8,93	4,57	69,36	0,00	0,19	0,54	0,38	0,08	0,20	2,97	0,00	0,01	0,02	1147
10:30	6,21	1,57	70,85	0,00	0,23	0,55	0,27	0,10	0,07	3,08	0,00	0,01	0,02	1143
11:00	6,00	1,66	81,48	0,00	0,18	0,57	0,26	0,12	0,07	3,52	0,00	0,01	0,02	1153
11:30	8,01	8,60	69,42	0,00	0,23	0,54	0,37	0,06	0,39	3,17	0,00	0,01	0,02	1142
12:00	7,38	9,80	68,28	0,06	0,14	0,54	0,33	0,06	0,43	3,02	0,00	0,01	0,02	1129
12:30	8,66	10,68	57,78	0,00	0,11	0,54	0,38	0,22	0,46	2,51	0,00	0,00	0,02	1143
13:00	8,21	9,09	53,34	0,00	0,06	0,54	0,34	0,04	0,38	2,21	0,00	0,00	0,02	1124
13:30	9,86	8,36	62,36	0,00	0,08	0,54	0,41	0,06	0,35	2,59	0,00	0,00	0,02	1136
14:00	7,62	7,99	58,94	0,00	0,12	0,55	0,32	0,06	0,33	2,46	0,00	0,01	0,02	1127
14:30	10,99	13,73	63,51	1,55	0,14	0,54	0,47	1,48	0,58	2,70	0,07	0,01	0,02	1150
15:00	6,77	1,10	65,81	0,00	0,05	0,58	0,26	0,05	0,04	2,49	0,00	0,00	0,02	1108
15:30	5,50	2,51	69,86	0,00	0,16	0,56	0,21	0,03	0,10	2,67	0,00	0,01	0,02	1159
16:00	6,68	4,93	68,04	0,00	0,16	0,57	0,26	0,05	0,19	2,66	0,00	0,01	0,02	1167
16:30	10,03	10,25	66,15	0,00	0,12	0,67	0,39	0,03	0,40	2,59	0,00	0,00	0,03	1127
17:00	9,34	6,86	52,14	0,00	0,04	0,71	0,34	0,03	0,25	1,87	0,00	0,00	0,03	1098
17:30	10,05	7,02	59,57	0,00	0,05	0,60	0,35	0,01	0,25	2,08	0,00	0,00	0,02	1134
18:00	6,79	3,33	64,68	0,00	0,21	0,49	0,24	0,04	0,12	2,29	0,00	0,01	0,02	1148
18:30	9,02	12,35	58,73	0,00	0,37	0,40	0,33	0,37	0,45	2,13	0,00	0,01	0,01	1157
19:00	6,94	5,21	60,97	0,00	0,40	0,41	0,24	0,03	0,18	2,13	0,00	0,01	0,01	1135
19:30	7,96	5,90	61,47	0,00	0,39	0,40	0,29	0,03	0,21	2,24	0,00	0,01	0,01	1145
20:00	5,28	1,63	63,95	0,01	0,33	0,44	0,19	0,02	0,06	2,35	0,00	0,01	0,02	1148
20:30	6,19	5,95	69,83	0,01	0,20	0,53	0,24	0,11	0,23	2,74	0,00	0,01	0,02	1166
21:00	8,96	7,89	68,59	0,00	0,22	0,56	0,37	0,06	0,33	2,83	0,00	0,01	0,02	1134
21:30	8,60	6,59	69,92	0,00	0,27	0,57	0,36	0,06	0,28	2,93	0,00	0,01	0,02	1113
22:00	6,51	3,90	67,58	0,00	0,29	0,57	0,28	0,05	0,16	2,86	0,00	0,01	0,02	1117
22:30	6,77	5,11	65,62	0,00	0,22	0,60	0,28	0,05	0,21	2,74	0,00	0,01	0,02	1119
23:00	7,35	7,57	62,56	0,00	0,26	0,57	0,31	0,05	0,32	2,65	0,00	0,01	0,02	1133
23:30	7,78	7,36	62,90	0,00	0,24	0,54	0,33	0,06	0,31	2,68	0,00	0,01	0,02	1143
00:00	9,07	11,40	57,77	0,00	0,24	0,53	0,39	0,05	0,48	2,46	0,00	0,01	0,02	1128
min	4,11	0,79	47,32	0,00	0,04	0,38	0,17	0,01	0,03	1,87	0,00	0,00	0,01	1098
max	12,62	24,99	81,48	1,55	0,44	0,71	0,53	1,48	1,09	3,52	0,07	0,02	0,03	1167
moyenne	7,87	8,57	64,64	0,04	0,18	0,53								1130
Total							15,51	14,25	17,06	127,56	0,09	0,35	1,04	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,10			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel		100,00					

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.