

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.80	13.02	64.17	0.00	0.02	0.53	0.37	0.07	0.55	2.72	0.00	0.00	0.02	1108
01:00	8.00	14.40	66.90	0.00	0.02	0.53	0.34	0.39	0.61	2.83	0.00	0.00	0.02	1112
01:30	6.42	10.47	63.84	0.00	0.00	0.53	0.27	0.06	0.44	2.67	0.00	0.00	0.02	1110
02:00	5.74	10.10	72.99	0.00	0.01	0.54	0.23	0.05	0.41	2.98	0.00	0.00	0.02	1106
02:30	8.20	16.27	69.26	0.00	0.02	0.54	0.34	0.07	0.68	2.91	0.00	0.00	0.02	1127
03:00	8.34	13.93	61.76	0.00	0.02	0.55	0.36	0.08	0.59	2.63	0.00	0.00	0.02	1133
03:30	9.83	13.69	70.28	0.00	0.02	0.54	0.43	0.11	0.60	3.09	0.00	0.00	0.02	1130
04:00	10.77	18.60	61.53	0.00	0.04	0.54	0.47	0.08	0.81	2.68	0.00	0.00	0.02	1116
04:30	5.11	4.02	70.97	0.00	0.00	0.55	0.22	0.06	0.17	3.03	0.00	0.00	0.02	1105
05:00	4.83	9.38	68.75	0.00	0.01	0.55	0.21	0.06	0.40	2.93	0.00	0.00	0.02	1114
05:30	7.09	15.25	70.42	0.00	0.03	0.55	0.30	0.06	0.64	2.98	0.00	0.00	0.02	1119
06:00	8.42	21.01	57.59	0.00	0.20	0.50	0.35	0.13	0.88	2.41	0.00	0.01	0.02	1116
06:30	10.12	13.03	75.49	0.00	0.48	0.44	0.42	0.09	0.55	3.17	0.00	0.02	0.02	1132
07:00	10.00	12.87	63.69	0.00	0.47	0.41	0.43	0.09	0.55	2.72	0.00	0.02	0.02	1154
07:30	6.58	7.07	65.03	0.00	0.46	0.41	0.28	0.09	0.30	2.76	0.00	0.02	0.02	1130
08:00	8.15	13.00	58.68	0.00	0.32	0.43	0.35	0.04	0.55	2.49	0.00	0.01	0.02	1126
08:30	7.64	14.43	73.54	0.00	0.08	0.52	0.32	0.06	0.61	3.09	0.00	0.00	0.02	1135
09:00	7.92	10.26	67.14	0.00	0.08	0.54	0.33	0.05	0.43	2.81	0.00	0.00	0.02	1134
09:30	10.07	14.30	62.56	0.54	0.15	0.52	0.44	1.43	0.62	2.71	0.02	0.01	0.02	1156
10:00	6.37	3.86	79.91	0.00	0.09	0.53	0.27	0.06	0.17	3.43	0.00	0.00	0.02	1136
10:30	6.86	5.36	70.91	0.01	0.16	0.54	0.30	0.07	0.23	3.05	0.00	0.01	0.02	1131
11:00	8.35	9.71	65.74	0.00	0.11	0.54	0.36	0.07	0.42	2.85	0.00	0.00	0.02	1138
11:30	7.11	9.19	64.95	0.00	0.13	0.55	0.31	0.06	0.40	2.81	0.00	0.01	0.02	1134
12:00	10.30	14.49	66.96	0.00	0.11	0.55	0.45	0.06	0.63	2.92	0.00	0.00	0.02	1122
12:30	11.44	18.60	58.23	0.00	0.07	0.53	0.49	0.03	0.79	2.49	0.00	0.00	0.02	1107
13:00	6.54	3.37	66.72	0.00	0.08	0.54	0.28	0.04	0.14	2.83	0.00	0.00	0.02	1117
13:30	6.57	6.37	54.94	0.00	0.09	0.53	0.27	0.04	0.26	2.26	0.00	0.00	0.02	1118
14:00	9.57	12.42	58.46	0.00	0.09	0.52	0.39	0.13	0.51	2.38	0.00	0.00	0.02	1131
14:30	8.37	5.63	70.54	0.01	0.12	0.52	0.36	0.07	0.24	3.03	0.00	0.01	0.02	1149
15:00	6.56	6.52	67.00	0.00	0.14	0.53	0.29	0.08	0.28	2.92	0.00	0.01	0.02	1125
15:30	6.29	4.06	77.34	0.00	0.14	0.62	0.27	0.05	0.18	3.37	0.00	0.01	0.03	1136
16:00	7.15	10.46	60.24	0.00	0.12	0.60	0.32	0.07	0.47	2.72	0.00	0.01	0.03	1116
16:30	12.28	17.65	64.05	0.00	0.05	0.53	0.53	0.05	0.77	2.79	0.00	0.00	0.02	1098
17:00	5.94	3.49	63.36	0.00	0.04	0.53	0.25	0.06	0.15	2.71	0.00	0.00	0.02	1108
17:30	8.71	12.99	126.78	0.00	0.09	0.51	0.36	0.03	0.54	5.30	0.00	0.00	0.02	1128
18:00	6.03	1.86	238.49	0.00	0.14	0.49	0.26	0.09	0.08	10.29	0.00	0.01	0.02	1143
18:30	6.27	5.38	247.14	0.00	0.20	0.41	0.27	0.09	0.24	10.79	0.00	0.01	0.02	1144
19:00	7.38	5.33	102.91	0.00	0.15	0.41	0.32	0.11	0.23	4.49	0.00	0.01	0.02	1156
19:30	9.57	10.33	48.96	0.00	0.14	0.41	0.42	0.10	0.45	2.15	0.00	0.01	0.02	1115
20:00	9.44	7.73	47.74	0.00	0.15	0.45	0.41	0.09	0.34	2.08	0.00	0.01	0.02	1119
20:30	7.01	4.74	86.76	0.00	0.17	0.57	0.30	0.10	0.20	3.71	0.00	0.01	0.02	1116
21:00	8.22	8.01	75.50	0.00	0.20	0.58	0.35	0.12	0.34	3.22	0.00	0.01	0.02	1123
21:30	8.10	4.53	18.95	0.00	0.15	0.58	0.33	0.07	0.18	0.77	0.00	0.01	0.02	1129
22:00	7.55	7.13	37.58	0.00	0.15	0.58	0.31	0.08	0.30	1.56	0.00	0.01	0.02	1138
22:30	9.99	12.34	29.04	0.00	0.04	0.63	0.39	0.06	0.49	1.15	0.00	0.00	0.03	1105
23:00	6.17	4.19	38.11	0.00	0.10	0.66	0.24	0.06	0.16	1.47	0.00	0.00	0.03	1122
23:30	5.56	7.78	27.81	0.00	0.09	0.62	0.22	0.04	0.31	1.10	0.00	0.00	0.02	1098
00:00	7.09	12.77	37.12	0.00	0.11	0.66	0.29	0.05	0.52	1.50	0.00	0.00	0.03	1105
min	4,83	1,86	18,95	0,00	0,00	0,41	0,21	0,03	0,08	0,77	0,00	0,00	0,02	1098
max	12,28	21,01	247,14	0,54	0,48	0,66	0,53	1,43	0,88	10,79	0,02	0,02	0,03	1156
moyenne	7,89	10,93	71,18	0,01	0,12	0,53								1124
Total							16,09	12,40	20,42	145,77	0,02	0,25	1,08	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	6,06			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.