

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.45	5.50	68.14	0.00	0.14	0.56	0.35	0.07	0.23	2.82	0.00	0.01	0.02	1148
01:00	7.29	4.55	69.11	0.00	0.12	0.55	0.30	0.09	0.19	2.88	0.00	0.00	0.02	1153
01:30	7.83	7.38	67.76	0.00	0.14	0.55	0.34	0.07	0.32	2.91	0.00	0.01	0.02	1157
02:00	6.38	6.53	67.81	0.00	0.21	0.55	0.28	0.09	0.29	3.00	0.00	0.01	0.02	1153
02:30	5.03	5.20	65.88	0.01	0.14	0.61	0.21	0.10	0.22	2.77	0.00	0.01	0.03	1151
03:00	9.53	12.03	64.22	0.00	0.16	0.56	0.41	0.07	0.52	2.77	0.00	0.01	0.02	1172
03:30	10.60	12.97	66.86	0.00	0.15	0.56	0.46	0.06	0.56	2.88	0.00	0.01	0.02	1168
04:00	7.80	4.50	65.47	0.00	0.16	0.58	0.32	0.07	0.18	2.68	0.00	0.01	0.02	1157
04:30	4.96	9.91	64.26	0.01	0.13	0.56	0.21	0.06	0.41	2.68	0.00	0.01	0.02	1143
05:00	9.09	16.82	68.69	0.00	0.13	0.57	0.37	0.06	0.68	2.79	0.00	0.01	0.02	1139
05:30	10.60	15.96	69.68	0.01	0.15	0.57	0.44	0.07	0.66	2.88	0.00	0.01	0.02	1131
06:00	9.15	7.70	67.85	0.00	0.30	0.62	0.38	0.08	0.32	2.84	0.00	0.01	0.03	1136
06:30	9.06	7.15	66.25	0.01	0.44	0.70	0.38	0.09	0.30	2.81	0.00	0.02	0.03	1120
07:00	7.10	3.74	67.20	0.00	0.55	0.70	0.30	0.12	0.16	2.83	0.00	0.02	0.03	1137
07:30	7.13	6.17	64.15	0.01	0.44	0.67	0.32	0.09	0.27	2.85	0.00	0.02	0.03	1166
08:00	7.31	5.92	63.01	0.00	0.44	0.66	0.31	0.09	0.25	2.66	0.00	0.02	0.03	1120
08:30	7.49	7.91	69.07	0.00	0.27	0.57	0.32	0.06	0.34	2.93	0.00	0.01	0.02	1130
09:00	8.58	11.08	66.26	0.00	0.30	0.56	0.37	0.07	0.47	2.82	0.00	0.01	0.02	1131
09:30	8.64	8.61	59.98	0.94	0.29	0.55	0.37	0.07	0.37	2.56	0.04	0.01	0.02	1125
10:00	10.54	47.27	110.11	0.00	0.29	0.54	0.46	0.12	2.05	4.78	0.00	0.01	0.02	1129
10:30	7.42	4.08	73.36	0.01	0.33	0.57	0.32	0.07	0.17	3.14	0.00	0.01	0.02	1140
11:00	9.56	9.27	64.40	0.00	0.27	0.56	0.41	0.10	0.40	2.78	0.00	0.01	0.02	1135
11:30	6.28	7.53	66.07	0.00	0.30	0.55	0.28	0.09	0.33	2.91	0.00	0.01	0.02	1128
12:00	7.12	28.99	62.71	0.00	0.27	0.56	0.31	0.08	1.25	2.71	0.00	0.01	0.02	1111
12:30	7.58	22.97	73.32	0.00	0.26	0.56	0.33	0.07	0.99	3.16	0.00	0.01	0.02	1123
13:00	7.05	15.14	63.56	0.00	0.27	0.56	0.30	0.09	0.65	2.73	0.00	0.01	0.02	1131
13:30	8.08	10.97	70.50	0.00	0.24	0.56	0.34	0.07	0.47	3.01	0.00	0.01	0.02	1135
14:00	7.47	7.86	65.31	0.00	0.33	0.57	0.32	0.10	0.34	2.83	0.00	0.01	0.02	1147
14:30	9.05	11.36	69.08	0.00	0.30	0.55	0.40	0.11	0.50	3.01	0.00	0.01	0.02	1127
15:00	9.81	12.11	63.41	0.01	0.25	0.55	0.43	0.08	0.53	2.77	0.00	0.01	0.02	1106
15:30	7.98	10.94	62.28	0.00	0.25	0.55	0.34	0.06	0.47	2.68	0.00	0.01	0.02	1095
16:00	6.44	7.18	62.16	0.03	0.28	0.60	0.28	0.10	0.32	2.73	0.00	0.01	0.03	1107
16:30	5.74	4.91	60.03	0.00	0.19	0.59	0.25	0.05	0.21	2.57	0.00	0.01	0.03	1103
17:00	4.03	15.84	60.88	3.64	0.22	0.61	0.18	2.25	0.70	2.68	0.16	0.01	0.03	1163
17:30	4.69	10.44	40.86	0.36	0.22	0.64	0.20	1.38	0.45	1.74	0.02	0.01	0.03	1129
18:00	6.93	16.92	97.71	0.03	0.27	0.65	0.29	0.07	0.71	4.11	0.00	0.01	0.03	1122
18:30	11.20	16.23	57.53	0.00	0.24	0.65	0.47	0.07	0.68	2.42	0.00	0.01	0.03	1119
19:00	9.16	12.87	71.24	0.01	0.28	0.67	0.39	0.09	0.55	3.04	0.00	0.01	0.03	1105
19:30	7.40	10.27	68.34	0.00	0.28	0.67	0.32	0.08	0.44	2.92	0.00	0.01	0.03	1104
20:00	7.94	7.32	65.23	0.00	0.22	0.64	0.35	0.08	0.32	2.85	0.00	0.01	0.03	1125
20:30	7.33	10.54	65.27	0.00	0.21	0.55	0.33	0.10	0.47	2.90	0.00	0.01	0.02	1103
21:00	8.19	11.40	66.91	0.00	0.21	0.61	0.36	0.11	0.50	2.91	0.00	0.01	0.03	1122
21:30	9.18	11.49	70.36	0.00	0.23	0.59	0.39	0.08	0.49	3.02	0.00	0.01	0.03	1106
22:00	8.03	8.41	66.66	0.01	0.21	0.57	0.34	0.10	0.36	2.82	0.00	0.01	0.02	1097
22:30	6.03	8.70	70.31	0.00	0.22	0.56	0.26	0.10	0.38	3.05	0.00	0.01	0.02	1117
23:00	8.71	21.66	64.88	0.01	0.22	0.56	0.38	0.11	0.93	2.80	0.00	0.01	0.02	1095
23:30	8.76	19.33	62.31	0.00	0.23	0.56	0.38	0.10	0.83	2.68	0.00	0.01	0.02	1089
00:00	8.66	12.67	66.92	0.01	0.15	0.57	0.37	0.12	0.54	2.87	0.00	0.01	0.02	1075
min	4,03	3,74	40,86	0,00	0,12	0,54	0,18	0,05	0,16	1,74	0,00	0,00	0,02	1075
max	11,20	47,27	110,11	3,64	0,55	0,70	0,47	2,25	2,05	4,78	0,16	0,02	0,03	1172
moyenne	7,88	11,55	67,15	0,11	0,25	0,59								1128
Total							16,18	18,44	23,76	137,96	0,22	0,51	1,21	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			99,31	7,94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.