

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,70	9,79	60,59	0,00	0,10	0,59	0,37	0,09	0,42	2,61	0,00	0,00	0,03	1110
01:00	8,53	10,48	58,67	0,01	0,13	0,57	0,36	0,06	0,44	2,48	0,00	0,01	0,02	1119
01:30	6,72	6,05	65,23	0,00	0,10	0,54	0,28	0,04	0,25	2,72	0,00	0,00	0,02	1139
02:00	8,61	7,38	64,87	0,01	0,14	0,57	0,36	0,04	0,31	2,71	0,00	0,01	0,02	1129
02:30	7,67	5,13	68,32	0,00	0,17	0,57	0,33	0,04	0,22	2,89	0,00	0,01	0,02	1142
03:00	9,36	9,07	70,90	0,00	0,16	0,54	0,40	0,07	0,39	3,04	0,00	0,01	0,02	1142
03:30	11,50	9,19	70,15	0,00	0,20	0,54	0,50	0,07	0,40	3,07	0,00	0,01	0,02	1151
04:00	5,20	4,09	59,03	0,00	0,21	0,53	0,23	0,08	0,18	2,65	0,00	0,01	0,02	1138
04:30	7,40	7,80	75,72	0,00	0,20	0,54	0,32	0,08	0,34	3,30	0,00	0,01	0,02	1133
05:00	8,80	6,07	68,78	0,01	0,25	0,54	0,39	0,08	0,27	3,02	0,00	0,01	0,02	1139
05:30	6,92	3,98	67,43	0,00	0,23	0,55	0,30	0,06	0,17	2,93	0,00	0,01	0,02	1152
06:00	7,56	6,76	66,68	0,01	0,26	0,63	0,33	0,08	0,29	2,87	0,00	0,01	0,03	1138
06:30	9,01	11,11	60,99	0,00	0,24	0,58	0,39	0,10	0,48	2,62	0,00	0,01	0,02	1145
07:00	7,67	6,59	64,95	0,06	0,19	0,53	0,33	0,66	0,29	2,81	0,00	0,01	0,02	1142
07:30	6,79	5,62	68,29	0,00	0,23	0,52	0,30	0,05	0,25	3,01	0,00	0,01	0,02	1156
08:00	7,47	5,09	70,30	0,01	0,24	0,54	0,33	0,07	0,22	3,09	0,00	0,01	0,02	1150
08:30	6,86	5,41	67,89	0,00	0,24	0,54	0,31	0,06	0,24	3,02	0,00	0,01	0,02	1146
09:00	8,86	10,27	65,10	0,00	0,19	0,56	0,39	0,14	0,45	2,87	0,00	0,01	0,02	1131
09:30	6,69	4,45	67,67	0,00	0,25	0,58	0,29	0,07	0,19	2,95	0,00	0,01	0,03	1136
10:00	7,35	7,30	63,86	0,01	0,18	0,54	0,32	0,07	0,32	2,81	0,00	0,01	0,02	1124
10:30	7,51	8,10	66,86	0,00	0,14	0,53	0,32	0,04	0,35	2,88	0,00	0,01	0,02	1140
11:00	10,48	12,78	58,82	0,01	0,14	0,53	0,44	0,05	0,54	2,49	0,00	0,01	0,02	1118
11:30	6,04	2,93	71,36	0,00	0,18	0,53	0,26	0,04	0,13	3,06	0,00	0,01	0,02	1139
12:00	8,22	7,53	68,65	0,00	0,23	0,53	0,36	0,07	0,33	3,01	0,00	0,01	0,02	1148
12:30	7,61	6,79	67,21	0,00	0,28	0,53	0,34	0,07	0,30	2,97	0,00	0,01	0,02	1153
13:00	8,60	6,08	68,43	0,01	0,25	0,53	0,38	0,06	0,27	3,05	0,00	0,01	0,02	1152
13:30	8,05	6,22	65,68	0,00	0,26	0,54	0,35	0,06	0,27	2,88	0,00	0,01	0,02	1136
14:00	7,33	6,17	62,79	0,00	0,25	0,54	0,32	0,08	0,27	2,75	0,00	0,01	0,02	1139
14:30	6,89	8,74	70,57	0,01	0,16	0,54	0,30	0,05	0,38	3,05	0,00	0,01	0,02	1126
15:00	9,57	11,29	69,86	0,01	0,24	0,54	0,41	0,07	0,49	3,01	0,00	0,01	0,02	1136
15:30	7,87	7,59	65,12	0,00	0,30	0,53	0,35	0,08	0,34	2,88	0,00	0,01	0,02	1164
16:00	9,37	18,00	66,94	0,01	0,25	0,53	0,41	0,09	0,79	2,94	0,00	0,01	0,02	1136
16:30	4,98	12,29	66,97	0,00	0,21	0,53	0,22	0,05	0,54	2,94	0,00	0,01	0,02	1139
17:00	5,14	9,27	65,73	0,01	0,23	0,53	0,22	0,07	0,41	2,87	0,00	0,01	0,02	1147
17:30	6,45	12,19	67,87	0,00	0,23	0,53	0,28	0,05	0,53	2,96	0,00	0,01	0,02	1146
18:00	8,98	11,46	69,95	0,01	0,32	0,36	0,39	0,15	0,49	3,01	0,00	0,01	0,02	1144
18:30	9,57	11,81	63,95	0,00	0,46	0,11	0,42	0,08	0,52	2,80	0,00	0,02	0,00	1151
19:00	8,55	8,16	63,90	0,01	0,46	0,11	0,37	0,10	0,36	2,79	0,00	0,02	0,00	1129
19:30	6,37	7,27	68,54	0,00	0,45	0,11	0,28	0,06	0,31	2,96	0,00	0,02	0,00	1147
20:00	7,42	16,44	62,47	0,01	0,33	0,24	0,31	0,05	0,70	2,64	0,00	0,01	0,01	1140
20:30	7,24	11,57	68,13	0,00	0,23	0,52	0,31	0,04	0,50	2,94	0,00	0,01	0,02	1144
21:00	9,06	19,00	63,50	0,01	0,22	0,53	0,38	0,05	0,81	2,69	0,00	0,01	0,02	1142
21:30	7,20	7,53	72,86	0,00	0,25	0,53	0,30	0,05	0,32	3,08	0,00	0,01	0,02	1144
22:00	7,84	14,96	63,17	0,01	0,24	0,53	0,34	0,07	0,64	2,71	0,00	0,01	0,02	1145
22:30	8,96	12,54	72,50	0,00	0,20	0,53	0,38	0,05	0,53	3,08	0,00	0,01	0,02	1136
23:00	8,44	16,01	57,78	0,01	0,23	0,52	0,37	0,08	0,70	2,54	0,00	0,01	0,02	1153
23:30	6,46	8,80	70,91	0,00	0,23	0,54	0,28	0,06	0,38	3,09	0,00	0,01	0,02	1145
00:00	8,27	11,55	62,74	0,01	0,25	0,54	0,36	0,07	0,51	2,76	0,00	0,01	0,02	1141
min	4,98	2,93	57,78	0,00	0,10	0,11	0,22	0,04	0,13	2,48	0,00	0,00	0,00	1110
max	11,50	19,00	75,72	0,06	0,46	0,63	0,50	0,66	0,81	3,30	0,00	0,02	0,03	1164
moyenne	7,84	9,06	66,43	0,00	0,23	0,51								1141
Total							16,31	11,50	18,82	138,31	0,01	0,48	1,05	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,49			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.