

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.51	10.72	69.11	0.00	0.25	0.54	0.41	0.05	0.46	2.96	0.00	0.01	0.02	1136
01:00	8.70	11.69	63.41	0.01	0.17	0.57	0.37	0.17	0.50	2.70	0.00	0.01	0.02	1126
01:30	6.50	7.32	68.17	0.00	0.16	0.60	0.26	0.04	0.30	2.76	0.00	0.01	0.02	1118
02:00	6.38	10.72	66.91	0.01	0.21	0.54	0.27	0.05	0.45	2.79	0.00	0.01	0.02	1144
02:30	7.70	11.40	70.25	0.00	0.27	0.53	0.33	0.05	0.49	3.00	0.00	0.01	0.02	1159
03:00	11.61	17.93	67.29	0.01	0.23	0.54	0.49	0.06	0.76	2.84	0.00	0.01	0.02	1144
03:30	7.30	5.12	66.57	0.00	0.21	0.52	0.31	0.06	0.22	2.84	0.00	0.01	0.02	1153
04:00	6.33	6.63	69.45	0.01	0.27	0.53	0.27	0.07	0.29	3.00	0.00	0.01	0.02	1151
04:30	7.45	7.39	66.98	0.00	0.31	0.54	0.32	0.05	0.32	2.90	0.00	0.01	0.02	1152
05:00	6.97	7.34	67.12	0.01	0.25	0.54	0.31	0.09	0.32	2.95	0.00	0.01	0.02	1164
05:30	8.03	9.82	69.21	0.00	0.27	0.54	0.35	0.08	0.43	3.06	0.00	0.01	0.02	1152
06:00	7.94	8.32	67.78	0.00	0.43	0.36	0.34	0.11	0.36	2.91	0.00	0.02	0.02	1146
06:30	8.46	9.38	62.78	0.00	0.18	0.53	0.37	0.07	0.41	2.73	0.00	0.01	0.02	1140
07:00	7.35	10.16	68.52	0.01	0.21	0.54	0.32	0.08	0.44	2.98	0.00	0.01	0.02	1141
07:30	8.48	11.09	67.80	0.00	0.18	0.54	0.36	0.05	0.48	2.91	0.00	0.01	0.02	1138
08:00	5.91	6.22	65.78	0.00	0.18	0.54	0.25	0.07	0.27	2.84	0.00	0.01	0.02	1135
08:30	7.04	12.52	66.44	0.00	0.15	0.54	0.31	0.06	0.54	2.89	0.00	0.01	0.02	1139
09:00	8.01	15.00	66.08	0.01	0.18	0.54	0.35	0.06	0.65	2.86	0.00	0.01	0.02	1127
09:30	8.41	10.63	63.79	0.00	0.14	0.53	0.36	0.04	0.45	2.71	0.00	0.01	0.02	1129
10:00	8.29	14.10	66.57	0.01	0.17	0.53	0.35	0.05	0.60	2.82	0.00	0.01	0.02	1128
10:30	9.65	17.50	58.62	0.00	0.11	0.52	0.41	0.07	0.74	2.48	0.00	0.00	0.02	1115
11:00	7.49	6.82	69.22	0.01	0.20	0.54	0.31	0.05	0.28	2.86	0.00	0.01	0.02	1135
11:30	6.22	10.06	64.55	0.00	0.17	0.53	0.26	0.08	0.42	2.72	0.00	0.01	0.02	1145
12:00	7.71	9.53	69.89	0.00	0.14	0.53	0.33	0.04	0.41	2.98	0.00	0.01	0.02	1144
12:30	10.77	16.98	62.26	0.00	0.15	0.52	0.46	0.03	0.72	2.65	0.00	0.01	0.02	1124
13:00	8.62	7.10	68.26	0.00	0.14	0.53	0.36	0.05	0.30	2.88	0.00	0.01	0.02	1129
13:30	5.20	2.15	71.13	0.00	0.20	0.54	0.22	0.08	0.09	3.02	0.00	0.01	0.02	1156
14:00	5.01	6.06	64.19	0.00	0.21	0.55	0.21	0.14	0.26	2.71	0.00	0.01	0.02	1140
14:30	8.25	15.40	66.77	0.00	0.23	0.52	0.37	0.05	0.69	2.97	0.00	0.01	0.02	1141
15:00	9.10	20.75	63.32	0.01	0.12	0.53	0.40	0.06	0.91	2.76	0.00	0.01	0.02	1118
15:30	7.34	8.75	72.32	0.00	0.17	0.53	0.32	0.05	0.38	3.13	0.00	0.01	0.02	1134
16:00	7.29	10.76	69.35	0.01	0.17	0.54	0.31	0.06	0.46	2.99	0.00	0.01	0.02	1140
16:30	9.08	12.10	65.62	0.00	0.19	0.54	0.40	0.08	0.53	2.86	0.00	0.01	0.02	1135
17:00	7.29	10.67	64.60	0.00	0.15	0.53	0.31	0.05	0.45	2.74	0.00	0.01	0.02	1131
17:30	7.14	9.97	69.41	0.00	0.24	0.52	0.31	0.05	0.43	2.98	0.00	0.01	0.02	1157
18:00	8.27	12.41	70.29	0.01	0.25	0.37	0.35	0.07	0.53	3.01	0.00	0.01	0.02	1140
18:30	8.41	8.59	64.10	0.00	0.35	0.12	0.37	0.08	0.37	2.79	0.00	0.02	0.01	1139
19:00	8.52	9.09	67.40	0.01	0.31	0.12	0.37	0.10	0.40	2.95	0.00	0.01	0.01	1150
19:30	7.71	8.69	64.94	0.00	0.32	0.12	0.34	0.07	0.39	2.88	0.00	0.01	0.01	1135
20:00	6.85	8.39	65.05	0.01	0.29	0.24	0.30	0.11	0.37	2.87	0.00	0.01	0.01	1132
20:30	10.68	17.81	67.38	0.00	0.08	0.54	0.47	0.06	0.78	2.96	0.00	0.00	0.02	1114
21:00	5.35	4.90	65.59	0.00	0.14	0.53	0.23	0.06	0.21	2.86	0.00	0.01	0.02	1132
21:30	7.46	16.35	68.33	0.00	0.08	0.54	0.32	0.05	0.70	2.94	0.00	0.00	0.02	1131
22:00	6.73	11.89	64.64	0.01	0.09	0.54	0.29	0.06	0.51	2.77	0.00	0.00	0.02	1132
22:30	10.53	16.68	67.68	0.00	0.08	0.52	0.46	0.04	0.72	2.93	0.00	0.00	0.02	1121
23:00	7.93	9.30	65.76	0.01	0.07	0.52	0.34	0.06	0.40	2.82	0.00	0.00	0.02	1125
23:30	7.49	9.97	69.00	0.00	0.10	0.52	0.32	0.05	0.43	2.96	0.00	0.00	0.02	1135
00:00	8.36	12.32	63.58	0.01	0.12	0.52	0.36	0.04	0.53	2.76	0.00	0.01	0.02	1145
min	5,01	2,15	58,62	0,00	0,07	0,12	0,21	0,03	0,09	2,48	0,00	0,00	0,01	1114
max	11,61	20,75	72,32	0,01	0,43	0,60	0,49	0,17	0,91	3,13	0,00	0,02	0,02	1164
moyenne	7,85	10,72	66,73	0,00	0,19	0,50								1138
Total							16,20	8,52	22,13	137,65	0,01	0,40	1,02	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.