

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.13	47.43	64.97	0.01	0.20	0.53	0.27	0.07	2.06	2.82	0.00	0.01	0.02	1122
01:00	4.79	33.28	63.88	0.01	0.14	0.53	0.20	0.07	1.42	2.73	0.00	0.01	0.02	1121
01:30	4.39	33.29	61.06	0.01	0.16	0.51	0.18	0.06	1.39	2.55	0.00	0.01	0.02	1110
02:00	4.02	30.99	57.47	0.01	0.14	0.49	0.17	0.07	1.29	2.40	0.00	0.01	0.02	1128
02:30	3.24	9.37	71.09	0.01	0.22	0.52	0.14	0.06	0.39	2.98	0.00	0.01	0.02	1147
03:00	3.00	12.20	58.69	0.01	0.21	0.53	0.13	0.05	0.52	2.50	0.00	0.01	0.02	1121
03:30	4.09	48.09	43.71	0.54	0.19	0.46	0.18	1.64	2.09	1.90	0.02	0.01	0.02	1114
04:00	4.15	26.03	58.47	0.00	0.12	0.46	0.17	0.05	1.09	2.46	0.00	0.01	0.02	1096
04:30	5.09	22.53	47.32	0.01	0.14	0.41	0.21	0.03	0.94	1.97	0.00	0.01	0.02	1109
05:00	5.53	27.78	53.83	0.00	0.15	0.41	0.23	0.04	1.15	2.22	0.00	0.01	0.02	1118
05:30	7.13	28.32	67.09	0.01	0.11	0.45	0.30	0.06	1.19	2.81	0.00	0.00	0.02	1114
06:00	9.87	23.25	63.87	0.01	0.25	0.35	0.42	0.09	0.98	2.70	0.00	0.01	0.01	1101
06:30	8.69	13.84	71.84	0.01	0.50	0.12	0.37	0.08	0.60	3.09	0.00	0.02	0.01	1116
07:00	8.85	16.62	64.25	0.00	0.49	0.13	0.39	0.12	0.73	2.83	0.00	0.02	0.01	1110
07:30	8.00	14.32	70.06	0.01	0.44	0.13	0.35	0.09	0.63	3.07	0.00	0.02	0.01	1106
08:00	8.12	19.37	61.40	0.00	0.36	0.25	0.35	0.08	0.84	2.67	0.00	0.02	0.01	1110
08:30	6.96	16.74	70.82	0.01	0.34	0.54	0.31	0.07	0.74	3.11	0.00	0.01	0.02	1135
09:00	9.18	21.46	66.52	0.01	0.24	0.54	0.40	0.07	0.93	2.89	0.00	0.01	0.02	1118
09:30	10.88	17.48	68.53	0.01	0.29	0.55	0.47	0.07	0.75	2.94	0.00	0.01	0.02	1116
10:00	9.65	13.45	69.25	0.00	0.28	0.55	0.41	0.12	0.58	2.96	0.00	0.01	0.02	1124
10:30	6.23	12.07	66.28	0.01	0.33	0.54	0.28	0.08	0.53	2.93	0.00	0.01	0.02	1147
11:00	8.59	15.07	57.28	0.00	0.30	0.54	0.38	0.07	0.66	2.53	0.00	0.01	0.02	1118
11:30	10.94	16.01	62.69	0.05	0.30	0.55	0.47	0.72	0.69	2.71	0.00	0.01	0.02	1138
12:00	9.62	9.73	67.76	0.00	0.33	0.56	0.41	0.12	0.42	2.90	0.00	0.01	0.02	1137
12:30	9.57	14.14	63.74	0.00	0.34	0.58	0.42	0.09	0.62	2.79	0.00	0.01	0.03	1116
13:00	9.03	6.58	67.62	0.02	0.30	0.62	0.39	0.10	0.28	2.91	0.00	0.01	0.03	1113
13:30	9.88	10.33	68.15	0.00	0.33	0.58	0.43	0.07	0.45	2.94	0.00	0.01	0.02	1148
14:00	9.15	10.11	65.30	0.01	0.36	0.56	0.39	0.14	0.44	2.81	0.00	0.02	0.02	1141
14:30	9.62	8.78	55.61	0.35	0.31	0.55	0.42	0.09	0.38	2.42	0.02	0.01	0.02	1156
15:00	8.82	4.90	67.46	0.01	0.37	0.58	0.38	0.09	0.21	2.93	0.00	0.02	0.03	1158
15:30	11.92	16.19	56.64	0.00	0.26	0.58	0.51	0.04	0.69	2.41	0.00	0.01	0.02	1113
16:00	8.47	4.39	65.93	0.01	0.23	0.55	0.35	0.08	0.18	2.71	0.00	0.01	0.02	1147
16:30	5.88	1.60	67.27	0.00	0.33	0.64	0.25	0.09	0.07	2.85	0.00	0.01	0.03	1160
17:00	6.43	4.00	75.59	0.01	0.40	0.57	0.28	0.09	0.17	3.28	0.00	0.02	0.02	1166
17:30	7.04	5.96	66.00	0.00	0.37	0.55	0.31	0.08	0.26	2.92	0.00	0.02	0.02	1156
18:00	10.25	9.28	70.12	0.01	0.45	0.38	0.44	0.12	0.40	3.04	0.00	0.02	0.02	1140
18:30	7.60	5.69	64.84	0.00	0.49	0.36	0.33	0.06	0.25	2.86	0.00	0.02	0.02	1140
19:00	7.77	3.98	63.79	0.01	0.47	0.55	0.34	0.10	0.17	2.79	0.00	0.02	0.02	1153
19:30	7.52	5.00	66.20	0.00	0.45	0.55	0.33	0.07	0.22	2.87	0.00	0.02	0.02	1148
20:00	9.12	3.80	57.42	1.13	0.48	0.62	0.35	2.87	0.14	2.18	0.04	0.02	0.02	1107
20:30	7.66	3.29	72.90	0.38	0.52	0.54	0.33	0.08	0.14	3.18	0.02	0.02	0.02	1152
21:00	7.50	5.32	58.08	0.01	0.46	0.58	0.31	0.08	0.22	2.40	0.00	0.02	0.02	1107
21:30	8.40	4.82	70.55	0.00	0.46	0.58	0.34	0.07	0.20	2.86	0.00	0.02	0.02	1109
22:00	8.71	5.04	68.06	0.01	0.51	0.58	0.36	0.07	0.21	2.82	0.00	0.02	0.02	1128
22:30	8.10	5.33	68.52	0.00	0.45	0.56	0.35	0.10	0.23	2.92	0.00	0.02	0.02	1137
23:00	8.43	6.49	65.03	0.00	0.38	0.57	0.35	0.07	0.27	2.73	0.00	0.02	0.02	1103
23:30	7.82	5.25	56.84	0.01	0.30	0.56	0.33	0.09	0.22	2.41	0.00	0.01	0.02	1088
00:00	7.50	8.03	69.27	0.01	0.38	0.55	0.32	0.13	0.34	2.93	0.00	0.02	0.02	1111
min	3,00	1,60	43,71	0,00	0,11	0,12	0,13	0,03	0,07	1,90	0,00	0,00	0,01	1088
max	11,92	48,09	75,59	1,13	0,52	0,64	0,51	2,87	2,09	3,28	0,04	0,02	0,03	1166
moyenne	7,69	14,31	64,15	0,06	0,33	0,50								1127
Total							15,80	19,94	29,38	131,64	0,11	0,67	1,02	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			99,31	8,29			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						98,40	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.