

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.29	51.50	67.83	0.04	0.05	0.52	0.35	0.05	2.16	2.85	0.00	0.00	0.02	1126
01:00	6.01	32.08	69.49	0.02	0.07	0.52	0.26	0.09	1.37	2.98	0.00	0.00	0.02	1146
01:30	5.02	17.83	67.82	0.06	0.08	0.53	0.22	0.06	0.77	2.94	0.00	0.00	0.02	1157
02:00	5.26	18.42	64.70	0.03	0.08	0.54	0.23	0.07	0.80	2.81	0.00	0.00	0.02	1136
02:30	6.31	23.08	68.83	0.05	0.04	0.54	0.27	0.08	1.00	2.98	0.00	0.00	0.02	1120
03:00	5.96	16.83	67.31	0.02	0.06	0.55	0.25	0.06	0.72	2.87	0.00	0.00	0.02	1116
03:30	7.30	18.93	68.58	0.03	0.08	0.54	0.32	0.10	0.83	3.00	0.00	0.00	0.02	1144
04:00	8.69	21.15	66.41	0.00	0.07	0.50	0.38	0.08	0.92	2.89	0.00	0.00	0.02	1120
04:30	8.17	17.81	66.83	0.03	0.05	0.55	0.35	0.08	0.76	2.87	0.00	0.00	0.02	1116
05:00	7.45	15.86	67.98	0.02	0.06	0.55	0.32	0.08	0.69	2.94	0.00	0.00	0.02	1116
05:30	7.96	20.66	63.56	0.05	0.06	0.54	0.35	0.08	0.90	2.75	0.00	0.00	0.02	1112
06:00	8.84	20.10	69.91	0.01	0.30	0.27	0.38	0.12	0.87	3.03	0.00	0.01	0.01	1120
06:30	8.35	23.00	69.64	0.14	0.67	0.00	0.36	0.09	1.00	3.04	0.01	0.03	0.00	1121
07:00	7.82	18.04	68.26	0.00	0.65	0.00	0.33	0.06	0.76	2.89	0.00	0.03	0.00	1124
07:30	7.61	21.27	68.55	0.02	0.67	0.00	0.33	0.08	0.92	2.96	0.00	0.03	0.00	1135
08:00	7.65	14.79	62.67	0.01	0.52	0.12	0.33	0.06	0.63	2.69	0.00	0.02	0.01	1146
08:30	8.12	18.76	71.09	0.07	0.20	0.41	0.35	0.05	0.80	3.03	0.00	0.01	0.02	1151
09:00	9.11	11.92	68.55	0.04	0.27	0.24	0.39	0.08	0.51	2.95	0.00	0.01	0.01	1136
09:30	9.40	9.08	61.24	0.02	0.41	0.01	0.42	0.09	0.41	2.74	0.00	0.02	0.00	1144
10:00	10.67	10.78	73.30	0.00	0.41	0.06	0.47	0.08	0.48	3.23	0.00	0.02	0.00	1117
10:30	3.91	4.57	71.36	2.94	0.44	0.09	0.17	0.10	0.20	3.16	0.13	0.02	0.00	1118
11:00	5.61	13.75	65.88	0.00	0.40	0.01	0.24	0.11	0.60	2.85	0.00	0.02	0.00	1124
11:30	10.06	47.41	61.06	0.02	0.37	0.01	0.44	0.11	2.06	2.65	0.00	0.02	0.00	1111
12:00	12.68	31.23	63.16	0.00	0.43	0.01	0.52	0.08	1.28	2.58	0.00	0.02	0.00	1101
12:30	6.40	7.89	71.67	0.00	0.36	0.01	0.26	0.07	0.32	2.93	0.00	0.01	0.00	1141
13:00	5.48	3.85	63.54	0.01	0.40	0.01	0.23	0.09	0.16	2.65	0.00	0.02	0.00	1147
13:30	5.32	5.42	67.79	0.00	0.40	0.01	0.23	0.11	0.24	2.96	0.00	0.02	0.00	1143
14:00	6.20	6.03	71.13	0.00	0.42	0.00	0.26	0.10	0.26	3.03	0.00	0.02	0.00	1155
14:30	7.09	12.79	63.78	0.01	0.49	0.00	0.29	0.10	0.52	2.60	0.00	0.02	0.00	1083
15:00	8.93	11.48	64.36	0.00	0.45	0.00	0.35	0.06	0.45	2.55	0.00	0.02	0.00	1087
15:30	10.46	20.40	60.94	0.04	0.42	0.00	0.39	0.05	0.76	2.26	0.00	0.02	0.00	1100
16:00	8.73	11.11	63.35	0.00	0.40	0.00	0.31	0.04	0.40	2.27	0.00	0.01	0.00	1128
16:30	9.24	14.65	65.28	0.02	0.42	0.00	0.35	0.06	0.55	2.46	0.00	0.02	0.00	1155
17:00	6.32	6.14	70.48	0.00	0.25	0.36	0.25	0.05	0.24	2.78	0.00	0.01	0.01	1126
17:30	5.37	7.48	67.81	0.01	0.15	0.72	0.21	0.04	0.29	2.60	0.00	0.01	0.03	1108
18:00	9.65	12.61	63.83	0.00	0.23	0.43	0.35	0.05	0.46	2.32	0.00	0.01	0.02	1089
18:30	8.81	7.93	66.15	0.02	0.33	0.00	0.33	0.05	0.29	2.45	0.00	0.01	0.00	1128
19:00	7.35	7.17	61.17	0.00	0.41	0.00	0.27	0.05	0.27	2.28	0.00	0.02	0.00	1116
19:30	7.64	8.54	68.77	0.01	0.38	0.01	0.27	0.04	0.31	2.46	0.00	0.01	0.00	1106
20:00	9.81	10.97	66.33	0.00	0.31	0.18	0.38	0.03	0.42	2.55	0.00	0.01	0.01	1119
20:30	5.98	7.05	70.32	0.01	0.11	0.57	0.23	0.05	0.28	2.76	0.00	0.00	0.02	1137
21:00	6.68	9.65	67.80	0.00	0.10	0.58	0.27	0.05	0.39	2.75	0.00	0.00	0.02	1134
21:30	8.26	19.39	67.67	0.01	0.13	0.57	0.35	0.05	0.82	2.85	0.00	0.01	0.02	1119
22:00	8.56	20.47	67.47	0.00	0.07	0.57	0.36	0.04	0.85	2.80	0.00	0.00	0.02	1112
22:30	7.90	16.29	72.83	0.01	0.14	0.56	0.33	0.16	0.69	3.07	0.00	0.01	0.02	1131
23:00	7.91	14.18	65.68	0.00	0.10	0.55	0.33	0.05	0.59	2.72	0.00	0.00	0.02	1111
23:30	8.27	13.74	64.32	0.01	0.11	0.54	0.35	0.05	0.58	2.71	0.00	0.00	0.02	1118
00:00	8.16	9.10	67.60	0.00	0.15	0.54	0.35	0.06	0.39	2.88	0.00	0.01	0.02	1135
min	3,91	3,85	60,94	0,00	0,04	0,00	0,17	0,03	0,16	2,26	0,00	0,00	0,00	1083
max	12,68	51,50	73,30	2,94	0,67	0,72	0,52	0,16	2,16	3,23	0,13	0,03	0,03	1157
moyenne	7,72	15,90	66,96	0,08	0,27	0,28								1125
Total							15,33	14,08	31,95	133,36	0,17	0,54	0,56	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,90			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						62,50	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.