

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.39	17.84	75.01	0.80	0.16	0.54	0.32	0.09	0.78	3.26	0.03	0.01	0.02	1136
01:00	7.38	14.42	77.95	0.00	0.12	0.57	0.31	0.08	0.61	3.28	0.00	0.01	0.02	1110
01:30	9.16	22.02	67.14	0.01	0.14	0.55	0.40	0.07	0.96	2.91	0.00	0.01	0.02	1130
02:00	7.62	14.86	67.40	0.00	0.11	0.56	0.33	0.08	0.63	2.88	0.00	0.00	0.02	1118
02:30	6.94	11.62	63.10	0.01	0.11	0.55	0.30	0.06	0.50	2.71	0.00	0.00	0.02	1118
03:00	8.78	12.09	61.93	0.00	0.08	0.56	0.37	0.08	0.51	2.60	0.00	0.00	0.02	1089
03:30	7.16	19.78	52.77	0.01	0.09	0.53	0.31	0.20	0.85	2.27	0.00	0.00	0.02	1093
04:00	9.37	13.36	74.04	0.00	0.06	0.54	0.38	0.04	0.55	3.04	0.00	0.00	0.02	1100
04:30	10.06	17.99	53.53	2.85	0.06	0.52	0.43	0.06	0.77	2.28	0.12	0.00	0.02	1110
05:00	8.01	6.04	71.17	0.00	0.07	0.55	0.33	0.05	0.25	2.92	0.00	0.00	0.02	1100
05:30	7.14	4.23	67.80	0.01	0.16	0.56	0.30	0.08	0.18	2.84	0.00	0.01	0.02	1132
06:00	7.78	5.07	70.04	0.00	0.26	0.38	0.34	0.08	0.22	3.03	0.00	0.01	0.02	1142
06:30	8.86	5.98	65.23	0.02	0.48	0.12	0.38	0.12	0.26	2.83	0.00	0.02	0.01	1121
07:00	6.56	2.91	62.29	0.12	0.36	0.09	0.29	0.79	0.13	2.72	0.01	0.02	0.00	1118
07:30	6.31	5.33	62.09	0.01	0.36	0.08	0.28	0.22	0.23	2.71	0.00	0.02	0.00	1121
08:00	6.46	6.52	72.03	0.00	0.39	0.19	0.28	0.08	0.28	3.12	0.00	0.02	0.01	1130
08:30	11.01	12.64	63.39	0.01	0.24	0.51	0.48	0.07	0.55	2.75	0.00	0.01	0.02	1130
09:00	7.41	4.17	71.65	0.00	0.27	0.55	0.31	0.09	0.18	3.03	0.00	0.01	0.02	1124
09:30	9.05	7.35	67.00	0.01	0.28	0.52	0.40	0.09	0.32	2.95	0.00	0.01	0.02	1154
10:00	8.34	5.69	65.21	0.01	0.21	0.54	0.36	0.10	0.24	2.79	0.00	0.01	0.02	1118
10:30	6.81	4.43	71.42	0.00	0.26	0.55	0.29	0.10	0.19	3.06	0.00	0.01	0.02	1133
11:00	7.57	6.56	64.47	0.01	0.31	0.54	0.33	0.11	0.29	2.82	0.00	0.01	0.02	1118
11:30	6.75	10.83	66.00	0.00	0.25	0.54	0.29	0.07	0.47	2.85	0.00	0.01	0.02	1099
12:00	5.61	8.32	66.68	0.01	0.30	0.54	0.24	0.09	0.36	2.87	0.00	0.01	0.02	1140
12:30	11.55	17.46	72.51	0.00	0.33	0.54	0.50	0.12	0.75	3.13	0.00	0.01	0.02	1141
13:00	9.25	7.21	60.91	0.01	0.30	0.55	0.40	0.09	0.31	2.61	0.00	0.01	0.02	1126
13:30	7.44	5.11	70.57	0.00	0.37	0.55	0.33	0.11	0.22	3.09	0.00	0.02	0.02	1137
14:00	4.86	3.01	66.73	0.00	0.34	0.57	0.21	0.08	0.13	2.83	0.00	0.01	0.02	1145
14:30	10.46	16.88	57.67	0.01	0.19	0.56	0.45	0.05	0.72	2.46	0.00	0.01	0.02	1088
15:00	8.07	10.27	61.82	0.00	0.18	0.55	0.33	0.04	0.42	2.51	0.00	0.01	0.02	1104
15:30	7.84	7.37	73.33	0.01	0.23	0.53	0.32	0.10	0.31	3.04	0.00	0.01	0.02	1147
16:00	4.89	3.59	67.47	0.00	0.34	0.54	0.21	0.07	0.15	2.89	0.00	0.01	0.02	1156
16:30	6.33	10.78	67.36	0.01	0.34	0.56	0.27	0.06	0.45	2.83	0.00	0.01	0.02	1146
17:00	9.71	17.78	66.82	0.00	0.28	0.56	0.40	0.06	0.73	2.74	0.00	0.01	0.02	1124
17:30	9.79	11.24	67.64	0.01	0.38	0.55	0.40	0.06	0.46	2.77	0.00	0.02	0.02	1150
18:00	7.68	8.54	68.02	0.00	0.37	0.34	0.32	0.07	0.36	2.83	0.00	0.02	0.01	1146
18:30	8.32	9.49	67.25	0.01	0.49	0.01	0.35	0.06	0.40	2.83	0.00	0.02	0.00	1134
19:00	6.51	10.87	67.06	0.00	0.43	0.01	0.28	0.07	0.47	2.89	0.00	0.02	0.00	1148
19:30	5.33	8.86	65.07	0.01	0.48	0.00	0.24	0.09	0.39	2.89	0.00	0.02	0.00	1161
20:00	7.31	12.27	65.07	0.00	0.39	0.17	0.32	0.08	0.54	2.85	0.00	0.02	0.01	1157
20:30	10.31	13.74	69.71	0.01	0.16	0.56	0.44	0.10	0.59	3.00	0.00	0.01	0.02	1140
21:00	7.06	8.73	70.46	0.00	0.18	0.56	0.31	0.08	0.38	3.07	0.00	0.01	0.02	1137
21:30	9.12	18.10	68.44	0.01	0.14	0.56	0.39	0.09	0.78	2.96	0.00	0.01	0.02	1138
22:00	5.56	6.56	68.17	0.00	0.11	0.56	0.24	0.07	0.28	2.89	0.00	0.00	0.02	1142
22:30	8.66	15.98	60.94	0.01	0.12	0.55	0.37	0.08	0.69	2.62	0.00	0.01	0.02	1135
23:00	8.16	14.53	66.07	0.00	0.13	0.55	0.35	0.09	0.63	2.85	0.00	0.01	0.02	1141
23:30	8.67	16.01	67.12	0.01	0.09	0.54	0.37	0.06	0.68	2.87	0.00	0.00	0.02	1139
00:00	7.35	10.22	69.57	0.00	0.12	0.54	0.31	0.07	0.43	2.94	0.00	0.00	0.02	1149
min	4,86	2,91	52,77	0,00	0,06	0,00	0,21	0,04	0,13	2,27	0,00	0,00	0,00	1088
max	11,55	22,02	77,95	2,85	0,49	0,57	0,50	0,79	0,96	3,28	0,12	0,02	0,02	1161
moyenne	7,87	10,51	66,77	0,08	0,24	0,46								1129
Total							16,13	17,73	21,56	136,92	0,17	0,50	0,95	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	8,61			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.