

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,63	16,84	66,46	0,00	0,10	0,49	0,46	0,06	0,73	2,88	0,00	0,00	0,02	1129
01:00	10,14	11,39	69,90	0,01	0,12	0,50	0,43	0,08	0,49	2,99	0,00	0,01	0,02	1119
01:30	6,60	6,78	61,60	0,00	0,09	0,49	0,29	0,07	0,30	2,69	0,00	0,00	0,02	1111
02:00	5,90	9,79	70,46	0,01	0,06	0,50	0,25	0,08	0,41	2,99	0,00	0,00	0,02	1113
02:30	6,73	13,42	67,52	0,00	0,08	0,46	0,29	0,07	0,58	2,91	0,00	0,00	0,02	1110
03:00	9,03	19,62	57,37	0,01	0,11	0,44	0,39	0,07	0,84	2,45	0,00	0,00	0,02	1102
03:30	8,67	13,71	61,38	0,00	0,05	0,41	0,37	0,05	0,58	2,60	0,00	0,00	0,02	1120
04:00	7,26	11,36	65,53	0,01	0,06	0,41	0,29	0,05	0,46	2,65	0,00	0,00	0,02	1124
04:30	8,80	15,56	67,83	0,00	0,12	0,47	0,37	0,04	0,66	2,86	0,00	0,00	0,02	1133
05:00	8,42	9,05	65,41	0,01	0,09	0,44	0,35	0,06	0,38	2,73	0,00	0,00	0,02	1131
05:30	6,36	5,43	73,46	0,00	0,17	0,49	0,27	0,06	0,23	3,17	0,00	0,01	0,02	1134
06:00	5,03	5,70	67,55	0,00	0,15	0,37	0,22	0,09	0,24	2,89	0,00	0,01	0,02	1138
06:30	6,56	13,19	62,22	0,00	0,25	0,24	0,28	0,09	0,57	2,70	0,00	0,01	0,01	1120
07:00	7,70	11,10	72,12	0,00	0,25	0,22	0,34	0,08	0,48	3,14	0,00	0,01	0,01	1130
07:30	7,53	11,15	64,20	0,00	0,25	0,24	0,33	0,09	0,49	2,79	0,00	0,01	0,01	1130
08:00	7,06	14,57	59,00	0,01	0,17	0,30	0,30	0,07	0,63	2,54	0,00	0,01	0,01	1108
08:30	10,19	18,67	67,18	0,00	0,01	0,52	0,43	0,05	0,80	2,87	0,00	0,00	0,02	1095
09:00	8,77	15,68	64,48	0,20	0,15	0,34	0,38	0,76	0,67	2,76	0,01	0,01	0,01	1111
09:30	8,50	14,40	49,26	0,16	0,42	0,16	0,37	0,19	0,62	2,13	0,01	0,02	0,01	1106
10:00	9,36	7,85	60,70	0,01	0,40	0,18	0,39	0,20	0,33	2,54	0,00	0,02	0,01	1108
10:30	5,99	2,75	72,05	0,00	0,36	0,21	0,25	0,08	0,12	3,06	0,00	0,02	0,01	1115
11:00	8,22	6,13	63,80	0,01	0,33	0,23	0,34	0,09	0,26	2,66	0,00	0,01	0,01	1108
11:30	6,67	3,05	62,45	0,00	0,41	0,22	0,28	0,09	0,13	2,66	0,00	0,02	0,01	1124
12:00	8,47	5,69	68,85	0,01	0,35	0,23	0,37	0,07	0,25	2,97	0,00	0,01	0,01	1119
12:30	9,16	5,15	68,10	0,00	0,36	0,24	0,39	0,09	0,22	2,91	0,00	0,02	0,01	1119
13:00	6,31	0,92	68,31	0,01	0,39	0,22	0,27	0,14	0,04	2,96	0,00	0,02	0,01	1115
13:30	5,27	1,00	69,43	0,00	0,27	0,35	0,23	0,12	0,04	2,97	0,00	0,01	0,02	1125
14:00	5,50	3,95	71,18	0,01	0,10	0,55	0,24	0,12	0,17	3,06	0,00	0,00	0,02	1143
14:30	12,04	14,08	57,37	0,00	0,07	0,54	0,53	0,09	0,62	2,52	0,00	0,00	0,02	1115
15:00	9,55	7,98	67,48	0,01	0,04	0,54	0,41	0,10	0,34	2,90	0,00	0,00	0,02	1105
15:30	8,49	6,38	65,73	0,00	0,02	0,53	0,35	0,06	0,26	2,71	0,00	0,00	0,02	1102
16:00	8,01	6,33	62,74	0,02	0,04	0,52	0,33	0,06	0,26	2,62	0,00	0,00	0,02	1131
16:30	8,48	6,38	68,32	0,01	0,05	0,53	0,36	0,07	0,27	2,92	0,00	0,00	0,02	1127
17:00	6,06	4,03	64,91	0,01	0,09	0,54	0,26	0,08	0,17	2,81	0,00	0,00	0,02	1138
17:30	8,97	6,57	72,65	0,00	0,04	0,54	0,38	0,08	0,28	3,11	0,00	0,00	0,02	1141
18:00	6,75	3,17	68,80	0,01	0,20	0,37	0,30	0,11	0,14	3,03	0,00	0,01	0,02	1148
18:30	6,08	2,60	63,25	0,00	0,40	0,18	0,27	0,09	0,11	2,77	0,00	0,02	0,01	1124
19:00	9,13	5,86	65,23	0,01	0,37	0,15	0,40	0,09	0,26	2,84	0,00	0,02	0,01	1116
19:30	7,07	1,85	68,08	0,00	0,38	0,14	0,31	0,11	0,08	2,98	0,00	0,02	0,01	1151
20:00	7,75	3,61	62,91	0,02	0,44	0,26	0,34	0,12	0,16	2,76	0,00	0,02	0,01	1174
20:30	8,08	7,26	71,07	0,00	0,34	0,55	0,35	0,09	0,32	3,10	0,00	0,01	0,02	1137
21:00	9,18	6,10	67,20	0,02	0,26	0,56	0,39	0,13	0,26	2,87	0,00	0,01	0,02	1116
21:30	10,15	7,95	68,38	0,00	0,23	0,56	0,43	0,11	0,34	2,93	0,00	0,01	0,02	1130
22:00	5,26	2,27	66,01	0,01	0,30	0,52	0,23	0,12	0,10	2,86	0,00	0,01	0,02	1133
22:30	7,72	5,95	64,70	0,00	0,33	0,51	0,33	0,09	0,26	2,80	0,00	0,01	0,02	1137
23:00	8,03	6,80	67,77	0,01	0,28	0,44	0,35	0,10	0,29	2,92	0,00	0,01	0,02	1108
23:30	6,50	4,74	68,97	0,00	0,28	0,45	0,28	0,23	0,21	3,00	0,00	0,01	0,02	1125
00:00	8,85	7,99	62,93	0,02	0,34	0,44	0,38	0,09	0,35	2,73	0,00	0,01	0,02	1126
min	5,03	0,92	49,26	0,00	0,01	0,14	0,22	0,04	0,04	2,13	0,00	0,00	0,01	1095
max	12,04	19,62	73,46	0,20	0,44	0,56	0,53	0,76	0,84	3,17	0,01	0,02	0,02	1174
moyenne	7,85	8,16	65,88	0,01	0,21	0,39								1124
Total							16,18	14,85	16,79	135,71	0,03	0,44	0,81	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,19			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.