

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,72	17,39	65,94	0,10	0,11	1,87	0,36	0,05	0,73	2,76	0,00	0,00	0,08	1133
01:00	6,68	10,55	69,78	0,08	0,20	2,01	0,28	0,05	0,44	2,92	0,00	0,01	0,08	1153
01:30	5,66	40,71	69,15	0,11	0,11	1,84	0,24	0,05	1,71	2,91	0,00	0,00	0,08	1139
02:00	4,72	32,68	64,93	0,10	0,14	1,84	0,20	0,07	1,36	2,71	0,00	0,01	0,08	1131
02:30	4,10	28,14	68,53	0,12	0,13	1,69	0,17	0,07	1,16	2,82	0,00	0,01	0,07	1145
03:00	3,29	21,20	66,14	0,09	0,13	1,71	0,14	0,10	0,89	2,79	0,00	0,01	0,07	1148
03:30	3,66	16,55	71,04	0,10	0,14	1,77	0,16	0,08	0,70	3,02	0,00	0,01	0,08	1143
04:00	4,88	23,50	64,68	0,08	0,14	1,88	0,21	0,07	1,01	2,77	0,00	0,01	0,08	1134
04:30	7,39	32,14	66,58	0,10	0,14	1,74	0,32	0,08	1,39	2,87	0,00	0,01	0,08	1130
05:00	9,87	30,29	65,96	0,07	0,20	1,81	0,43	0,07	1,31	2,86	0,00	0,01	0,08	1131
05:30	9,66	26,65	68,56	0,09	0,14	1,78	0,41	0,08	1,13	2,91	0,00	0,01	0,08	1131
06:00	9,01	22,79	72,34	0,04	0,27	2,12	0,39	0,08	0,98	3,10	0,00	0,01	0,09	1146
06:30	7,73	31,76	62,98	0,03	0,39	2,27	0,34	0,09	1,41	2,80	0,00	0,02	0,10	1142
07:00	8,87	34,05	66,64	0,02	0,43	2,35	0,39	0,09	1,48	2,90	0,00	0,02	0,10	1122
07:30	8,05	30,91	65,53	0,03	0,42	2,35	0,35	0,08	1,34	2,85	0,00	0,02	0,10	1134
08:00	8,32	24,18	62,75	0,03	0,31	2,21	0,36	0,10	1,05	2,73	0,00	0,01	0,10	1135
08:30	8,63	15,19	70,56	0,10	0,09	2,05	0,36	0,07	0,64	2,98	0,00	0,00	0,09	1120
09:00	9,37	19,08	66,56	0,08	0,12	1,84	0,40	0,06	0,81	2,83	0,00	0,01	0,08	1120
09:30	7,81	10,66	69,39	0,11	0,09	1,91	0,33	0,06	0,45	2,90	0,00	0,00	0,08	1098
10:00	8,98	16,76	62,21	0,09	0,06	1,56	0,38	0,14	0,71	2,62	0,00	0,00	0,07	1114
10:30	6,13	12,65	68,01	0,11	0,08	1,64	0,26	0,04	0,53	2,84	0,00	0,00	0,07	1106
11:00	7,89	15,31	71,54	0,09	0,10	1,44	0,33	0,05	0,64	2,99	0,00	0,00	0,06	1135
11:30	7,39	15,18	64,43	0,11	0,11	1,47	0,32	0,05	0,65	2,75	0,00	0,00	0,06	1138
12:00	8,48	18,52	66,37	0,15	0,11	1,59	0,36	0,06	0,80	2,85	0,01	0,00	0,07	1136
12:30	7,81	16,89	66,81	0,16	0,09	1,59	0,33	0,05	0,71	2,80	0,01	0,00	0,07	1121
13:00	9,68	17,69	68,79	0,12	0,13	1,53	0,41	0,05	0,75	2,92	0,00	0,01	0,07	1121
13:30	7,06	11,54	65,44	0,07	0,09	1,62	0,30	0,08	0,50	2,82	0,00	0,00	0,07	1142
14:00	8,59	17,09	69,75	0,08	0,12	1,58	0,36	0,05	0,73	2,96	0,00	0,00	0,07	1137
14:30	5,80	16,30	65,18	0,10	0,12	1,66	0,24	0,07	0,69	2,75	0,00	0,01	0,07	1126
15:00	9,33	24,64	69,45	0,08	0,10	1,72	0,40	0,06	1,05	2,96	0,00	0,00	0,07	1116
15:30	8,78	16,48	67,80	0,09	0,12	1,88	0,38	0,09	0,72	2,95	0,00	0,01	0,08	1132
16:00	8,44	25,75	65,14	0,07	0,10	1,67	0,36	0,05	1,10	2,79	0,00	0,00	0,07	1110
16:30	8,42	19,98	67,27	0,10	0,11	1,67	0,36	0,08	0,86	2,89	0,00	0,00	0,07	1110
17:00	8,30	17,26	66,49	0,14	0,13	1,78	0,36	0,08	0,74	2,85	0,01	0,01	0,08	1123
17:30	7,89	16,27	68,67	0,25	0,14	1,80	0,34	0,07	0,69	2,93	0,01	0,01	0,08	1116
18:00	7,00	24,84	71,59	0,23	0,27	2,48	0,30	0,08	1,08	3,10	0,01	0,01	0,11	1117
18:30	7,79	34,58	62,25	0,16	0,38	3,30	0,34	0,08	1,51	2,72	0,01	0,02	0,14	1114
19:00	8,09	33,84	69,17	0,06	0,38	3,29	0,35	0,07	1,46	2,99	0,00	0,02	0,14	1122
19:30	7,65	33,92	65,13	0,06	0,37	3,30	0,33	0,10	1,48	2,84	0,00	0,02	0,14	1125
20:00	7,89	34,17	60,18	0,05	0,33	2,82	0,34	0,06	1,48	2,60	0,00	0,01	0,12	1115
20:30	8,85	18,93	70,46	0,09	0,19	2,19	0,38	0,08	0,81	3,03	0,00	0,01	0,09	1123
21:00	8,61	19,94	69,46	0,07	0,15	2,16	0,37	0,06	0,85	2,96	0,00	0,01	0,09	1110
21:30	8,81	23,45	63,59	0,07	0,13	2,13	0,38	0,06	1,00	2,72	0,00	0,01	0,09	1107
22:00	7,80	13,23	69,84	0,07	0,12	2,15	0,33	0,06	0,55	2,91	0,00	0,00	0,09	1117
22:30	7,06	18,09	66,84	0,09	0,14	2,02	0,30	0,05	0,77	2,85	0,00	0,01	0,09	1126
23:00	8,48	23,79	66,58	0,07	0,12	1,95	0,37	0,07	1,03	2,87	0,00	0,01	0,08	1129
23:30	6,12	22,58	66,25	0,10	0,10	1,97	0,26	0,05	0,97	2,85	0,00	0,00	0,08	1130
00:00	7,48	26,32	67,02	0,08	0,09	1,90	0,32	0,08	1,12	2,85	0,00	0,00	0,08	1111
min	3,29	10,55	60,18	0,02	0,06	1,44	0,14	0,04	0,44	2,60	0,00	0,00	0,06	1098
max	9,87	40,71	72,34	0,25	0,43	3,30	0,43	0,14	1,71	3,10	0,01	0,02	0,14	1153
moyenne	7,65	22,38	67,08	0,09	0,17	1,98								1126
Total							15,68	9,99	45,96	137,39	0,19	0,35	4,06	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,88			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.