

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.28	23.81	67.12	0.09	0.13	1.87	0.40	0.07	1.03	2.89	0.00	0.01	0.08	1121
01:00	8.69	17.10	63.87	0.07	0.14	1.92	0.38	0.06	0.74	2.77	0.00	0.01	0.08	1126
01:30	8.95	15.41	71.73	0.09	0.09	1.68	0.38	0.06	0.65	3.03	0.00	0.00	0.07	1120
02:00	6.02	9.29	64.54	0.06	0.13	1.82	0.26	0.05	0.40	2.79	0.00	0.01	0.08	1130
02:30	6.67	14.83	67.85	0.09	0.11	1.94	0.29	0.05	0.64	2.92	0.00	0.00	0.08	1126
03:00	7.28	11.02	69.07	0.06	0.18	2.10	0.32	0.06	0.48	3.00	0.00	0.01	0.09	1136
03:30	8.50	14.93	61.59	0.09	0.12	2.15	0.38	0.07	0.66	2.72	0.00	0.01	0.09	1139
04:00	7.19	9.87	73.28	0.06	0.12	2.36	0.31	0.08	0.43	3.21	0.00	0.01	0.10	1124
04:30	9.18	16.09	63.61	0.09	0.14	2.35	0.40	0.06	0.70	2.77	0.00	0.01	0.10	1113
05:00	8.36	7.34	67.72	0.07	0.09	2.41	0.35	0.05	0.31	2.85	0.00	0.00	0.10	1099
05:30	6.68	7.40	70.70	0.08	0.14	2.30	0.29	0.06	0.32	3.07	0.00	0.01	0.10	1130
06:00	6.46	16.03	69.06	0.04	0.24	2.22	0.28	0.06	0.69	2.96	0.00	0.01	0.10	1122
06:30	8.09	23.47	57.28	0.07	0.35	2.13	0.35	0.06	1.02	2.50	0.00	0.02	0.09	1130
07:00	8.63	8.38	74.82	0.07	0.34	2.29	0.37	0.04	0.36	3.24	0.00	0.01	0.10	1138
07:30	9.39	16.98	65.29	0.10	0.27	2.15	0.41	0.07	0.74	2.83	0.00	0.01	0.09	1124
08:00	7.50	7.18	66.73	0.08	0.31	2.07	0.32	0.05	0.31	2.89	0.00	0.01	0.09	1127
08:30	5.99	7.93	67.59	0.09	0.32	2.12	0.26	0.04	0.35	2.99	0.00	0.01	0.09	1144
09:00	6.59	12.29	68.37	0.09	0.28	2.07	0.28	0.05	0.53	2.96	0.00	0.01	0.09	1139
09:30	8.10	16.23	66.00	0.15	0.28	2.11	0.33	0.04	0.67	2.72	0.01	0.01	0.09	1108
10:00	7.97	12.21	66.23	0.12	0.26	2.12	0.34	0.03	0.51	2.79	0.01	0.01	0.09	1120
10:30	7.75	11.00	69.09	0.13	0.29	2.20	0.32	0.04	0.46	2.86	0.01	0.01	0.09	1129
11:00	7.06	9.83	69.39	0.09	0.21	2.21	0.29	0.06	0.41	2.86	0.00	0.01	0.09	1117
11:30	8.68	11.42	58.79	0.10	0.34	2.00	0.38	0.08	0.50	2.57	0.00	0.01	0.09	1172
12:00	9.69	17.65	78.22	0.11	0.26	1.89	0.40	0.05	0.73	3.25	0.00	0.01	0.08	1099
12:30	8.56	13.28	63.91	0.11	0.25	1.73	0.35	0.04	0.55	2.64	0.00	0.01	0.07	1101
13:00	7.63	11.31	63.97	0.12	0.30	1.73	0.32	0.03	0.48	2.69	0.01	0.01	0.07	1107
13:30	8.76	13.86	67.66	0.12	0.26	1.58	0.36	0.05	0.57	2.78	0.00	0.01	0.06	1091
14:00	6.19	7.79	65.76	0.11	0.26	1.61	0.26	0.04	0.33	2.80	0.00	0.01	0.07	1117
14:30	8.44	15.14	67.99	0.11	0.23	1.54	0.35	0.04	0.64	2.86	0.00	0.01	0.06	1105
15:00	7.61	9.50	68.55	0.10	0.36	1.74	0.32	0.05	0.40	2.89	0.00	0.02	0.07	1128
15:30	6.81	17.81	66.07	0.12	0.30	1.59	0.29	0.06	0.76	2.82	0.01	0.01	0.07	1122
16:00	5.41	19.05	70.48	0.10	0.32	1.61	0.23	0.04	0.82	3.04	0.00	0.01	0.07	1131
16:30	8.74	27.19	67.47	0.13	0.32	1.58	0.37	0.04	1.15	2.85	0.01	0.01	0.07	1122
17:00	7.89	22.72	66.28	0.09	0.30	1.74	0.34	0.06	0.99	2.88	0.00	0.01	0.08	1143
17:30	7.51	23.20	69.13	0.12	0.29	1.78	0.32	0.07	0.98	2.92	0.00	0.01	0.08	1125
18:00	7.88	25.75	71.29	0.05	0.38	2.15	0.35	0.07	1.13	3.13	0.00	0.02	0.09	1144
18:30	7.66	33.67	61.91	0.05	0.38	2.08	0.34	0.09	1.47	2.71	0.00	0.02	0.09	1130
19:00	7.67	35.55	66.53	0.02	0.36	2.11	0.34	0.07	1.56	2.92	0.00	0.02	0.09	1124
19:30	8.16	33.56	65.38	0.05	0.37	2.05	0.35	0.09	1.45	2.82	0.00	0.02	0.09	1122
20:00	6.96	26.59	61.63	0.05	0.23	2.05	0.30	0.05	1.14	2.64	0.00	0.01	0.09	1116
20:30	7.08	20.18	67.61	0.10	0.04	1.95	0.31	0.05	0.87	2.92	0.00	0.00	0.08	1123
21:00	8.16	20.83	64.15	0.09	0.04	1.92	0.35	0.05	0.90	2.77	0.00	0.00	0.08	1134
21:30	9.06	16.27	72.31	0.11	0.04	1.89	0.38	0.07	0.69	3.07	0.00	0.00	0.08	1131
22:00	7.12	13.71	66.34	0.08	0.06	2.01	0.31	0.04	0.60	2.91	0.00	0.00	0.09	1147
22:30	7.55	14.44	66.61	0.09	0.03	2.11	0.33	0.05	0.62	2.88	0.00	0.00	0.09	1137
23:00	9.75	47.86	88.02	0.09	0.03	1.87	0.41	0.05	2.02	3.71	0.00	0.00	0.08	1123
23:30	5.29	15.54	73.64	0.11	0.04	2.42	0.23	0.06	0.67	3.18	0.00	0.00	0.10	1101
00:00	3.15	14.67	62.01	0.09	0.02	2.08	0.13	0.06	0.63	2.66	0.00	0.00	0.09	1092
min	3,14	7,18	57,28	0,02	0,02	1,54	0,13	0,03	0,31	2,50	0,00	0,00	0,06	1091
max	9,75	47,86	88,02	0,15	0,38	2,42	0,41	0,09	2,02	3,71	0,01	0,02	0,10	1172
moyenne	7,48	16,97	67,61	0,09	0,21	1,99								1121
Total							16,03	8,56	36,41	144,92	0,19	0,45	4,27	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	3,99			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.