

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,29	25,93	65,98	0,11	0,03	2,15	0,23	0,04	1,11	2,83	0,00	0,00	0,09	1110
01:00	8,28	21,37	72,73	0,09	0,02	2,13	0,36	0,05	0,92	3,13	0,00	0,00	0,09	1129
01:30	9,88	26,46	58,80	0,10	0,03	2,12	0,43	0,05	1,16	2,59	0,00	0,00	0,09	1118
02:00	9,77	16,25	76,01	0,08	0,03	2,35	0,42	0,06	0,71	3,30	0,00	0,00	0,10	1117
02:30	7,80	13,74	64,25	0,10	0,02	2,39	0,34	0,10	0,60	2,81	0,00	0,00	0,10	1122
03:00	7,42	18,14	67,44	0,07	0,04	2,53	0,32	0,07	0,78	2,90	0,00	0,00	0,11	1130
03:30	5,14	14,21	68,63	0,10	0,02	2,73	0,22	0,07	0,60	2,89	0,00	0,00	0,12	1118
04:00	8,46	23,10	61,84	0,08	0,04	2,45	0,36	0,05	0,99	2,64	0,00	0,00	0,10	1114
04:30	9,82	21,61	71,44	0,12	0,02	2,15	0,41	0,06	0,91	3,01	0,00	0,00	0,09	1127
05:00	8,12	19,04	71,82	0,06	0,23	1,85	0,34	0,08	0,80	3,02	0,00	0,01	0,08	1147
05:30	8,79	31,51	65,14	0,03	0,45	1,35	0,38	0,09	1,38	2,85	0,00	0,02	0,06	1141
06:00	7,97	29,16	65,39	0,01	0,49	1,36	0,35	0,07	1,27	2,86	0,00	0,02	0,06	1148
06:30	8,31	32,13	61,67	0,04	0,46	1,35	0,36	0,09	1,40	2,69	0,00	0,02	0,06	1148
07:00	7,86	23,10	65,80	0,04	0,40	1,76	0,35	0,07	1,01	2,89	0,00	0,02	0,08	1149
07:30	7,07	13,94	68,68	0,11	0,21	2,43	0,30	0,05	0,60	2,96	0,00	0,01	0,10	1136
08:00	8,04	21,42	71,04	0,05	0,34	1,90	0,36	0,08	0,95	3,14	0,00	0,01	0,08	1138
08:30	8,22	30,64	63,77	0,04	0,41	1,31	0,36	0,06	1,35	2,80	0,00	0,02	0,06	1144
09:00	8,33	28,95	62,75	0,02	0,41	1,38	0,36	0,07	1,25	2,72	0,00	0,02	0,06	1123
09:30	7,14	13,89	71,69	0,06	0,25	2,12	0,31	0,06	0,60	3,10	0,00	0,01	0,09	1140
10:00	7,62	11,72	64,21	0,04	0,23	2,29	0,32	0,08	0,50	2,73	0,00	0,01	0,10	1143
10:30	7,96	12,34	62,08	0,06	0,22	2,19	0,34	0,07	0,53	2,68	0,00	0,01	0,09	1141
11:00	7,13	12,07	69,64	0,04	0,22	2,28	0,30	0,06	0,51	2,94	0,00	0,01	0,10	1144
11:30	11,16	23,31	66,62	0,06	0,22	1,87	0,47	0,03	0,99	2,82	0,00	0,01	0,08	1112
12:00	7,21	13,95	65,80	0,04	0,18	1,95	0,30	0,05	0,58	2,73	0,00	0,01	0,08	1121
12:30	6,15	17,42	73,42	0,05	0,17	2,20	0,26	0,07	0,74	3,12	0,00	0,01	0,09	1130
13:00	9,72	27,65	63,49	0,06	0,24	2,21	0,42	0,09	1,19	2,72	0,00	0,01	0,09	1118
13:30	9,07	9,89	70,34	0,02	0,23	2,32	0,39	0,08	0,43	3,04	0,00	0,01	0,10	1131
14:00	6,47	9,58	64,78	0,05	0,23	2,48	0,27	0,26	0,41	2,75	0,00	0,01	0,11	1145
14:30	5,27	15,34	66,46	0,04	0,22	2,01	0,23	0,08	0,66	2,88	0,00	0,01	0,09	1129
15:00	5,02	15,43	68,05	0,02	0,19	2,21	0,21	0,07	0,66	2,91	0,00	0,01	0,09	1134
15:30	5,00	27,76	66,53	0,05	0,26	2,29	0,22	0,11	1,20	2,88	0,00	0,01	0,10	1113
16:00	6,66	31,94	69,13	0,04	0,23	2,26	0,28	0,09	1,35	2,93	0,00	0,01	0,10	1116
16:30	11,01	38,51	72,59	4,96	0,60	2,19	0,48	0,10	1,68	3,17	0,22	0,03	0,10	1129
17:00	6,46	32,91	72,38	5,51	0,53	2,12	0,29	0,09	1,47	3,23	0,25	0,02	0,09	1134
17:30	8,48	41,61	63,70	2,05	0,45	2,15	0,37	0,09	1,82	2,79	0,09	0,02	0,09	1108
18:00	6,19	45,75	66,24	1,44	0,44	2,10	0,27	0,09	1,99	2,89	0,06	0,02	0,09	1125
18:30	5,39	49,49	65,47	1,24	0,47	1,90	0,24	0,11	2,17	2,87	0,05	0,02	0,08	1139
19:00	3,43	26,11	62,92	0,94	0,27	1,95	0,15	0,10	1,13	2,72	0,04	0,01	0,08	1131
19:30	3,41	18,11	69,77	0,61	0,12	2,23	0,15	0,10	0,79	3,06	0,03	0,01	0,10	1148
20:00	4,32	34,07	69,31	0,56	0,13	2,29	0,19	0,10	1,47	3,00	0,02	0,01	0,10	1136
20:30	6,37	28,60	65,28	0,58	0,09	2,43	0,27	0,11	1,22	2,79	0,02	0,00	0,10	1126
21:00	9,01	26,61	67,53	0,53	0,12	2,34	0,39	0,09	1,15	2,91	0,02	0,01	0,10	1119
21:30	9,11	28,29	65,35	0,53	0,09	2,48	0,39	0,10	1,20	2,78	0,02	0,00	0,11	1118
22:00	9,20	20,05	67,58	0,48	0,11	2,56	0,39	0,08	0,86	2,89	0,02	0,00	0,11	1128
22:30	9,46	20,07	65,27	0,48	0,09	2,39	0,41	0,08	0,86	2,80	0,02	0,00	0,10	1112
23:00	8,91	16,14	66,63	0,46	0,09	2,43	0,38	0,08	0,69	2,85	0,02	0,00	0,10	1107
23:30	9,05	20,19	63,47	0,47	0,09	2,21	0,38	0,06	0,85	2,68	0,02	0,00	0,09	1102
00:00	8,67	15,74	66,14	0,45	0,06	2,19	0,36	0,06	0,65	2,75	0,02	0,00	0,09	1109
min	3,41	9,58	58,80	0,01	0,02	1,31	0,15	0,03	0,41	2,59	0,00	0,00	0,06	1102
max	11,16	49,49	76,01	5,51	0,60	2,73	0,48	0,26	2,17	3,30	0,25	0,03	0,12	1149
moyenne	7,60	23,23	66,98	0,48	0,22	2,13								1128
Total							15,70	11,49	48,17	138,45	1,01	0,45	4,40	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,56			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.