

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.32	10.76	71.63	0.47	0.07	2.13	0.30	0.06	0.44	2.96	0.02	0.00	0.09	1114
01:00	8.40	18.29	62.96	0.43	0.10	2.17	0.35	0.05	0.77	2.65	0.02	0.00	0.09	1110
01:30	6.94	11.84	72.97	0.44	0.09	2.37	0.30	0.07	0.51	3.15	0.02	0.00	0.10	1128
02:00	6.80	15.85	65.22	0.42	0.09	2.53	0.29	0.07	0.68	2.78	0.02	0.00	0.11	1107
02:30	8.56	15.62	67.34	0.45	0.12	2.55	0.36	0.07	0.66	2.85	0.02	0.00	0.11	1096
03:00	7.88	12.97	68.28	0.42	0.05	2.68	0.33	0.08	0.55	2.87	0.02	0.00	0.11	1116
03:30	9.84	19.20	66.13	0.44	0.07	2.46	0.41	0.07	0.80	2.77	0.02	0.00	0.10	1092
04:00	8.52	11.93	67.19	0.40	0.08	2.59	0.36	0.06	0.50	2.84	0.02	0.00	0.11	1103
04:30	8.68	13.54	67.39	0.42	0.04	2.30	0.36	0.05	0.57	2.81	0.02	0.00	0.10	1105
05:00	7.77	20.75	67.26	1.03	0.24	1.83	0.33	1.48	0.89	2.88	0.04	0.01	0.08	1124
05:30	5.95	30.14	78.69	0.55	0.44	1.26	0.26	0.06	1.31	3.43	0.02	0.02	0.05	1124
06:00	7.40	31.56	69.08	0.53	0.44	1.35	0.31	0.06	1.33	2.91	0.02	0.02	0.06	1131
06:30	4.44	18.48	61.34	0.38	0.21	2.02	0.19	0.05	0.80	2.65	0.02	0.01	0.09	1141
07:00	8.30	24.76	70.96	0.35	0.16	2.11	0.36	0.06	1.07	3.07	0.02	0.01	0.09	1146
07:30	9.40	17.71	65.60	0.36	0.19	2.27	0.40	0.07	0.76	2.82	0.02	0.01	0.10	1150
08:00	9.54	14.13	63.97	0.35	0.20	2.35	0.40	0.09	0.60	2.70	0.01	0.01	0.10	1122
08:30	8.88	19.45	67.42	0.34	0.15	2.19	0.39	0.06	0.86	2.99	0.02	0.01	0.10	1135
09:00	10.17	17.07	69.57	0.34	0.18	2.18	0.43	0.08	0.72	2.93	0.01	0.01	0.09	1105
09:30	9.56	14.19	69.48	0.34	0.15	2.08	0.41	0.06	0.61	2.98	0.01	0.01	0.09	1116
10:00	6.77	4.85	60.36	0.37	0.13	2.21	0.25	0.06	0.18	2.24	0.01	0.00	0.08	1083
10:30	6.01	7.70	74.96	0.38	0.12	1.96	0.23	0.07	0.30	2.89	0.01	0.00	0.08	1102
11:00	8.37	14.22	64.64	0.32	0.08	1.98	0.35	0.06	0.59	2.68	0.01	0.00	0.08	1095
11:30	11.58	19.90	65.89	0.34	0.11	1.86	0.49	0.05	0.84	2.78	0.01	0.00	0.08	1083
12:00	6.78	10.20	67.32	0.31	0.10	1.82	0.29	0.06	0.43	2.85	0.01	0.00	0.08	1108
12:30	6.09	4.14	72.12	0.29	0.15	2.40	0.26	0.10	0.18	3.07	0.01	0.01	0.10	1135
13:00	6.89	12.20	66.77	0.29	0.16	1.93	0.30	0.06	0.53	2.92	0.01	0.01	0.08	1147
13:30	7.07	9.69	66.67	0.28	0.17	2.19	0.30	0.10	0.41	2.80	0.01	0.01	0.09	1126
14:00	7.08	7.90	64.50	0.34	0.14	2.17	0.25	0.06	0.28	2.32	0.01	0.00	0.08	1092
14:30	8.95	12.34	70.38	0.35	0.17	2.42	0.35	0.08	0.48	2.73	0.01	0.01	0.09	1100
15:00	10.14	17.38	73.81	0.36	0.13	2.26	0.42	0.07	0.73	3.09	0.01	0.01	0.09	1097
15:30	8.34	11.86	64.62	0.30	0.13	2.06	0.35	0.07	0.49	2.70	0.01	0.01	0.09	1091
16:00	9.15	13.25	65.37	0.30	0.13	2.10	0.39	0.09	0.56	2.78	0.01	0.01	0.09	1089
16:30	9.13	15.18	63.97	0.29	0.14	2.04	0.39	0.09	0.64	2.72	0.01	0.01	0.09	1079
17:00	7.89	11.20	65.30	0.40	0.42	2.04	0.34	0.09	0.48	2.81	0.02	0.02	0.09	1076
17:30	8.88	13.97	67.69	0.49	0.75	2.25	0.38	0.06	0.60	2.93	0.02	0.03	0.10	1088
18:00	5.99	7.82	67.68	0.46	0.75	2.24	0.27	0.07	0.35	3.00	0.02	0.03	0.10	1106
18:30	5.08	8.55	67.79	0.43	0.72	2.09	0.23	0.09	0.39	3.08	0.02	0.03	0.10	1118
19:00	7.66	14.28	65.28	0.44	0.75	2.10	0.35	0.10	0.65	2.96	0.02	0.03	0.09	1113
19:30	7.86	19.59	58.66	0.42	0.71	2.13	0.35	0.06	0.88	2.63	0.02	0.03	0.10	1077
20:00	8.17	17.39	77.76	0.37	0.52	2.01	0.35	0.06	0.75	3.36	0.02	0.02	0.09	1102
20:30	5.85	12.62	63.96	0.25	0.06	1.82	0.25	0.08	0.53	2.70	0.01	0.00	0.08	1107
21:00	5.83	17.75	68.25	0.27	0.06	1.83	0.25	0.08	0.75	2.90	0.01	0.00	0.08	1102
21:30	5.68	20.27	66.92	0.25	0.03	1.84	0.24	0.08	0.86	2.85	0.01	0.00	0.08	1101
22:00	6.39	22.53	69.35	0.26	0.06	1.94	0.27	0.08	0.95	2.93	0.01	0.00	0.08	1109
22:30	8.53	35.56	63.29	0.27	0.06	1.91	0.37	0.08	1.53	2.73	0.01	0.00	0.08	1107
23:00	8.40	22.13	71.12	0.26	0.04	1.88	0.36	0.10	0.94	3.01	0.01	0.00	0.08	1112
23:30	7.55	23.35	67.66	0.27	0.06	2.07	0.32	0.09	1.00	2.89	0.01	0.00	0.09	1101
00:00	10.40	29.11	65.19	0.25	0.07	2.10	0.45	0.08	1.25	2.79	0.01	0.00	0.09	1115
min	4,44	4,14	58,66	0,25	0,03	1,26	0,19	0,05	0,18	2,24	0,01	0,00	0,05	1076
max	11,58	35,56	78,69	1,03	0,75	2,68	0,49	1,48	1,53	3,43	0,04	0,03	0,11	1150
moyenne	7,85	16,15	67,49	0,38	0,21	2,11								1109
Total							15,95	12,57	32,99	137,17	0,77	0,43	4,27	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,17			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.