

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9,60	18,59	70,87	0,26	0,06	2,25	0,41	0,07	0,80	3,04	0,01	0,00	0,10	1114
01:00	9,01	16,75	65,34	0,24	0,06	2,36	0,38	0,08	0,71	2,78	0,01	0,00	0,10	1114
01:30	8,38	15,07	68,90	0,26	0,04	2,33	0,35	0,07	0,64	2,91	0,01	0,00	0,10	1107
02:00	7,90	13,04	62,92	0,23	0,07	2,60	0,34	0,08	0,55	2,67	0,01	0,00	0,11	1100
02:30	8,93	14,87	66,74	0,26	0,07	2,36	0,38	0,06	0,63	2,82	0,01	0,00	0,10	1094
03:00	9,33	16,39	63,65	0,24	0,04	1,92	0,39	0,05	0,69	2,67	0,01	0,00	0,08	1098
03:30	4,99	6,73	74,00	0,24	0,08	2,13	0,21	0,06	0,29	3,17	0,01	0,00	0,09	1130
04:00	7,07	16,98	65,70	0,23	0,06	2,31	0,30	0,08	0,72	2,80	0,01	0,00	0,10	1103
04:30	7,16	12,22	64,73	0,24	0,05	2,53	0,30	0,06	0,52	2,76	0,01	0,00	0,11	1112
05:00	6,93	10,86	63,57	0,28	0,18	2,00	0,31	0,09	0,49	2,84	0,01	0,01	0,09	1134
05:30	7,88	10,56	66,84	0,40	0,37	1,69	0,35	0,09	0,47	2,98	0,02	0,02	0,08	1135
06:00	5,08	5,57	63,95	0,39	0,36	1,77	0,22	0,17	0,24	2,73	0,02	0,02	0,08	1119
06:30	7,95	12,98	69,69	0,42	0,42	1,88	0,33	0,08	0,54	2,89	0,02	0,02	0,08	1122
07:00	8,20	14,54	64,25	0,39	0,40	1,68	0,34	0,06	0,61	2,68	0,02	0,02	0,07	1136
07:30	7,77	11,95	69,66	0,40	0,40	1,74	0,33	0,08	0,50	2,93	0,02	0,02	0,07	1137
08:00	8,68	15,52	68,35	0,31	0,30	1,92	0,38	0,07	0,67	2,97	0,01	0,01	0,08	1129
08:30	7,57	13,76	67,19	0,24	0,07	2,50	0,32	0,09	0,59	2,86	0,01	0,00	0,11	1127
09:00	7,37	14,23	63,86	0,23	0,10	2,49	0,32	0,31	0,62	2,77	0,01	0,00	0,11	1128
09:30	9,04	15,17	58,01	0,26	0,04	2,53	0,37	0,05	0,62	2,37	0,01	0,00	0,10	1090
10:00	10,75	6,25	48,67	0,36	0,46	1,86	0,42	0,05	0,25	1,92	0,01	0,02	0,07	1108
10:30	9,13	4,22	75,20	0,40	0,57	1,82	0,37	0,06	0,17	3,03	0,02	0,02	0,07	1134
11:00	6,57	15,61	57,92	0,37	0,60	1,80	0,27	0,06	0,65	2,39	0,02	0,02	0,07	1137
11:30	5,19	14,97	72,02	0,37	0,60	1,80	0,22	0,07	0,64	3,10	0,02	0,03	0,08	1144
12:00	6,08	20,65	67,16	0,35	0,57	1,97	0,26	0,11	0,90	2,91	0,02	0,02	0,09	1135
12:30	8,97	17,12	70,61	0,36	0,59	2,11	0,39	0,08	0,74	3,07	0,02	0,03	0,09	1143
13:00	7,39	21,08	64,80	0,36	0,66	2,17	0,32	0,09	0,92	2,82	0,02	0,03	0,09	1131
13:30	9,35	43,39	61,05	0,36	0,64	2,35	0,40	0,09	1,86	2,62	0,02	0,03	0,10	1109
14:00	4,84	20,58	73,04	0,36	0,65	2,36	0,21	0,11	0,88	3,11	0,02	0,03	0,10	1154
14:30	3,70	17,00	62,05	0,37	0,61	2,33	0,16	0,10	0,73	2,66	0,02	0,03	0,10	1147
15:00	4,61	33,40	62,57	0,35	0,56	2,32	0,20	0,08	1,41	2,65	0,01	0,02	0,10	1097
15:30	9,09	28,35	72,37	0,37	0,57	2,17	0,39	0,09	1,20	3,07	0,02	0,02	0,09	1133
16:00	10,81	32,10	60,90	0,34	0,60	1,63	0,46	0,07	1,36	2,58	0,01	0,03	0,07	1106
16:30	9,99	16,57	70,74	0,36	0,62	1,63	0,42	0,08	0,70	2,99	0,02	0,03	0,07	1130
17:00	10,83	23,48	56,30	0,33	0,63	1,57	0,46	0,06	0,99	2,38	0,01	0,03	0,07	1105
17:30	7,92	26,42	63,75	0,33	0,57	1,50	0,34	0,12	1,13	2,71	0,01	0,02	0,06	1117
18:00	6,84	22,16	68,35	0,32	0,64	1,54	0,29	0,06	0,93	2,86	0,01	0,03	0,06	1115
18:30	9,50	19,71	70,65	0,33	0,61	1,55	0,39	0,08	0,82	2,94	0,01	0,03	0,06	1134
19:00	8,62	19,99	62,93	0,30	0,62	1,53	0,36	0,05	0,83	2,61	0,01	0,03	0,06	1122
19:30	5,52	25,98	67,58	0,32	0,59	1,54	0,23	0,10	1,07	2,77	0,01	0,02	0,06	1127
20:00	4,45	10,18	61,42	0,32	0,44	1,64	0,19	0,13	0,44	2,67	0,01	0,02	0,07	1149
20:30	9,58	22,17	71,05	0,37	0,44	1,40	0,41	0,10	0,96	3,08	0,02	0,02	0,06	1149
21:00	11,51	20,53	58,14	0,32	0,47	1,33	0,50	0,07	0,88	2,50	0,01	0,02	0,06	1117
21:30	8,59	25,93	73,85	0,34	0,49	1,34	0,37	0,08	1,12	3,18	0,01	0,02	0,06	1112
22:00	4,50	21,91	65,39	0,32	0,46	1,34	0,19	0,10	0,92	2,76	0,01	0,02	0,06	1107
22:30	3,17	38,28	63,81	0,34	0,52	1,33	0,14	0,10	1,65	2,75	0,01	0,02	0,06	1128
23:00	2,61	40,21	62,37	0,33	0,46	1,36	0,11	0,09	1,67	2,60	0,01	0,02	0,06	1120
23:30	2,87	56,09	64,30	0,35	0,51	1,28	0,12	0,07	2,32	2,66	0,01	0,02	0,05	1118
00:00	2,71	58,65	66,26	0,33	0,48	1,24	0,11	0,09	2,42	2,73	0,01	0,02	0,05	1126
min	2,61	4,22	48,67	0,23	0,04	1,24	0,11	0,05	0,17	1,92	0,01	0,00	0,05	1090
max	11,51	58,65	75,20	0,42	0,66	2,60	0,50	0,31	2,42	3,18	0,02	0,03	0,11	1154
moyenne	7,39	20,39	65,70	0,32	0,40	1,89								1122
Total							15,02	12,08	41,44	133,76	0,66	0,82	3,85	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,92			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.