

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850.00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,07	36,27	65,10	0,23	0,03	1,02	0,33	0,08	1,50	2,70	0,01	0,00	0,04	1126
01:00	7,53	32,46	69,68	0,21	0,08	1,03	0,31	0,09	1,35	2,89	0,01	0,00	0,04	1143
01:30	7,71	29,28	67,12	0,22	0,04	1,20	0,32	0,10	1,23	2,82	0,01	0,00	0,05	1146
02:00	7,79	44,08	62,88	0,22	0,05	1,50	0,31	0,10	1,77	2,53	0,01	0,00	0,06	1123
02:30	5,51	25,76	67,36	0,25	0,03	1,76	0,21	0,10	1,00	2,62	0,01	0,00	0,07	1131
03:00	5,18	21,84	64,67	0,22	0,05	1,72	0,21	0,07	0,87	2,57	0,01	0,00	0,07	1127
03:30	8,81	29,23	71,83	0,26	0,02	1,37	0,35	0,08	1,15	2,82	0,01	0,00	0,05	1116
04:00	8,73	30,49	67,59	0,24	0,02	1,20	0,35	0,05	1,22	2,69	0,01	0,00	0,05	1134
04:30	7,23	33,88	68,06	0,25	0,02	1,21	0,29	0,07	1,35	2,72	0,01	0,00	0,05	1134
05:00	6,32	33,96	67,56	0,22	0,06	1,19	0,26	0,07	1,39	2,76	0,01	0,00	0,05	1147
05:30	6,33	32,63	69,32	0,23	0,04	1,36	0,27	0,08	1,37	2,91	0,01	0,00	0,06	1154
06:00	7,12	21,60	61,92	0,25	0,21	1,08	0,30	0,08	0,91	2,60	0,01	0,01	0,05	1147
06:30	8,09	15,79	67,16	0,33	0,43	0,63	0,34	0,10	0,67	2,86	0,01	0,02	0,03	1146
07:00	9,24	17,67	66,94	0,30	0,43	0,63	0,41	0,10	0,78	2,94	0,01	0,02	0,03	1141
07:30	7,24	11,87	71,70	0,44	0,30	0,80	0,31	0,10	0,51	3,10	0,02	0,01	0,03	1159
08:00	8,36	19,03	61,47	0,33	0,04	1,51	0,36	0,07	0,81	2,62	0,01	0,00	0,06	1170
08:30	8,58	19,35	70,90	0,32	0,04	1,32	0,36	0,10	0,81	2,97	0,01	0,00	0,06	1149
09:00	6,57	7,55	40,24	0,25	0,10	1,58	0,26	0,13	0,30	1,61	0,01	0,00	0,06	1148
09:30	5,37	8,68	29,36	0,24	0,03	1,90	0,22	0,11	0,36	1,23	0,01	0,00	0,08	1148
10:00	4,33	7,12	47,56	0,23	0,05	2,18	0,17	0,09	0,28	1,90	0,01	0,00	0,09	1145
10:30	3,90	7,94	38,45	0,26	0,02	1,90	0,16	0,10	0,32	1,55	0,01	0,00	0,08	1121
11:00	4,36	7,87	41,84	0,25	0,02	1,64	0,17	0,06	0,31	1,64	0,01	0,00	0,06	1085
11:30	6,23	11,02	47,38	0,25	0,01	1,14	0,24	0,07	0,43	1,86	0,01	0,00	0,04	1125
12:00	4,49	6,65	41,50	0,20	0,02	1,12	0,18	0,06	0,27	1,69	0,01	0,00	0,05	1144
12:30	3,79	5,04	42,68	0,20	0,04	1,24	0,15	0,08	0,20	1,71	0,01	0,00	0,05	1142
13:00	3,36	7,45	40,50	0,19	0,03	1,21	0,14	0,07	0,31	1,70	0,01	0,00	0,05	1135
13:30	4,97	13,10	41,29	0,19	0,03	0,79	0,20	0,06	0,53	1,66	0,01	0,00	0,03	1126
14:00	4,47	6,10	41,20	0,18	0,05	0,96	0,18	0,08	0,25	1,69	0,01	0,00	0,04	1138
14:30	4,10	8,51	35,93	0,19	0,04	0,84	0,17	0,09	0,35	1,47	0,01	0,00	0,03	1111
15:00	4,86	13,79	40,36	0,22	0,05	0,56	0,20	0,53	0,58	1,68	0,01	0,00	0,02	1115
15:30	4,60	13,09	41,13	0,26	0,02	0,28	0,19	0,51	0,55	1,72	0,01	0,00	0,01	1099
16:00	4,83	7,81	48,02	0,19	0,04	0,38	0,20	0,06	0,33	2,01	0,01	0,00	0,02	1123
16:30	4,38	6,63	33,91	0,19	0,07	0,49	0,18	0,08	0,28	1,41	0,01	0,00	0,02	1090
17:00	4,93	7,63	55,29	0,18	0,03	0,55	0,20	0,05	0,31	2,28	0,01	0,00	0,02	1097
17:30	5,67	14,60	69,51	0,19	0,05	0,73	0,24	0,08	0,61	2,90	0,01	0,00	0,03	1120
18:00	7,49	13,22	76,08	0,20	0,16	1,22	0,32	0,08	0,56	3,22	0,01	0,01	0,05	1118
18:30	9,59	14,48	64,20	0,28	0,31	1,28	0,41	0,08	0,62	2,73	0,01	0,01	0,05	1094
19:00	9,71	17,15	55,34	0,29	0,41	1,16	0,41	0,18	0,72	2,32	0,01	0,02	0,05	1075
19:30	9,29	23,93	36,82	0,33	0,37	1,05	0,38	0,06	0,98	1,52	0,01	0,02	0,04	1081
20:00	4,90	4,00	50,99	0,23	0,22	0,72	0,20	0,04	0,16	2,05	0,01	0,01	0,03	1104
20:30	8,07	7,28	60,24	0,20	0,04	0,50	0,33	0,04	0,29	2,43	0,01	0,00	0,02	1112
21:00	9,43	6,15	61,64	0,20	0,02	0,57	0,39	0,06	0,25	2,54	0,01	0,00	0,02	1101
21:30	7,49	4,57	56,77	0,20	0,02	0,72	0,31	0,05	0,19	2,36	0,01	0,00	0,03	1092
22:00	7,05	5,80	61,93	0,20	0,03	1,03	0,29	0,05	0,24	2,59	0,01	0,00	0,04	1098
22:30	10,08	8,98	61,86	0,23	0,00	0,89	0,42	0,06	0,37	2,58	0,01	0,00	0,04	1093
23:00	11,45	7,39	61,01	0,34	0,01	0,64	0,47	0,57	0,30	2,50	0,01	0,00	0,03	1089
23:30	8,30	4,62	53,47	0,46	0,02	0,52	0,34	0,06	0,19	2,19	0,02	0,00	0,02	1102
00:00	6,91	3,31	73,43	0,20	0,01	0,67	0,28	0,03	0,14	3,03	0,01	0,00	0,03	1117
min	3,36	3,31	29,36	0,18	0,00	0,28	0,14	0,03	0,14	1,23	0,01	0,00	0,01	1075
max	11,45	44,08	76,08	0,46	0,43	2,18	0,47	0,57	1,77	3,22	0,02	0,02	0,09	1170
moyenne	6,72	15,35	56,07	0,24	0,09	1,06								1122
Total							13,31	15,81	30,28	110,87	0,48	0,18	2,09	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	8,00			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.