

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.46	13.73	67.45	0.17	0.23	2.18	0.36	0.05	0.59	2.89	0.01	0.01	0.09	1144
01:00	7.05	8.16	66.70	0.15	0.27	2.57	0.30	0.06	0.35	2.84	0.01	0.01	0.11	1136
01:30	8.14	11.34	69.30	0.17	0.26	2.47	0.35	0.07	0.48	2.96	0.01	0.01	0.11	1144
02:00	9.46	17.18	67.80	0.16	0.26	2.46	0.40	0.04	0.73	2.89	0.01	0.01	0.10	1151
02:30	7.46	13.04	63.11	0.19	0.21	2.32	0.31	0.04	0.55	2.64	0.01	0.01	0.10	1127
03:00	8.13	14.24	71.56	0.17	0.20	2.29	0.34	0.06	0.60	3.02	0.01	0.01	0.10	1131
03:30	7.65	10.98	65.71	0.17	0.23	2.44	0.33	0.06	0.48	2.87	0.01	0.01	0.11	1146
04:00	7.86	14.60	67.45	0.17	0.22	2.29	0.33	0.09	0.62	2.85	0.01	0.01	0.10	1135
04:30	7.79	13.07	67.82	0.18	0.26	2.31	0.33	0.06	0.55	2.87	0.01	0.01	0.10	1136
05:00	8.02	15.60	67.70	0.15	0.25	2.29	0.35	0.05	0.68	2.93	0.01	0.01	0.10	1150
05:30	7.98	17.74	65.70	0.18	0.25	2.23	0.34	0.06	0.76	2.81	0.01	0.01	0.10	1148
06:00	7.78	15.54	69.94	0.20	0.25	2.21	0.33	0.07	0.65	2.93	0.01	0.01	0.09	1143
06:30	7.84	15.44	62.07	0.25	0.35	2.15	0.34	0.08	0.67	2.68	0.01	0.02	0.09	1140
07:00	8.22	13.69	67.03	0.23	0.32	2.18	0.35	0.08	0.59	2.87	0.01	0.01	0.09	1131
07:30	7.88	10.88	68.75	0.25	0.36	2.41	0.34	0.10	0.46	2.93	0.01	0.02	0.10	1137
08:00	7.63	11.62	65.43	0.20	0.31	2.32	0.32	0.07	0.49	2.76	0.01	0.01	0.10	1126
08:30	8.84	13.47	69.36	0.17	0.29	2.56	0.38	0.05	0.57	2.95	0.01	0.01	0.11	1130
09:00	7.49	9.78	67.45	0.15	0.30	2.85	0.31	0.06	0.41	2.83	0.01	0.01	0.12	1127
09:30	7.82	13.34	66.11	0.16	0.32	2.57	0.33	0.06	0.57	2.82	0.01	0.01	0.11	1135
10:00	7.42	10.70	68.28	0.16	0.26	2.56	0.31	0.07	0.45	2.84	0.01	0.01	0.11	1104
10:30	7.31	9.89	66.98	0.17	0.27	2.55	0.30	0.07	0.41	2.79	0.01	0.01	0.11	1122
11:00	7.94	11.75	65.96	0.15	0.33	2.58	0.33	0.06	0.49	2.76	0.01	0.01	0.11	1126
11:30	8.90	14.58	64.03	0.18	0.24	2.40	0.38	0.09	0.62	2.73	0.01	0.01	0.10	1119
12:00	8.19	11.48	68.86	0.16	0.25	2.38	0.34	0.06	0.48	2.87	0.01	0.01	0.10	1122
12:30	7.69	9.32	69.28	0.17	0.27	2.40	0.31	0.05	0.38	2.79	0.01	0.01	0.10	1107
13:00	7.08	12.67	65.13	0.20	0.26	2.09	0.28	0.04	0.50	2.56	0.01	0.01	0.08	1104
13:30	7.46	10.26	66.39	0.17	0.23	1.93	0.30	0.04	0.41	2.64	0.01	0.01	0.08	1135
14:00	4.96	4.00	67.09	0.19	0.27	2.02	0.19	0.05	0.16	2.64	0.01	0.01	0.08	1146
14:30	5.06	12.80	67.54	0.19	0.35	1.85	0.20	0.06	0.51	2.67	0.01	0.01	0.07	1143
15:00	9.34	25.06	66.67	0.18	0.27	1.78	0.39	0.04	1.03	2.75	0.01	0.01	0.07	1132
15:30	8.82	20.02	66.10	0.21	0.24	1.72	0.36	0.04	0.82	2.70	0.01	0.01	0.07	1125
16:00	9.36	14.56	72.61	0.19	0.23	1.80	0.38	0.04	0.60	2.97	0.01	0.01	0.07	1132
16:30	5.02	15.42	58.03	0.21	0.17	1.63	0.20	0.04	0.63	2.36	0.01	0.01	0.07	1114
17:00	5.10	15.33	66.43	0.19	0.17	1.76	0.21	0.14	0.64	2.76	0.01	0.01	0.07	1130
17:30	7.10	22.69	73.30	0.22	0.23	1.94	0.29	0.04	0.93	3.00	0.01	0.01	0.08	1135
18:00	11.41	22.30	62.08	0.23	0.26	2.44	0.47	0.05	0.92	2.57	0.01	0.01	0.10	1122
18:30	7.78	10.91	71.08	0.29	0.32	2.63	0.33	0.05	0.47	3.04	0.01	0.01	0.11	1124
19:00	6.68	10.54	67.40	0.25	0.34	2.42	0.30	0.06	0.47	2.98	0.01	0.01	0.11	1140
19:30	8.50	14.26	56.89	0.27	0.31	2.46	0.38	0.06	0.63	2.51	0.01	0.01	0.11	1136
20:00	7.96	10.95	58.64	0.20	0.14	1.91	0.33	0.04	0.46	2.47	0.01	0.01	0.08	1147
20:30	4.59	6.10	61.87	0.18	0.12	1.95	0.19	0.03	0.25	2.58	0.01	0.00	0.08	1170
21:00	8.69	20.23	63.88	0.16	0.14	2.20	0.37	0.14	0.87	2.74	0.01	0.01	0.09	1177
21:30	10.38	20.66	64.73	0.16	0.08	2.12	0.44	0.04	0.87	2.73	0.01	0.00	0.09	1141
22:00	7.34	7.19	77.36	0.15	0.14	2.81	0.31	0.06	0.30	3.28	0.01	0.01	0.12	1160
22:30	8.61	20.03	60.92	0.18	0.06	2.43	0.37	0.04	0.85	2.58	0.01	0.00	0.10	1139
23:00	9.17	15.89	69.21	0.15	0.09	2.64	0.39	0.04	0.68	2.94	0.01	0.00	0.11	1136
23:30	9.79	21.65	67.26	0.17	0.06	1.95	0.41	0.03	0.91	2.81	0.01	0.00	0.08	1141
00:00	5.42	12.40	71.49	0.14	0.12	2.45	0.23	0.07	0.53	3.04	0.01	0.01	0.10	1158
min	4,59	4,00	56,89	0,14	0,06	1,63	0,19	0,03	0,16	2,36	0,01	0,00	0,07	1104
max	11,41	25,06	77,36	0,29	0,36	2,85	0,47	0,14	1,03	3,28	0,01	0,02	0,12	1177
moyenne	7,80	13,90	66,71	0,19	0,24	2,27								1134
Total							15,75	8,71	28,03	134,48	0,38	0,48	4,58	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,31			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.