

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	2.10	14.11	68.24	0.34	0.47	1.23	0.09	0.09	0.59	2.86	0.01	0.02	0.05	1128
01:00	1.42	6.86	67.30	0.32	0.52	1.25	0.06	0.09	0.29	2.84	0.01	0.02	0.05	1112
01:30	1.51	14.09	65.49	0.35	0.50	1.26	0.06	0.08	0.59	2.72	0.01	0.02	0.05	1100
02:00	1.66	17.35	69.92	0.33	0.56	1.27	0.07	0.10	0.74	2.96	0.01	0.02	0.05	1116
02:30	1.98	29.36	63.54	0.35	0.49	1.24	0.08	0.10	1.26	2.73	0.02	0.02	0.05	1114
03:00	2.68	46.53	67.75	0.34	0.49	1.19	0.11	0.10	1.96	2.85	0.01	0.02	0.05	1114
03:30	3.17	49.07	54.71	0.42	0.49	1.16	0.14	0.95	2.10	2.34	0.02	0.02	0.05	1126
04:00	3.00	47.32	68.55	0.33	0.48	1.14	0.13	0.08	2.00	2.90	0.01	0.02	0.05	1106
04:30	3.02	37.84	59.42	0.34	0.53	1.22	0.13	0.07	1.58	2.48	0.01	0.02	0.05	1096
05:00	2.52	29.65	68.25	0.32	0.52	1.17	0.10	0.07	1.23	2.82	0.01	0.02	0.05	1105
05:30	2.48	32.74	65.46	0.33	0.52	1.12	0.11	0.08	1.39	2.78	0.01	0.02	0.05	1116
06:00	2.45	31.01	64.05	0.32	0.52	1.20	0.10	0.10	1.30	2.70	0.01	0.02	0.05	1136
06:30	2.43	27.79	48.96	0.33	0.50	1.14	0.11	0.10	1.21	2.14	0.01	0.02	0.05	1147
07:00	2.20	19.50	76.44	0.31	0.43	1.15	0.10	0.10	0.85	3.33	0.01	0.02	0.05	1161
07:30	2.35	37.77	69.81	0.33	0.46	1.09	0.10	0.10	1.66	3.06	0.01	0.02	0.05	1137
08:00	2.71	28.89	60.18	0.33	0.38	1.74	0.12	0.10	1.27	2.64	0.01	0.02	0.08	1145
08:30	3.10	50.35	64.44	0.40	0.20	2.42	0.14	0.08	2.20	2.82	0.02	0.01	0.11	1111
09:00	3.04	16.58	77.64	0.34	0.52	1.30	0.13	0.12	0.72	3.39	0.01	0.02	0.06	1133
09:30	5.62	43.43	63.08	0.37	0.56	1.15	0.24	0.06	1.86	2.70	0.02	0.02	0.05	1118
10:00	4.00	25.93	58.41	0.34	0.60	1.17	0.17	0.06	1.10	2.48	0.01	0.03	0.05	1119
10:30	6.25	24.40	76.83	0.39	0.55	1.28	0.27	0.09	1.05	3.30	0.02	0.02	0.06	1138
11:00	6.58	22.20	66.45	0.41	0.56	1.30	0.29	0.11	0.97	2.91	0.02	0.02	0.06	1153
11:30	5.21	41.98	62.23	0.36	0.57	1.29	0.23	0.12	1.83	2.71	0.02	0.02	0.06	1131
12:00	3.97	31.75	58.77	0.31	0.55	1.45	0.17	0.08	1.34	2.47	0.01	0.02	0.06	1117
12:30	5.09	37.02	69.89	0.29	0.57	1.54	0.21	0.10	1.54	2.91	0.01	0.02	0.06	1125
13:00	7.72	35.16	61.70	0.28	0.58	1.69	0.33	0.06	1.50	2.62	0.01	0.02	0.07	1137
13:30	4.59	14.64	72.43	0.26	0.58	1.84	0.19	0.13	0.60	2.98	0.01	0.02	0.08	1161
14:00	4.28	7.74	74.65	0.30	0.61	2.10	0.17	0.08	0.30	2.88	0.01	0.02	0.08	1146
14:30	5.33	12.60	57.55	0.33	0.58	2.25	0.19	0.10	0.46	2.09	0.01	0.02	0.08	1127
15:00	9.65	20.69	74.58	0.29	0.59	2.10	0.41	0.09	0.87	3.15	0.01	0.02	0.09	1120
15:30	5.23	11.17	54.45	0.32	0.58	2.19	0.21	0.07	0.46	2.23	0.01	0.02	0.09	1112
16:00	9.46	16.35	72.37	0.32	0.56	2.31	0.39	0.06	0.67	2.95	0.01	0.02	0.09	1136
16:30	9.29	18.53	64.82	0.31	0.54	2.32	0.38	0.10	0.77	2.69	0.01	0.02	0.10	1148
17:00	10.20	16.54	61.91	0.26	0.56	2.18	0.44	0.07	0.71	2.67	0.01	0.02	0.09	1156
17:30	8.77	11.67	42.10	0.27	0.55	2.17	0.37	0.06	0.49	1.76	0.01	0.02	0.09	1127
18:00	6.82	5.17	71.37	0.26	0.52	2.11	0.29	0.09	0.22	3.00	0.01	0.02	0.09	1154
18:30	7.59	8.01	63.39	0.28	0.51	2.10	0.33	0.10	0.34	2.72	0.01	0.02	0.09	1142
19:00	7.39	8.71	62.62	0.26	0.55	2.07	0.32	0.08	0.38	2.71	0.01	0.02	0.09	1132
19:30	9.42	12.09	68.65	0.29	0.56	1.98	0.41	0.12	0.52	2.96	0.01	0.02	0.09	1133
20:00	8.59	10.75	65.52	0.29	0.42	2.01	0.37	0.08	0.46	2.83	0.01	0.02	0.09	1124
20:30	7.37	9.71	67.87	0.35	0.16	2.14	0.31	0.15	0.41	2.87	0.01	0.01	0.09	1115
21:00	8.51	13.37	63.99	0.33	0.13	1.93	0.36	0.06	0.56	2.68	0.01	0.01	0.08	1123
21:30	8.95	10.15	74.55	0.33	0.15	1.88	0.37	0.06	0.42	3.07	0.01	0.01	0.08	1143
22:00	7.40	10.76	66.71	0.33	0.19	2.03	0.31	0.06	0.45	2.79	0.01	0.01	0.08	1153
22:30	9.56	22.40	64.10	0.36	0.21	2.14	0.41	0.06	0.96	2.75	0.02	0.01	0.09	1116
23:00	10.00	21.10	60.96	0.35	0.07	1.59	0.41	0.03	0.87	2.52	0.01	0.00	0.07	1101
23:30	10.81	23.57	61.90	0.38	0.10	1.78	0.44	0.03	0.96	2.52	0.02	0.00	0.07	1106
00:00	7.54	24.01	60.05	0.34	0.12	1.77	0.32	0.04	1.01	2.51	0.01	0.01	0.07	1103
min	1,42	5,17	42,10	0,26	0,07	1,09	0,06	0,03	0,22	1,76	0,01	0,00	0,05	1096
max	10,81	50,35	77,64	0,42	0,61	2,42	0,44	0,95	2,20	3,39	0,02	0,03	0,11	1161
moyenne	5,52	23,09	65,08	0,33	0,46	1,65								1127
Total							11,15	13,53	47,00	131,79	0,66	0,93	3,33	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,66			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.