

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.01	24.78	69.91	0.37	0.10	1.60	0.33	0.04	1.02	2.87	0.02	0.00	0.07	1106
01:00	7.90	23.49	66.49	0.35	0.14	1.53	0.32	0.03	0.96	2.73	0.01	0.01	0.06	1112
01:30	5.08	19.66	72.91	0.38	0.10	1.56	0.20	0.04	0.79	2.94	0.02	0.00	0.06	1107
02:00	6.62	49.58	62.37	0.40	0.10	1.47	0.27	0.04	2.03	2.55	0.02	0.00	0.06	1128
02:30	5.77	48.57	65.53	0.37	0.16	1.45	0.24	0.04	2.01	2.71	0.02	0.01	0.06	1131
03:00	4.05	26.05	71.09	0.34	0.15	1.59	0.17	0.06	1.08	2.95	0.01	0.01	0.07	1127
03:30	3.65	20.25	75.40	0.37	0.20	1.81	0.15	0.07	0.85	3.17	0.02	0.01	0.08	1139
04:00	3.50	26.23	63.63	0.34	0.16	1.77	0.15	0.07	1.11	2.69	0.01	0.01	0.07	1135
04:30	3.72	20.59	69.56	0.37	0.17	2.11	0.16	0.07	0.87	2.95	0.02	0.01	0.09	1134
05:00	6.21	50.51	77.19	0.35	0.17	1.63	0.27	0.07	2.17	3.32	0.02	0.01	0.07	1127
05:30	2.83	3.14	56.60	0.35	0.17	1.86	0.12	0.08	0.13	2.40	0.01	0.01	0.08	1114
06:00	3.80	16.07	68.31	0.33	0.40	2.08	0.16	0.07	0.67	2.86	0.01	0.02	0.09	1112
06:30	6.87	28.25	57.88	0.30	0.62	1.87	0.30	0.16	1.23	2.52	0.01	0.03	0.08	1126
07:00	6.01	31.65	58.14	0.28	0.63	1.82	0.25	0.07	1.33	2.45	0.01	0.03	0.08	1116
07:30	4.04	26.99	65.32	0.30	0.63	1.83	0.17	0.08	1.14	2.76	0.01	0.03	0.08	1128
08:00	4.21	33.26	63.21	0.30	0.47	1.91	0.18	0.07	1.40	2.66	0.01	0.02	0.08	1136
08:30	4.24	41.05	63.65	0.36	0.18	2.00	0.18	0.09	1.75	2.71	0.02	0.01	0.09	1126
09:00	4.48	33.89	63.44	0.35	0.13	1.81	0.19	0.06	1.43	2.67	0.01	0.01	0.08	1110
09:30	6.60	21.44	64.34	0.39	0.16	1.87	0.26	0.05	0.85	2.55	0.02	0.01	0.07	1103
10:00	9.07	20.48	70.32	0.35	0.13	1.82	0.36	0.06	0.82	2.81	0.01	0.01	0.07	1119
10:30	10.83	28.94	64.57	0.36	0.15	1.67	0.44	0.04	1.17	2.62	0.01	0.01	0.07	1118
11:00	8.78	14.49	74.00	0.34	0.19	1.90	0.36	0.07	0.59	3.03	0.01	0.01	0.08	1139
11:30	9.93	17.02	62.07	0.34	0.14	1.54	0.41	0.06	0.71	2.57	0.01	0.01	0.06	1126
12:00	9.75	21.45	70.81	0.31	0.18	1.87	0.41	0.08	0.90	2.98	0.01	0.01	0.08	1145
12:30	5.77	13.92	65.60	0.31	0.17	1.99	0.25	0.07	0.59	2.78	0.01	0.01	0.08	1130
13:00	6.28	8.98	66.45	0.33	0.22	2.34	0.27	0.09	0.38	2.82	0.01	0.01	0.10	1152
13:30	9.58	14.44	66.01	0.32	0.20	2.14	0.41	0.08	0.62	2.83	0.01	0.01	0.09	1135
14:00	16.91	17.02	72.05	0.35	0.14	1.73	0.69	0.07	0.69	2.94	0.01	0.01	0.07	1109
14:30	9.68	14.80	51.58	0.36	0.12	1.56	0.38	0.08	0.58	2.04	0.01	0.00	0.06	1115
15:00	7.25	5.09	69.44	0.34	0.18	2.45	0.30	0.10	0.21	2.85	0.01	0.01	0.10	1151
15:30	4.41	3.94	63.46	0.37	0.18	2.38	0.18	0.09	0.16	2.59	0.02	0.01	0.10	1130
16:00	6.54	12.78	66.89	0.36	0.17	2.29	0.27	0.07	0.52	2.72	0.01	0.01	0.09	1105
16:30	8.12	9.58	67.25	0.37	0.15	2.18	0.33	0.07	0.39	2.71	0.02	0.01	0.09	1119
17:00	8.48	13.75	66.33	0.34	0.21	2.03	0.34	0.06	0.55	2.68	0.01	0.01	0.08	1127
17:30	9.69	21.03	69.25	0.35	0.24	1.96	0.41	0.09	0.88	2.90	0.01	0.01	0.08	1154
18:00	7.08	10.33	67.88	0.29	0.31	2.46	0.31	0.08	0.45	2.94	0.01	0.01	0.11	1151
18:30	8.92	15.95	65.25	0.28	0.36	2.67	0.39	0.09	0.69	2.82	0.01	0.02	0.12	1134
19:00	8.42	13.93	68.68	0.26	0.46	2.43	0.36	0.09	0.60	2.97	0.01	0.02	0.10	1141
19:30	7.94	13.30	62.14	0.28	0.43	2.27	0.34	0.10	0.58	2.70	0.01	0.02	0.10	1143
20:00	7.23	8.40	69.91	0.28	0.37	2.21	0.31	0.08	0.36	3.00	0.01	0.02	0.09	1148
20:30	7.58	11.55	66.60	0.34	0.20	2.37	0.32	0.09	0.49	2.83	0.01	0.01	0.10	1157
21:00	9.18	13.05	66.17	0.32	0.18	2.39	0.39	0.07	0.55	2.79	0.01	0.01	0.10	1146
21:30	8.67	13.12	67.77	0.32	0.19	2.53	0.37	0.06	0.55	2.86	0.01	0.01	0.11	1137
22:00	8.08	9.30	69.60	0.33	0.19	2.73	0.34	0.08	0.39	2.90	0.01	0.01	0.11	1150
22:30	9.45	15.15	63.83	0.33	0.21	2.64	0.41	0.10	0.66	2.77	0.01	0.01	0.11	1150
23:00	10.32	16.15	68.62	0.33	0.14	2.62	0.44	0.08	0.69	2.92	0.01	0.01	0.11	1128
23:30	9.20	14.36	68.30	0.34	0.16	2.67	0.40	0.08	0.62	2.93	0.01	0.01	0.11	1135
00:00	9.96	14.66	65.18	0.33	0.14	2.48	0.42	0.07	0.62	2.77	0.01	0.01	0.11	1133
min	2,83	3,14	51,58	0,26	0,10	1,45	0,12	0,03	0,13	2,04	0,01	0,00	0,06	1103
max	16,91	50,51	77,19	0,40	0,63	2,73	0,69	0,16	2,17	3,32	0,02	0,03	0,12	1157
moyenne	7,31	19,84	66,48	0,34	0,23	2,04								1130
Total							14,66	10,84	39,85	133,53	0,67	0,46	4,11	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,38			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.