

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.65	10.91	66.56	0.34	0.14	2.53	0.33	0.07	0.47	2.87	0.01	0.01	0.11	1132
01:00	7.66	11.66	70.83	0.33	0.17	2.59	0.32	0.07	0.49	2.99	0.01	0.01	0.11	1133
01:30	7.77	17.56	63.61	0.35	0.17	2.41	0.33	0.06	0.74	2.67	0.01	0.01	0.10	1135
02:00	7.18	10.59	68.81	0.32	0.16	2.64	0.31	0.07	0.46	2.96	0.01	0.01	0.11	1147
02:30	7.89	17.08	64.59	0.34	0.22	2.55	0.34	0.08	0.73	2.78	0.01	0.01	0.11	1144
03:00	7.99	15.03	64.08	0.31	0.18	2.48	0.34	0.05	0.65	2.76	0.01	0.01	0.11	1156
03:30	8.65	13.24	73.70	0.35	0.16	2.52	0.36	0.06	0.56	3.09	0.01	0.01	0.11	1136
04:00	9.33	18.92	65.48	0.33	0.13	2.45	0.39	0.06	0.80	2.76	0.01	0.01	0.10	1135
04:30	7.64	12.55	67.93	0.34	0.16	2.53	0.32	0.07	0.53	2.87	0.01	0.01	0.11	1139
05:00	7.35	22.45	66.13	0.33	0.13	2.64	0.31	0.08	0.95	2.81	0.01	0.01	0.11	1134
05:30	7.40	22.30	61.99	0.34	0.15	2.67	0.32	0.06	0.96	2.68	0.01	0.01	0.12	1142
06:00	6.90	15.25	69.74	0.30	0.21	1.83	0.30	0.08	0.65	2.99	0.01	0.01	0.08	1141
06:30	8.31	18.46	67.15	0.29	0.20	0.62	0.36	0.07	0.81	2.93	0.01	0.01	0.03	1135
07:00	9.88	21.26	67.56	0.27	0.24	0.54	0.43	0.07	0.92	2.92	0.01	0.01	0.02	1136
07:30	7.48	13.76	64.77	0.28	0.29	0.57	0.32	0.07	0.60	2.80	0.01	0.01	0.02	1137
08:00	7.63	17.64	69.09	0.30	0.17	1.48	0.32	0.07	0.75	2.94	0.01	0.01	0.06	1135
08:30	7.69	16.30	64.76	0.35	0.14	2.80	0.33	0.05	0.69	2.74	0.01	0.01	0.12	1125
09:00	8.26	14.25	67.15	0.32	0.13	2.51	0.35	0.05	0.61	2.87	0.01	0.01	0.11	1142
09:30	8.36	18.61	69.30	0.34	0.10	2.32	0.35	0.05	0.79	2.94	0.01	0.00	0.10	1134
10:00	8.06	12.83	63.74	0.32	0.11	2.32	0.34	0.05	0.54	2.68	0.01	0.00	0.10	1135
10:30	7.48	12.42	69.86	0.33	0.14	2.23	0.32	0.05	0.53	2.99	0.01	0.01	0.10	1151
11:00	7.79	12.75	67.01	0.32	0.16	2.25	0.33	0.05	0.54	2.85	0.01	0.01	0.10	1144
11:30	7.92	14.08	68.36	0.34	0.11	2.16	0.34	0.05	0.60	2.89	0.01	0.00	0.09	1133
12:00	7.44	12.12	62.20	0.31	0.13	1.97	0.32	0.04	0.51	2.64	0.01	0.01	0.08	1135
12:30	8.84	18.54	72.08	0.32	0.14	1.86	0.37	0.05	0.78	3.02	0.01	0.01	0.08	1140
13:00	7.95	16.07	63.24	0.32	0.12	1.77	0.33	0.05	0.67	2.63	0.01	0.00	0.07	1130
13:30	7.75	13.94	64.86	0.31	0.16	1.64	0.32	0.04	0.58	2.69	0.01	0.01	0.07	1132
14:00	7.50	15.97	68.06	0.32	0.17	1.59	0.30	0.05	0.65	2.76	0.01	0.01	0.06	1137
14:30	6.89	17.86	61.69	0.32	0.13	1.58	0.28	0.06	0.73	2.53	0.01	0.01	0.06	1144
15:00	7.34	12.84	76.79	0.30	0.18	1.84	0.31	0.04	0.54	3.22	0.01	0.01	0.08	1145
15:30	7.15	15.21	66.89	0.31	0.25	2.15	0.31	0.08	0.65	2.85	0.01	0.01	0.09	1157
16:00	8.93	21.49	66.46	0.30	0.20	2.21	0.38	0.06	0.92	2.83	0.01	0.01	0.09	1147
16:30	7.52	11.71	68.93	0.30	0.25	2.58	0.33	0.08	0.51	2.99	0.01	0.01	0.11	1151
17:00	8.60	18.57	63.83	0.30	0.17	2.38	0.37	0.06	0.80	2.74	0.01	0.01	0.10	1125
17:30	9.12	15.80	67.78	0.32	0.17	2.16	0.38	0.08	0.67	2.86	0.01	0.01	0.09	1121
18:00	7.55	10.64	63.33	0.26	0.26	2.41	0.32	0.06	0.45	2.67	0.01	0.01	0.10	1132
18:30	7.14	11.57	69.57	0.24	0.41	2.74	0.31	0.08	0.50	3.00	0.01	0.02	0.12	1130
19:00	6.81	12.18	65.95	0.22	0.48	2.67	0.30	0.07	0.54	2.91	0.01	0.02	0.12	1138
19:30	7.46	11.61	67.58	0.24	0.47	2.66	0.33	0.10	0.51	2.98	0.01	0.02	0.12	1145
20:00	8.57	11.16	64.93	0.27	0.34	2.69	0.37	0.06	0.49	2.83	0.01	0.01	0.12	1120
20:30	7.83	16.92	64.51	0.33	0.20	2.83	0.33	0.07	0.72	2.76	0.01	0.01	0.12	1112
21:00	8.69	18.83	64.85	0.34	0.13	2.26	0.36	0.04	0.78	2.70	0.01	0.01	0.09	1099
21:30	7.62	17.90	63.83	0.32	0.16	1.66	0.31	0.03	0.73	2.62	0.01	0.01	0.07	1105
22:00	6.66	13.34	64.44	0.32	0.15	2.05	0.26	0.04	0.53	2.54	0.01	0.01	0.08	1139
22:30	7.60	16.07	71.46	0.33	0.15	1.98	0.31	0.04	0.65	2.90	0.01	0.01	0.08	1139
23:00	9.37	21.02	67.10	0.31	0.17	1.98	0.38	0.03	0.85	2.72	0.01	0.01	0.08	1150
23:30	8.43	12.22	70.06	0.31	0.20	2.24	0.35	0.04	0.51	2.95	0.01	0.01	0.09	1157
00:00	7.30	11.86	65.37	0.29	0.14	2.22	0.31	0.04	0.50	2.78	0.01	0.01	0.09	1146
min	6,66	10,59	61,69	0,22	0,10	0,54	0,26	0,03	0,45	2,53	0,01	0,00	0,02	1099
max	9,88	22,45	76,79	0,35	0,48	2,83	0,43	0,10	0,96	3,22	0,01	0,02	0,12	1157
moyenne	7,88	15,32	66,83	0,31	0,19	2,16								1137
Total							16,03	8,76	31,12	135,89	0,63	0,39	4,40	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,29			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.