

| UVE         | Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95% |        |        |        |        |            | Flux massique en kg |      |       |       |       |       |         | Process |
|-------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Ligne 1     | HCl                                   | SO2    | NOx    | COT    | NH3    | Poussières | Q-HCL               | Q-CO | Q-SO2 | Q-NOX | Q-COT | Q-NH3 | Q-Pouss | T2S     |
| Unité       | mg/Nm3                                | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3     | kg                  | kg   | kg    | kg    | kg    | kg    | kg      | °C      |
| VLE Jour    | 9                                     | 40     | 80     | 9      | 30     | 5          | 17.0                | 86.0 | 77.0  | 154.0 | 17.0  | 48.0  | 10.0    |         |
| VLE 30 min  | 60                                    | 200    | 400    | 20     | 30     | 30         |                     |      |       |       |       |       |         |         |
| Autre seuil |                                       |        |        |        |        | 150        |                     |      |       |       |       |       |         | 850.00  |
| Moy.        | 24h                                   | 24h    | 24h    | 24h    | 24h    | 24h        | 24h                 | 24h  | 24h   | 24h   | 24h   | 24h   | 24h     | 24h     |
| 00:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 01:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 01:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 02:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 02:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 03:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 03:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 04:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 04:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 05:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 05:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 06:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 06:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 07:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 07:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 08:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 08:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 09:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 09:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 10:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 10:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 11:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 11:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 12:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 12:30       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 13:00       | Off                                   | Off    | Off    | Off    | Off    | Off        | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | Off     |
| 13:30       | 3,50                                  | 0,00   | 14,67  | 0,40   | 0,49   | 2,56       | 0,11                | 0,04 | 0,00  | 0,44  | 0,01  | 0,01  | 0,08    | 1114    |
| 14:00       | 5,82                                  | 0,28   | 55,49  | 0,40   | 0,51   | 3,19       | 0,22                | 0,02 | 0,01  | 2,08  | 0,01  | 0,02  | 0,12    | 1187    |
| 14:30       | 11,37                                 | 5,52   | 62,49  | 0,37   | 0,51   | 3,00       | 0,42                | 0,04 | 0,21  | 2,33  | 0,01  | 0,02  | 0,11    | 1146    |
| 15:00       | 11,74                                 | 8,56   | 74,02  | 0,28   | 0,40   | 1,53       | 0,44                | 0,05 | 0,32  | 2,77  | 0,01  | 0,01  | 0,06    | 1137    |
| 15:30       | 9,93                                  | 8,84   | 66,12  | 0,26   | 0,46   | 1,52       | 0,39                | 0,07 | 0,35  | 2,61  | 0,01  | 0,02  | 0,06    | 1143    |
| 16:00       | 7,22                                  | 4,33   | 64,65  | 0,24   | 0,42   | 1,60       | 0,30                | 0,08 | 0,18  | 2,66  | 0,01  | 0,02  | 0,07    | 1146    |
| 16:30       | 5,30                                  | 6,29   | 63,19  | 0,26   | 0,42   | 1,73       | 0,22                | 0,11 | 0,26  | 2,59  | 0,01  | 0,02  | 0,07    | 1131    |
| 17:00       | 8,18                                  | 18,09  | 69,19  | 0,24   | 0,40   | 1,31       | 0,34                | 0,09 | 0,76  | 2,91  | 0,01  | 0,02  | 0,05    | 1142    |
| 17:30       | 8,31                                  | 17,06  | 68,38  | 0,24   | 0,40   | 1,16       | 0,36                | 0,13 | 0,73  | 2,94  | 0,01  | 0,02  | 0,05    | 1162    |
| 18:00       | 7,55                                  | 27,53  | 66,46  | 0,23   | 0,37   | 1,07       | 0,32                | 0,09 | 1,19  | 2,86  | 0,01  | 0,02  | 0,05    | 1114    |
| 18:30       | 7,52                                  | 26,24  | 64,02  | 0,24   | 0,33   | 1,09       | 0,33                | 0,10 | 1,14  | 2,77  | 0,01  | 0,01  | 0,05    | 1138    |
| 19:00       | 4,95                                  | 7,96   | 68,02  | 0,21   | 0,36   | 1,19       | 0,22                | 0,12 | 0,35  | 2,98  | 0,01  | 0,02  | 0,05    | 1148    |
| 19:30       | 5,34                                  | 14,04  | 65,55  | 0,22   | 0,34   | 1,12       | 0,24                | 0,13 | 0,63  | 2,96  | 0,01  | 0,02  | 0,05    | 1143    |
| 20:00       | 9,18                                  | 12,59  | 67,28  | 0,26   | 0,30   | 2,27       | 0,39                | 0,08 | 0,53  | 2,86  | 0,01  | 0,01  | 0,10    | 1115    |
| 20:30       | 7,72                                  | 2,94   | 64,14  | 0,33   | 0,26   | 3,62       | 0,31                | 0,06 | 0,12  | 2,56  | 0,01  | 0,01  | 0,14    | 1131    |
| 21:00       | 7,12                                  | 2,22   | 67,26  | 0,31   | 0,26   | 3,49       | 0,28                | 0,08 | 0,09  | 2,65  | 0,01  | 0,01  | 0,14    | 1120    |
| 21:30       | 9,86                                  | 9,19   | 67,41  | 0,33   | 0,24   | 3,38       | 0,39                | 0,06 | 0,37  | 2,69  | 0,01  | 0,01  | 0,13    | 1131    |
| 22:00       | 9,27                                  | 9,25   | 68,98  | 0,27   | 0,49   | 1,98       | 0,38                | 0,10 | 0,38  | 2,84  | 0,01  | 0,02  | 0,08    | 1137    |
| 22:30       | 7,87                                  | 7,70   | 67,97  | 0,22   | 0,61   | 1,09       | 0,34                | 0,10 | 0,33  | 2,90  | 0,01  | 0,03  | 0,05    | 1145    |
| 23:00       | 9,73                                  | 14,17  | 64,01  | 0,24   | 0,55   | 1,10       | 0,42                | 0,11 | 0,61  | 2,76  | 0,01  | 0,02  | 0,05    | 1124    |
| 23:30       | 9,27                                  | 15,87  | 66,94  | 0,22   | 0,58   | 1,08       | 0,40                | 0,10 | 0,68  | 2,88  | 0,01  | 0,02  | 0,05    | 1110    |
| 00:00       | 10,13                                 | 21,04  | 64,11  | 0,25   | 0,61   | 1,08       | 0,43                | 0,10 | 0,89  | 2,73  | 0,01  | 0,03  | 0,05    | 1119    |
| min         | 3,50                                  | 0,00   | 14,67  | 0,21   | 0,24   | 1,07       | 0,00                | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1110    |
| max         | 11,74                                 | 27,53  | 74,02  | 0,40   | 0,61   | 3,62       | 0,44                | 0,13 | 1,19  | 2,98  | 0,01  | 0,03  | 0,14    | 1187    |
| moyenne     | 8,04                                  | 10,90  | 63,65  | 0,27   | 0,42   | 1,87       |                     |      |       |       |       |       |         | 1136    |
| Total       |                                       |        |        |        |        |            | 7,24                | 5,77 | 10,13 | 57,78 | 0,24  | 0,38  | 1,65    |         |

| Synthèse des dépassements & indisponibilités       | seuil                | HCl   | SO2   | CO     | NOx   | NH3   | COT   | Poussieres |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------------|
| Compteur dépassement VLE 30 min                    | 60H/An               | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00      |
| Nombre de dépassement moyenne jour                 | /                    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0          |
| % de moyennes 10min <150 mg/Nm3                    | /                    |       |       | 100,00 | 6,35  |       |       |            |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour                | /                    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0          |
| Nombre de moyenne jour invalide                    | 10j/An               | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0          |
| Compteur indisponibilité AMS                       | 60H/An               |       |       | 00:00  |       |       |       |            |
| Compteur indisponibilité Opacimètre                | 60H/An               |       |       |        |       |       |       | 00:00      |
| Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo) | 10H                  |       |       | 0      |       |       |       | 0          |
| Disponibilité AMESA %                              | >85% en cumul annuel |       |       |        | 99,70 |       |       |            |

**Commentaires :**

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.  
13h30 redémarrage UVE après arrêt technique non programmé