

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,75	14,28	66,74	0,22	0,59	1,05	0,29	0,07	0,60	2,82	0,01	0,02	0,04	1134
01:00	7,86	17,28	68,65	0,24	0,53	1,07	0,34	0,09	0,75	2,97	0,01	0,02	0,05	1140
01:30	9,36	20,77	63,13	0,22	0,57	1,00	0,41	0,08	0,90	2,75	0,01	0,02	0,04	1120
02:00	9,78	16,79	68,94	0,23	0,54	1,02	0,43	0,08	0,73	3,00	0,01	0,02	0,04	1124
02:30	7,81	10,09	64,80	0,21	0,55	0,96	0,34	0,08	0,44	2,84	0,01	0,02	0,04	1124
03:00	7,01	8,74	65,75	0,23	0,56	0,97	0,30	0,07	0,38	2,84	0,01	0,02	0,04	1125
03:30	5,89	6,95	68,49	0,21	0,56	0,97	0,25	0,09	0,30	2,96	0,01	0,02	0,04	1139
04:00	7,33	9,63	68,60	0,24	0,51	1,02	0,31	0,08	0,41	2,93	0,01	0,02	0,04	1118
04:30	8,62	13,26	64,70	0,21	0,56	1,03	0,38	0,08	0,58	2,81	0,01	0,02	0,04	1118
05:00	9,50	18,53	64,54	0,23	0,50	1,09	0,41	0,09	0,80	2,78	0,01	0,02	0,05	1124
05:30	8,55	17,55	67,31	0,21	0,52	1,05	0,37	0,07	0,75	2,89	0,01	0,02	0,04	1121
06:00	8,78	16,71	61,04	0,21	0,52	1,02	0,39	0,06	0,74	2,69	0,01	0,02	0,04	1136
06:30	7,88	13,01	69,50	0,19	0,56	1,08	0,34	0,07	0,56	2,98	0,01	0,02	0,05	1137
07:00	4,40	4,95	65,32	0,20	0,50	1,03	0,19	0,09	0,22	2,89	0,01	0,02	0,05	1144
07:30	5,92	17,61	64,96	0,19	0,52	0,99	0,26	0,07	0,77	2,85	0,01	0,02	0,04	1160
08:00	8,05	17,43	68,75	0,21	0,40	2,06	0,36	0,06	0,77	3,04	0,01	0,02	0,09	1140
08:30	8,60	18,37	65,84	0,22	0,32	3,40	0,38	0,07	0,82	2,93	0,01	0,01	0,15	1143
09:00	7,21	9,40	68,64	0,24	0,31	3,60	0,32	0,09	0,41	3,00	0,01	0,01	0,16	1142
09:30	5,72	3,72	68,46	0,22	0,28	3,62	0,25	0,07	0,16	2,98	0,01	0,01	0,16	1133
10:00	7,36	10,81	58,48	0,25	0,30	3,37	0,31	0,04	0,46	2,49	0,01	0,01	0,14	1118
10:30	9,22	10,67	71,49	0,23	0,31	3,48	0,40	0,05	0,46	3,10	0,01	0,01	0,15	1131
11:00	8,43	9,90	63,17	0,25	0,28	3,47	0,36	0,04	0,42	2,67	0,01	0,01	0,15	1123
11:30	9,54	16,48	59,68	0,24	0,32	3,33	0,41	0,03	0,70	2,54	0,01	0,01	0,14	1123
12:00	8,47	16,18	52,71	0,24	0,34	3,21	0,37	0,07	0,71	2,30	0,01	0,01	0,14	1109
12:30	6,85	1,90	72,11	0,22	0,29	3,80	0,30	0,07	0,08	3,18	0,01	0,01	0,17	1133
13:00	5,28	3,08	64,03	0,21	0,30	2,58	0,23	0,10	0,14	2,81	0,01	0,01	0,11	1115
13:30	5,24	7,93	59,40	0,16	0,30	1,07	0,24	0,08	0,36	2,67	0,01	0,01	0,05	1115
14:00	20,35	19,60	66,85	0,19	0,26	1,06	0,86	0,06	0,83	2,84	0,01	0,01	0,04	1113
14:30	6,63	3,13	70,23	0,19	0,27	1,13	0,27	0,06	0,13	2,86	0,01	0,01	0,05	1152
15:00	5,19	13,14	63,95	0,21	0,33	1,13	0,22	0,07	0,55	2,69	0,01	0,01	0,05	1129
15:30	6,67	27,30	65,68	0,19	0,35	1,13	0,28	0,07	1,14	2,75	0,01	0,01	0,05	1123
16:00	7,70	30,42	67,90	0,19	0,32	1,13	0,33	0,06	1,29	2,87	0,01	0,01	0,05	1139
16:30	7,19	32,27	60,35	0,17	0,33	1,11	0,31	0,07	1,38	2,58	0,01	0,01	0,05	1124
17:00	7,26	35,12	68,54	0,20	0,31	1,10	0,31	0,06	1,49	2,92	0,01	0,01	0,05	1134
17:30	7,33	24,83	72,14	0,19	0,30	1,14	0,31	0,09	1,06	3,09	0,01	0,01	0,05	1130
18:00	7,90	20,84	65,28	0,21	0,31	1,11	0,35	0,10	0,92	2,88	0,01	0,01	0,05	1122
18:30	8,50	19,63	68,22	0,18	0,22	1,09	0,38	0,12	0,87	3,03	0,01	0,01	0,05	1113
19:00	7,44	12,62	63,59	0,18	0,23	1,14	0,33	0,12	0,56	2,83	0,01	0,01	0,05	1122
19:30	7,72	11,00	67,39	0,16	0,23	1,16	0,34	0,14	0,48	2,95	0,01	0,01	0,05	1119
20:00	9,02	9,98	63,43	0,20	0,25	2,26	0,40	0,09	0,45	2,83	0,01	0,01	0,10	1111
20:30	10,12	13,36	53,60	0,18	0,36	1,20	0,45	0,08	0,59	2,36	0,01	0,02	0,05	1086
21:00	7,40	7,96	65,21	0,19	0,35	1,20	0,33	0,12	0,35	2,89	0,01	0,02	0,05	1130
21:30	6,80	8,74	60,78	0,19	0,35	1,33	0,29	0,04	0,37	2,60	0,01	0,02	0,06	1101
22:00	6,13	6,73	67,37	0,19	0,35	1,39	0,25	0,06	0,28	2,79	0,01	0,01	0,06	1122
22:30	7,40	12,41	67,88	0,21	0,22	1,34	0,31	0,06	0,52	2,84	0,01	0,01	0,06	1141
23:00	7,43	10,23	67,12	0,18	0,27	1,37	0,32	0,07	0,43	2,85	0,01	0,01	0,06	1139
23:30	9,40	16,00	65,40	0,20	0,35	1,42	0,40	0,06	0,69	2,81	0,01	0,01	0,06	1135
00:00	8,01	11,09	67,67	0,19	0,29	1,46	0,34	0,07	0,47	2,89	0,01	0,01	0,06	1121
min	4,40	1,90	52,71	0,16	0,22	0,96	0,19	0,03	0,08	2,30	0,01	0,01	0,04	1086
max	20,35	35,12	72,14	0,25	0,59	3,80	0,86	0,14	1,49	3,18	0,01	0,02	0,17	1160
moyenne	7,85	14,13	65,49	0,21	0,38	1,64								1127
Total							16,29	12,52	29,28	135,86	0,43	0,78	3,41	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,02			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.