

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,21	12,39	62,53	0,21	0,32	1,37	0,35	0,06	0,53	2,68	0,01	0,01	0,06	1125
01:00	7,02	9,24	67,72	0,18	0,26	1,28	0,31	0,06	0,40	2,95	0,01	0,01	0,06	1134
01:30	8,52	14,75	66,12	0,21	0,35	1,27	0,37	0,06	0,64	2,85	0,01	0,01	0,05	1127
02:00	8,04	14,59	68,63	0,19	0,29	1,19	0,35	0,13	0,64	3,00	0,01	0,01	0,05	1128
02:30	7,71	15,05	67,88	0,20	0,26	1,19	0,34	0,07	0,66	2,98	0,01	0,01	0,05	1128
03:00	7,19	14,12	67,64	0,18	0,32	1,18	0,32	0,08	0,63	3,00	0,01	0,01	0,05	1130
03:30	8,13	15,57	66,58	0,20	0,25	1,13	0,36	0,08	0,69	2,93	0,01	0,01	0,05	1122
04:00	9,07	17,20	64,38	0,19	0,31	1,13	0,40	0,07	0,75	2,82	0,01	0,01	0,05	1115
04:30	8,51	11,37	63,18	0,20	0,37	1,05	0,37	0,06	0,50	2,77	0,01	0,02	0,05	1135
05:00	7,40	11,03	68,47	0,19	0,31	1,08	0,32	0,07	0,48	2,99	0,01	0,01	0,05	1130
05:30	7,42	11,27	68,13	0,21	0,31	1,08	0,32	0,07	0,49	2,96	0,01	0,01	0,05	1127
06:00	7,57	11,78	62,43	0,18	0,33	1,03	0,34	0,06	0,52	2,77	0,01	0,01	0,05	1135
06:30	8,38	16,28	66,95	0,20	0,26	0,95	0,37	0,07	0,72	2,97	0,01	0,01	0,04	1111
07:00	8,12	14,59	62,18	0,18	0,27	0,94	0,36	0,05	0,64	2,72	0,01	0,01	0,04	1141
07:30	8,15	13,68	69,07	0,20	0,33	0,95	0,36	0,07	0,60	3,02	0,01	0,01	0,04	1111
08:00	9,51	11,99	66,10	0,20	0,33	2,18	0,42	0,04	0,53	2,91	0,01	0,01	0,10	1119
08:30	6,73	6,74	70,14	0,21	0,27	1,49	0,29	0,10	0,29	3,05	0,01	0,01	0,06	1121
09:00	5,35	5,38	62,36	0,17	0,26	0,95	0,34	0,09	0,24	2,75	0,01	0,01	0,04	1136
09:30	7,69	10,80	61,59	0,20	0,33	0,95	0,34	0,09	0,48	2,72	0,01	0,01	0,04	1117
10:00	10,16	24,76	38,63	0,19	0,29	0,94	0,44	1,18	1,08	1,68	0,01	0,01	0,04	1107
10:30	8,15	14,60	52,67	0,19	0,30	1,01	0,36	0,06	0,64	2,30	0,01	0,01	0,04	1107
11:00	8,05	8,66	69,42	0,17	0,32	1,08	0,35	0,10	0,38	3,05	0,01	0,01	0,05	1124
11:30	10,40	15,98	60,94	0,19	0,34	1,04	0,45	0,07	0,70	2,66	0,01	0,01	0,05	1108
12:00	7,09	5,36	72,17	0,17	0,28	1,11	0,31	0,10	0,23	3,12	0,01	0,01	0,05	1130
12:30	4,10	2,97	63,83	0,16	0,30	1,10	0,18	0,10	0,13	2,85	0,01	0,01	0,05	1134
13:00	4,34	5,78	65,31	0,17	0,34	1,12	0,19	0,11	0,25	2,86	0,01	0,01	0,05	1187
13:30	4,74	6,78	67,00	0,17	0,29	1,17	0,20	0,09	0,28	2,80	0,01	0,01	0,05	1118
14:00	9,33	12,02	63,73	0,18	0,28	1,13	0,39	0,08	0,50	2,64	0,01	0,01	0,05	1123
14:30	9,75	13,61	63,33	0,20	0,27	1,13	0,40	0,08	0,56	2,60	0,01	0,01	0,05	1130
15:00	8,49	11,49	62,00	0,19	0,35	1,09	0,36	0,06	0,49	2,64	0,01	0,01	0,05	1140
15:30	7,82	10,05	62,88	0,19	0,33	1,09	0,34	0,08	0,43	2,70	0,01	0,01	0,05	1145
16:00	7,88	10,92	68,30	0,18	0,28	1,12	0,34	0,09	0,47	2,95	0,01	0,01	0,05	1121
16:30	10,18	16,88	61,31	0,21	0,32	1,12	0,44	0,08	0,73	2,64	0,01	0,01	0,05	1108
17:00	9,16	11,74	71,79	0,19	0,28	1,09	0,39	0,09	0,50	3,08	0,01	0,01	0,05	1126
17:30	5,74	3,85	65,95	0,19	0,29	1,09	0,25	0,11	0,17	2,91	0,01	0,01	0,05	1154
18:00	5,63	7,66	67,45	0,18	0,33	1,11	0,25	0,08	0,33	2,94	0,01	0,01	0,05	1154
18:30	8,08	12,80	63,89	0,23	0,28	1,15	0,34	0,08	0,53	2,66	0,01	0,01	0,05	1110
19:00	9,13	15,08	64,59	0,19	0,22	1,10	0,39	0,05	0,64	2,72	0,01	0,01	0,05	1128
19:30	7,77	12,64	67,95	0,21	0,27	1,10	0,32	0,09	0,53	2,83	0,01	0,01	0,05	1141
20:00	7,98	12,18	66,57	0,21	0,28	2,25	0,35	0,05	0,53	2,89	0,01	0,01	0,10	1155
20:30	7,68	5,78	67,45	0,25	0,29	4,10	0,34	0,07	0,26	2,98	0,01	0,01	0,18	1140
21:00	6,45	15,87	67,84	0,19	0,47	1,86	0,29	0,07	0,72	3,06	0,01	0,02	0,08	1150
21:30	7,57	15,95	67,01	0,19	0,55	1,00	0,33	0,09	0,70	2,94	0,01	0,02	0,04	1151
22:00	7,54	12,15	65,98	0,18	0,53	0,96	0,34	0,07	0,54	2,94	0,01	0,02	0,04	1159
22:30	8,34	14,12	65,15	0,21	0,51	0,96	0,36	0,08	0,62	2,85	0,01	0,02	0,04	1158
23:00	8,15	14,52	67,14	0,18	0,51	0,95	0,36	0,07	0,65	2,99	0,01	0,02	0,04	1162
23:30	8,10	12,00	65,70	0,21	0,55	0,97	0,35	0,07	0,52	2,86	0,01	0,02	0,04	1144
00:00	7,36	13,03	65,51	0,18	0,56	0,94	0,33	0,06	0,59	2,96	0,01	0,03	0,04	1160
min	4,10	2,97	38,63	0,16	0,22	0,94	0,18	0,04	0,13	1,68	0,01	0,01	0,04	1107
max	10,40	24,76	72,17	0,25	0,56	4,10	0,45	1,18	1,08	3,12	0,01	0,03	0,18	1187
moyenne	7,79	12,02	65,07	0,19	0,33	1,21								1131
Total							16,25	12,61	25,11	135,94	0,40	0,70	2,54	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,05			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.