

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.64	22.58	68.49	0.21	0.41	0.93	0.33	0.06	0.99	2.99	0.01	0.02	0.04	1141
01:00	6.58	36.93	65.93	0.19	0.46	0.92	0.29	0.07	1.65	2.94	0.01	0.02	0.04	1144
01:30	5.14	37.83	67.16	0.20	0.45	0.92	0.23	0.07	1.70	3.01	0.01	0.02	0.04	1141
02:00	5.75	34.87	64.80	0.18	0.38	0.90	0.26	0.07	1.58	2.94	0.01	0.02	0.04	1149
02:30	6.79	27.28	68.38	0.20	0.39	0.87	0.31	0.06	1.23	3.09	0.01	0.02	0.04	1136
03:00	7.66	17.61	67.06	0.18	0.43	0.91	0.34	0.09	0.78	2.99	0.01	0.02	0.04	1135
03:30	10.40	21.76	64.85	0.19	0.47	0.92	0.47	0.07	0.99	2.95	0.01	0.02	0.04	1140
04:00	9.21	15.96	64.56	0.18	0.42	0.99	0.42	0.07	0.72	2.92	0.01	0.02	0.04	1141
04:30	7.70	11.27	67.41	0.20	0.44	1.01	0.34	0.07	0.50	3.01	0.01	0.02	0.05	1136
05:00	8.41	17.64	61.08	0.19	0.42	0.82	0.38	0.06	0.80	2.76	0.01	0.02	0.04	1129
05:30	8.31	21.10	65.90	0.23	0.39	0.81	0.36	0.06	0.93	2.89	0.01	0.02	0.04	1136
06:00	6.68	14.92	69.10	0.20	0.41	0.97	0.29	0.05	0.65	3.01	0.01	0.02	0.04	1143
06:30	7.41	13.04	67.79	0.21	0.40	1.03	0.33	0.07	0.58	3.00	0.01	0.02	0.05	1145
07:00	6.57	11.52	68.77	0.18	0.44	1.02	0.29	0.06	0.52	3.09	0.01	0.02	0.05	1152
07:30	8.73	14.15	65.84	0.20	0.38	0.94	0.40	0.06	0.64	2.98	0.01	0.02	0.04	1153
08:00	8.33	12.54	62.76	0.33	0.31	2.38	0.38	0.95	0.57	2.85	0.02	0.01	0.11	1147
08:30	6.96	6.52	68.80	0.26	0.24	3.25	0.31	0.06	0.29	3.02	0.01	0.01	0.14	1134
09:00	6.44	12.79	65.21	0.20	0.35	0.97	0.29	0.08	0.57	2.90	0.01	0.02	0.04	1146
09:30	8.66	15.03	67.06	0.23	0.36	0.99	0.38	0.06	0.66	2.95	0.01	0.02	0.04	1150
10:00	9.76	13.79	66.07	0.21	0.38	0.99	0.43	0.05	0.61	2.92	0.01	0.02	0.04	1159
10:30	8.10	12.53	66.22	0.24	0.38	0.99	0.36	0.05	0.56	2.94	0.01	0.02	0.04	1159
11:00	7.88	11.82	66.05	0.23	0.36	0.95	0.35	0.05	0.52	2.91	0.01	0.02	0.04	1158
11:30	8.11	14.29	65.13	0.25	0.42	0.98	0.36	0.07	0.63	2.89	0.01	0.02	0.04	1146
12:00	8.08	16.24	67.10	0.23	0.34	0.98	0.36	0.07	0.72	2.97	0.01	0.02	0.04	1149
12:30	6.36	10.38	63.56	0.22	0.35	0.97	0.29	0.09	0.47	2.85	0.01	0.02	0.04	1151
13:00	8.11	11.61	70.05	0.22	0.42	1.01	0.36	0.07	0.52	3.12	0.01	0.02	0.04	1146
13:30	7.29	11.58	64.28	0.19	0.35	1.02	0.33	0.06	0.52	2.91	0.01	0.02	0.05	1149
14:00	9.09	13.01	65.21	0.21	0.36	1.06	0.39	0.05	0.56	2.80	0.01	0.02	0.05	1133
14:30	9.09	15.22	62.55	0.22	0.36	1.06	0.39	0.07	0.66	2.71	0.01	0.02	0.05	1155
15:00	7.65	11.70	71.90	0.19	0.37	1.04	0.33	0.05	0.51	3.13	0.01	0.02	0.05	1152
15:30	7.93	13.83	65.44	0.21	0.37	1.04	0.35	0.08	0.61	2.89	0.01	0.02	0.05	1146
16:00	8.32	14.09	62.60	0.18	0.35	1.03	0.37	0.05	0.63	2.79	0.01	0.02	0.05	1149
16:30	8.98	13.71	67.11	0.20	0.35	1.05	0.40	0.08	0.60	2.96	0.01	0.02	0.05	1140
17:00	7.89	13.01	68.22	0.18	0.34	1.04	0.35	0.06	0.58	3.07	0.01	0.02	0.05	1159
17:30	6.99	13.59	67.30	0.20	0.33	1.06	0.31	0.08	0.60	2.99	0.01	0.01	0.05	1146
18:00	7.82	15.04	67.73	0.18	0.34	1.03	0.35	0.06	0.67	3.03	0.01	0.02	0.05	1149
18:30	8.69	16.78	62.26	0.19	0.40	0.93	0.38	0.08	0.74	2.75	0.01	0.02	0.04	1136
19:00	6.94	11.75	68.40	0.16	0.39	0.94	0.31	0.06	0.52	3.03	0.01	0.02	0.04	1141
19:30	4.88	11.39	66.11	0.17	0.38	0.93	0.22	0.08	0.51	2.95	0.01	0.02	0.04	1140
20:00	6.53	11.84	68.51	0.19	0.38	2.38	0.29	0.04	0.52	3.03	0.01	0.02	0.11	1144
20:30	8.90	19.04	60.59	0.24	0.38	3.95	0.39	0.08	0.84	2.68	0.01	0.02	0.17	1131
21:00	7.63	9.96	65.13	0.23	0.37	3.96	0.33	0.03	0.44	2.85	0.01	0.02	0.17	1148
21:30	7.39	16.37	68.70	0.23	0.40	3.35	0.31	0.04	0.70	2.92	0.01	0.02	0.14	1128
22:00	5.57	13.23	70.49	0.18	0.47	1.04	0.23	0.04	0.56	2.97	0.01	0.02	0.04	1146
22:30	5.22	44.03	73.96	0.21	0.51	1.06	0.22	0.06	1.87	3.15	0.01	0.02	0.05	1147
23:00	3.87	14.76	70.46	0.20	0.48	1.04	0.17	0.05	0.64	3.04	0.01	0.02	0.04	1145
23:30	5.62	17.16	64.81	0.22	0.47	0.98	0.25	0.07	0.77	2.89	0.01	0.02	0.04	1158
00:00	8.07	17.35	64.20	0.19	0.47	0.81	0.37	0.08	0.79	2.92	0.01	0.02	0.04	1141
min	3,87	6,52	60,59	0,16	0,24	0,81	0,17	0,03	0,29	2,68	0,01	0,01	0,04	1128
max	10,40	44,03	73,96	0,33	0,51	3,96	0,47	0,95	1,87	3,15	0,02	0,02	0,17	1159
moyenne	7,50	16,55	66,48	0,21	0,39	1,25								1144
Total							15,97	10,23	35,21	141,37	0,44	0,83	2,66	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,80			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.