

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,00	14,67	67,43	0,23	0,48	0,88	0,36	0,07	0,65	2,99	0,01	0,02	0,04	1135
01:00	8,32	12,65	72,55	0,04	0,39	3,32	0,37	0,05	0,56	3,21	0,13	0,02	0,15	1133
01:30	7,93	11,88	68,98	0,24	0,48	0,85	0,35	0,06	0,52	3,05	0,01	0,02	0,04	1144
02:00	7,72	11,07	67,11	0,21	0,46	0,87	0,34	0,06	0,49	2,99	0,01	0,02	0,04	1141
02:30	8,06	16,14	59,73	0,28	0,46	0,92	0,36	0,73	0,72	2,67	0,01	0,02	0,04	1147
03:00	6,09	7,91	67,49	0,21	0,49	0,94	0,27	0,06	0,34	2,94	0,01	0,02	0,04	1130
03:30	7,57	9,17	67,05	0,23	0,43	0,94	0,33	0,07	0,40	2,92	0,01	0,02	0,04	1141
04:00	8,37	10,13	67,18	0,21	0,50	0,92	0,37	0,07	0,44	2,95	0,01	0,02	0,04	1149
04:30	8,44	9,77	66,22	0,22	0,49	0,92	0,38	0,07	0,43	2,95	0,01	0,02	0,04	1156
05:00	9,06	13,68	65,43	0,20	0,46	0,87	0,40	0,06	0,61	2,90	0,01	0,02	0,04	1136
05:30	7,73	7,32	68,16	0,21	0,46	0,94	0,34	0,06	0,33	3,03	0,01	0,02	0,04	1149
06:00	7,10	8,56	62,83	0,19	0,46	0,85	0,31	0,06	0,38	2,76	0,01	0,02	0,04	1136
06:30	8,63	14,85	66,59	0,22	0,45	0,87	0,38	0,07	0,66	2,94	0,01	0,02	0,04	1145
07:00	7,99	16,58	68,02	0,19	0,44	0,89	0,36	0,06	0,75	3,06	0,01	0,02	0,04	1175
07:30	6,85	14,06	68,75	0,21	0,47	0,89	0,31	0,07	0,63	3,07	0,01	0,02	0,04	1142
08:00	8,36	11,11	66,80	0,22	0,36	2,21	0,37	0,04	0,49	2,96	0,01	0,02	0,10	1151
08:30	8,07	8,03	65,91	0,25	0,27	3,58	0,36	0,05	0,36	2,97	0,01	0,01	0,16	1152
09:00	7,65	13,49	65,44	0,22	0,26	1,98	0,33	0,08	0,59	2,85	0,01	0,01	0,09	1142
09:30	5,38	8,58	60,77	0,20	0,31	2,23	0,23	0,07	0,37	2,60	0,01	0,01	0,10	1162
10:00	7,35	11,32	67,68	0,16	0,29	2,11	0,34	0,08	0,52	3,09	0,01	0,01	0,10	1196
10:30	9,26	12,94	68,06	0,19	0,28	2,25	0,41	0,08	0,58	3,04	0,01	0,01	0,10	1140
11:00	9,63	12,91	63,46	0,18	0,30	2,32	0,42	0,07	0,57	2,79	0,01	0,01	0,10	1116
11:30	9,58	14,26	66,14	0,21	0,32	2,35	0,41	0,05	0,61	2,83	0,01	0,01	0,10	1113
12:00	5,75	22,76	60,08	0,18	0,34	2,38	0,24	0,04	0,96	2,54	0,01	0,01	0,10	1116
12:30	4,84	61,13	66,48	0,19	0,32	2,58	0,20	0,06	2,55	2,78	0,01	0,01	0,11	1134
13:00	3,03	10,77	106,03	0,21	0,29	2,92	0,13	0,10	0,46	4,49	0,01	0,01	0,12	1159
13:30	5,67	18,56	70,56	0,18	0,29	2,85	0,25	0,08	0,81	3,09	0,01	0,01	0,12	1143
14:00	9,69	24,15	62,98	0,18	0,25	2,78	0,43	0,08	1,06	2,77	0,01	0,01	0,12	1127
14:30	8,88	40,97	68,44	0,20	0,26	2,82	0,39	0,11	1,81	3,03	0,01	0,01	0,12	1132
15:00	9,56	31,58	69,14	0,19	0,32	2,88	0,42	0,08	1,39	3,05	0,01	0,01	0,13	1123
15:30	9,23	22,45	67,77	0,20	0,24	2,85	0,41	0,10	0,99	3,00	0,01	0,01	0,13	1125
16:00	9,76	15,65	60,74	0,19	0,29	2,82	0,43	0,08	0,69	2,68	0,01	0,01	0,12	1117
16:30	6,77	10,98	65,99	0,20	0,35	2,78	0,29	0,09	0,48	2,86	0,01	0,02	0,12	1141
17:00	7,13	12,02	67,33	0,18	0,32	2,77	0,32	0,08	0,53	2,98	0,01	0,01	0,12	1145
17:30	9,84	24,60	63,21	0,20	0,29	2,46	0,43	0,08	1,09	2,79	0,01	0,01	0,11	1123
18:00	7,40	20,92	70,82	0,18	0,29	2,35	0,33	0,08	0,93	3,16	0,01	0,01	0,10	1134
18:30	6,01	13,67	64,83	0,21	0,27	2,40	0,27	0,10	0,61	2,87	0,01	0,01	0,11	1141
19:00	6,86	14,30	64,93	0,20	0,27	2,24	0,31	0,07	0,66	2,98	0,01	0,01	0,10	1161
19:30	10,25	17,64	66,04	0,20	0,25	2,34	0,46	0,10	0,80	2,99	0,01	0,01	0,11	1139
20:00	9,92	22,07	66,73	0,20	0,27	1,91	0,44	0,05	0,98	2,95	0,01	0,01	0,08	1133
20:30	7,80	5,51	66,42	0,23	0,33	1,23	0,35	0,10	0,25	2,96	0,01	0,01	0,05	1150
21:00	6,62	9,35	67,36	0,21	0,32	1,26	0,30	0,05	0,42	3,00	0,01	0,01	0,06	1135
21:30	7,98	11,92	61,19	0,22	0,32	1,12	0,35	0,04	0,53	2,70	0,01	0,01	0,05	1134
22:00	8,14	10,22	68,80	0,22	0,35	1,18	0,35	0,04	0,44	2,96	0,01	0,02	0,05	1142
22:30	7,91	15,74	67,02	0,24	0,34	1,42	0,35	0,04	0,69	2,94	0,01	0,02	0,06	1143
23:00	6,80	24,48	64,77	0,17	0,44	2,44	0,30	0,05	1,08	2,87	0,01	0,02	0,11	1141
23:30	8,07	20,27	59,48	0,20	0,42	2,53	0,35	0,04	0,88	2,58	0,01	0,02	0,11	1123
00:00	7,41	15,64	60,97	0,18	0,43	2,59	0,32	0,05	0,69	2,67	0,01	0,02	0,11	1137
min	3,03	5,51	59,48	0,16	0,24	0,85	0,13	0,04	0,25	2,54	0,01	0,01	0,04	1113
max	10,25	61,13	106,03	0,34	0,50	3,58	0,46	0,73	2,55	4,49	0,13	0,02	0,16	1196
moyenne	7,80	16,01	66,79	0,26	0,36	1,93								1141
Total							16,53	11,34	33,77	141,27	0,56	0,76	4,09	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,34			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.