

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.54	14.73	64.82	0.20	0.42	2.56	0.33	0.05	0.65	2.85	0.01	0.02	0.11	1135
01:00	7.49	12.04	70.44	0.18	0.45	2.38	0.33	0.06	0.53	3.11	0.01	0.02	0.11	1136
01:30	7.86	12.30	63.41	0.19	0.45	2.31	0.35	0.05	0.55	2.84	0.01	0.02	0.10	1136
02:00	10.41	19.90	65.31	0.19	0.42	2.30	0.46	0.04	0.87	2.87	0.01	0.02	0.10	1125
02:30	7.81	16.10	64.16	0.20	0.46	2.26	0.34	0.04	0.69	2.75	0.01	0.02	0.10	1145
03:00	4.98	7.16	70.77	0.18	0.42	2.35	0.21	0.05	0.31	3.03	0.01	0.02	0.10	1140
03:30	5.39	8.47	69.81	0.20	0.40	2.34	0.24	0.10	0.37	3.08	0.01	0.02	0.10	1142
04:00	8.22	13.22	66.02	0.18	0.38	2.44	0.37	0.06	0.59	2.95	0.01	0.02	0.11	1141
04:30	7.99	11.22	68.34	0.19	0.45	2.53	0.36	0.06	0.51	3.09	0.01	0.02	0.11	1157
05:00	10.41	32.79	62.27	0.18	0.40	2.38	0.47	0.06	1.48	2.82	0.01	0.02	0.11	1140
05:30	6.11	28.31	64.33	0.20	0.45	2.24	0.28	0.04	1.28	2.91	0.01	0.02	0.10	1146
06:00	5.64	16.39	69.05	0.17	0.44	2.59	0.25	0.06	0.72	3.04	0.01	0.02	0.11	1150
06:30	7.24	38.19	84.34	0.19	0.42	2.69	0.33	0.10	1.72	3.79	0.01	0.02	0.12	1150
07:00	6.60	22.21	72.38	0.18	0.40	2.69	0.30	0.08	0.99	3.24	0.01	0.02	0.12	1132
07:30	10.03	21.38	68.09	0.20	0.43	2.70	0.44	0.07	0.94	2.99	0.01	0.02	0.12	1130
08:00	10.28	15.91	64.21	0.21	0.40	2.28	0.45	0.04	0.70	2.84	0.01	0.02	0.10	1140
08:30	9.26	20.85	64.39	0.27	0.36	2.05	0.40	0.04	0.91	2.81	0.01	0.02	0.09	1133
09:00	7.16	6.68	67.96	0.24	0.39	2.06	0.31	0.04	0.29	2.96	0.01	0.02	0.09	1151
09:30	5.04	3.53	66.90	0.25	0.37	2.01	0.22	0.06	0.16	2.97	0.01	0.02	0.09	1136
10:00	6.89	6.81	68.60	0.24	0.39	1.99	0.30	0.07	0.30	3.03	0.01	0.02	0.09	1148
10:30	8.77	8.52	68.64	0.27	0.37	2.12	0.39	0.06	0.38	3.06	0.01	0.02	0.09	1143
11:00	9.38	8.01	65.03	0.25	0.38	2.08	0.41	0.05	0.35	2.85	0.01	0.02	0.09	1135
11:30	13.93	12.11	65.03	0.27	0.39	1.59	0.60	0.03	0.52	2.82	0.01	0.02	0.07	1119
12:00	10.22	8.04	69.40	0.25	0.39	1.47	0.44	0.05	0.35	2.99	0.01	0.02	0.06	1136
12:30	8.21	1.94	66.80	0.24	0.38	1.55	0.36	0.05	0.08	2.89	0.01	0.02	0.07	1129
13:00	7.20	3.84	69.46	0.25	0.38	1.84	0.32	0.05	0.17	3.06	0.01	0.02	0.08	1146
13:30	5.43	7.21	64.37	0.22	0.34	2.57	0.24	0.08	0.32	2.84	0.01	0.01	0.11	1146
14:00	3.45	1.96	67.97	0.21	0.35	2.91	0.15	0.07	0.09	2.95	0.01	0.02	0.13	1148
14:30	4.21	6.72	62.41	0.25	0.35	3.04	0.17	0.11	0.28	2.58	0.01	0.01	0.13	1114
15:00	8.89	16.27	64.73	0.22	0.32	2.94	0.39	0.34	0.71	2.81	0.01	0.01	0.13	1132
15:30	5.27	4.11	70.28	0.22	0.31	3.05	0.23	0.08	0.18	3.09	0.01	0.01	0.13	1151
16:00	8.67	15.99	67.57	0.21	0.34	3.11	0.38	0.07	0.70	2.95	0.01	0.01	0.14	1136
16:30	10.71	16.41	64.22	0.23	0.34	3.16	0.47	0.09	0.72	2.81	0.01	0.01	0.14	1120
17:00	9.37	13.42	65.47	0.22	0.35	3.22	0.41	0.05	0.59	2.86	0.01	0.02	0.14	1131
17:30	8.40	18.10	68.62	0.23	0.33	3.11	0.37	0.08	0.80	3.03	0.01	0.01	0.14	1145
18:00	7.33	25.01	62.52	0.21	0.36	3.11	0.32	0.06	1.11	2.77	0.01	0.02	0.14	1144
18:30	5.77	12.13	68.36	0.23	0.36	3.11	0.25	0.11	0.52	2.95	0.01	0.02	0.13	1131
19:00	7.75	17.04	65.27	0.20	0.28	2.87	0.34	0.08	0.76	2.90	0.01	0.01	0.13	1134
19:30	10.35	19.13	67.20	0.23	0.32	2.94	0.45	0.08	0.84	2.95	0.01	0.01	0.13	1128
20:00	9.77	14.57	65.01	0.23	0.33	2.30	0.42	0.04	0.63	2.81	0.01	0.01	0.10	1138
20:30	8.47	5.16	70.17	0.24	0.35	1.85	0.37	0.06	0.23	3.10	0.01	0.02	0.08	1166
21:00	6.44	4.43	65.36	0.23	0.33	1.91	0.28	0.05	0.19	2.87	0.01	0.01	0.08	1159
21:30	6.91	7.26	66.87	0.22	0.36	1.90	0.31	0.04	0.33	3.00	0.01	0.02	0.09	1164
22:00	8.38	8.26	68.90	0.22	0.34	1.88	0.37	0.04	0.36	3.03	0.01	0.02	0.08	1156
22:30	8.05	8.72	65.70	0.25	0.37	2.19	0.35	0.05	0.38	2.87	0.01	0.02	0.10	1145
23:00	8.31	7.58	66.93	0.23	0.37	2.20	0.37	0.05	0.34	2.98	0.01	0.02	0.10	1164
23:30	8.41	12.63	69.18	0.25	0.34	2.35	0.37	0.05	0.56	3.06	0.01	0.01	0.10	1151
00:00	8.36	11.75	67.08	0.24	0.37	2.50	0.36	0.05	0.51	2.92	0.01	0.02	0.11	1137
min	3,45	1,94	62,27	0,17	0,28	1,47	0,15	0,03	0,08	2,58	0,01	0,01	0,06	1114
max	13,93	38,19	84,34	0,27	0,46	3,22	0,60	0,34	1,72	3,79	0,01	0,02	0,14	1166
moyenne	7,89	13,01	67,17	0,22	0,38	2,42								1141
Total							16,66	9,51	27,55	141,77	0,46	0,79	5,10	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,51			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.