

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,02	14,09	65,22	0,24	0,37	2,28	0,31	0,07	0,62	2,88	0,01	0,02	0,10	1144
01:00	8,53	17,02	66,61	0,22	0,36	2,31	0,38	0,06	0,76	2,99	0,01	0,02	0,10	1152
01:30	9,51	24,97	63,98	0,25	0,36	2,33	0,42	0,07	1,10	2,83	0,01	0,02	0,10	1141
02:00	5,49	14,60	64,80	0,23	0,42	2,28	0,24	0,04	0,63	2,80	0,01	0,02	0,10	1138
02:30	6,76	16,58	66,65	0,25	0,42	2,22	0,30	0,05	0,73	2,92	0,01	0,02	0,10	1153
03:00	7,99	21,69	67,64	0,23	0,35	2,20	0,36	0,05	0,97	3,03	0,01	0,02	0,10	1153
03:30	9,20	18,71	66,28	0,26	0,40	2,24	0,41	0,06	0,83	2,92	0,01	0,02	0,10	1141
04:00	8,31	14,61	65,32	0,25	0,40	2,22	0,36	0,06	0,64	2,87	0,01	0,02	0,10	1136
04:30	7,38	13,23	70,16	0,26	0,35	2,14	0,33	0,06	0,59	3,13	0,01	0,02	0,10	1138
05:00	6,42	14,25	63,60	0,24	0,37	2,09	0,29	0,06	0,65	2,89	0,01	0,02	0,10	1149
05:30	8,94	16,92	64,97	0,27	0,36	2,15	0,40	0,05	0,75	2,89	0,01	0,02	0,10	1147
06:00	7,81	11,34	64,24	0,25	0,37	2,20	0,34	0,05	0,50	2,81	0,01	0,02	0,10	1138
06:30	6,56	6,67	68,62	0,26	0,37	2,24	0,28	0,08	0,29	2,98	0,01	0,02	0,10	1162
07:00	8,41	11,48	62,77	0,24	0,35	2,21	0,37	0,05	0,51	2,78	0,01	0,02	0,10	1143
07:30	9,61	13,28	67,40	0,27	0,34	2,20	0,42	0,06	0,58	2,94	0,01	0,01	0,10	1138
08:00	8,66	8,05	63,57	0,42	0,35	2,00	0,38	0,03	0,35	2,76	0,02	0,02	0,09	1164
08:30	7,35	3,24	67,66	0,27	0,31	2,04	0,32	0,12	0,14	2,94	0,01	0,01	0,09	1174
09:00	7,37	4,26	70,34	0,25	0,29	2,27	0,32	0,04	0,19	3,06	0,01	0,01	0,10	1153
09:30	6,76	2,74	67,61	0,26	0,29	2,47	0,30	0,06	0,12	2,97	0,01	0,01	0,11	1147
10:00	11,11	73,23	82,96	0,26	0,32	2,00	0,49	0,07	3,24	3,68	0,01	0,01	0,09	1163
10:30	5,27	12,80	65,10	0,28	0,31	2,30	0,23	0,10	0,56	2,86	0,01	0,01	0,10	1150
11:00	4,94	26,67	68,61	0,26	0,33	2,43	0,22	0,07	1,16	2,99	0,01	0,01	0,11	1157
11:30	4,83	22,94	64,84	0,27	0,32	1,99	0,22	0,10	1,03	2,91	0,01	0,01	0,09	1156
12:00	8,65	31,91	63,35	0,26	0,28	1,88	0,38	0,08	1,38	2,75	0,01	0,01	0,08	1143
12:30	9,35	34,73	69,71	0,25	0,30	1,71	0,42	0,05	1,54	3,10	0,01	0,01	0,08	1165
13:00	7,70	53,85	69,43	0,27	0,29	1,79	0,34	0,06	2,38	3,06	0,01	0,01	0,08	1154
13:30	6,29	38,34	65,93	0,24	0,40	2,24	0,28	0,09	1,72	2,95	0,01	0,02	0,10	1153
14:00	5,03	25,22	65,59	0,23	0,57	2,68	0,22	0,08	1,11	2,89	0,01	0,03	0,12	1171
14:30	6,12	32,06	65,88	0,24	0,53	2,58	0,27	0,08	1,43	2,93	0,01	0,02	0,11	1162
15:00	9,05	35,65	68,28	0,23	0,51	2,52	0,40	0,07	1,59	3,04	0,01	0,02	0,11	1143
15:30	9,56	28,67	65,27	0,26	0,54	2,51	0,42	0,09	1,25	2,84	0,01	0,02	0,11	1140
16:00	7,58	30,61	66,04	0,25	0,52	2,72	0,34	0,08	1,36	2,93	0,01	0,02	0,12	1138
16:30	7,94	35,60	63,33	0,25	0,51	2,77	0,35	0,08	1,58	2,81	0,01	0,02	0,12	1140
17:00	7,01	36,55	68,05	0,24	0,49	2,78	0,31	0,09	1,59	2,96	0,01	0,02	0,12	1139
17:30	8,29	47,59	63,30	0,27	0,50	2,76	0,36	0,07	2,08	2,77	0,01	0,02	0,12	1138
18:00	6,47	39,96	68,14	0,24	0,55	2,71	0,29	0,05	1,76	3,00	0,01	0,02	0,12	1152
18:30	5,41	37,65	67,09	0,26	0,60	2,70	0,24	0,13	1,65	2,94	0,01	0,03	0,12	1130
19:00	5,69	54,79	57,27	0,24	0,63	2,56	0,24	0,06	2,35	2,46	0,01	0,03	0,11	1116
19:30	4,67	29,39	65,68	0,27	0,59	2,56	0,20	0,06	1,23	2,76	0,01	0,02	0,11	1140
20:00	5,36	49,08	65,60	0,25	0,40	2,01	0,23	0,03	2,10	2,81	0,01	0,02	0,09	1145
20:30	5,35	54,42	68,15	0,28	0,26	1,26	0,22	0,06	2,29	2,87	0,01	0,01	0,05	1128
21:00	4,04	20,98	69,38	0,25	0,28	1,17	0,17	0,05	0,89	2,96	0,01	0,01	0,05	1148
21:30	4,19	28,35	65,65	0,26	0,29	1,45	0,18	0,04	1,21	2,80	0,01	0,01	0,06	1151
22:00	4,63	32,92	68,49	0,25	0,28	1,53	0,20	0,05	1,42	2,96	0,01	0,01	0,07	1150
22:30	5,43	62,38	66,07	0,28	0,26	1,49	0,23	0,05	2,69	2,85	0,01	0,01	0,06	1135
23:00	4,63	50,24	66,91	0,26	0,30	1,27	0,20	0,06	2,12	2,82	0,01	0,01	0,05	1122
23:30	4,33	43,03	66,47	0,27	0,28	0,97	0,18	0,07	1,82	2,82	0,01	0,01	0,04	1133
00:00	3,57	30,82	65,96	0,24	0,32	0,81	0,15	0,07	1,31	2,80	0,01	0,01	0,03	1138
min	3,57	2,74	57,27	0,22	0,26	0,81	0,15	0,03	0,12	2,46	0,01	0,01	0,03	1116
max	11,11	73,23	82,96	0,42	0,63	2,78	0,49	0,13	3,24	3,68	0,02	0,03	0,12	1174
moyenne	6,89	28,09	66,54	0,26	0,39	2,13								1146
Total							14,49	10,08	58,80	139,70	0,54	0,81	4,48	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	4,79			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.