

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	3,73	33,48	69,11	0,26	0,29	0,77	0,16	0,06	1,43	2,96	0,01	0,01	0,03	1137	
01:00	3,41	31,21	64,94	0,23	0,29	0,79	0,15	0,06	1,34	2,80	0,01	0,01	0,03	1137	
01:30	3,45	16,68	66,04	0,25	0,27	1,23	0,15	0,05	0,73	2,88	0,01	0,01	0,05	1156	
02:00	4,15	34,95	70,15	0,22	0,28	1,21	0,19	0,08	1,58	3,18	0,01	0,01	0,05	1148	
02:30	4,49	30,64	66,22	0,23	0,27	1,22	0,21	0,08	1,40	3,03	0,01	0,01	0,06	1138	
03:00	4,75	20,70	67,48	0,21	0,29	1,17	0,22	0,07	0,94	3,06	0,01	0,01	0,05	1150	
03:30	6,78	22,76	67,49	0,23	0,28	1,21	0,31	0,07	1,03	3,06	0,01	0,01	0,05	1165	
04:00	8,74	30,79	69,25	0,21	0,27	1,19	0,40	0,06	1,39	3,13	0,01	0,01	0,05	1147	
04:30	8,21	28,67	67,82	0,23	0,26	1,20	0,37	0,07	1,28	3,03	0,01	0,01	0,05	1146	
05:00	8,55	21,78	62,72	0,22	0,24	1,10	0,38	0,05	0,96	2,78	0,01	0,01	0,05	1125	
05:30	9,00	20,40	67,14	0,25	0,30	1,18	0,39	0,04	0,88	2,90	0,01	0,01	0,05	1144	
06:00	7,67	19,01	68,37	0,20	0,34	3,14	0,34	0,06	0,84	3,00	0,01	0,01	0,14	1163	
06:30	8,58	26,90	61,47	0,22	0,35	3,08	0,39	0,07	1,22	2,78	0,01	0,02	0,14	1160	
07:00	7,49	19,69	71,01	0,20	0,32	3,07	0,34	0,06	0,88	3,19	0,01	0,01	0,14	1139	
07:30	8,52	24,67	62,34	0,22	0,34	3,00	0,38	0,07	1,11	2,81	0,01	0,02	0,13	1136	
08:00	7,66	14,69	69,39	0,21	0,29	2,04	0,34	0,04	0,65	3,08	0,01	0,01	0,09	1148	
08:30	7,82	14,57	66,97	0,24	0,25	1,19	0,34	0,05	0,64	2,95	0,01	0,01	0,05	1149	
09:00	6,35	8,49	63,09	0,21	0,24	1,31	0,28	0,06	0,37	2,78	0,01	0,01	0,06	1144	
09:30	9,48	7,40	66,67	0,84	0,26	1,46	0,34	0,14	0,26	2,37	0,03	0,01	0,05	1028	
10:00	10,51	14,07	60,46	0,36	0,32	0,82	0,36	0,03	0,49	2,09	0,01	0,01	0,03	1030	
10:30	7,53	8,23	71,66	0,28	0,33	1,11	0,27	0,04	0,29	2,54	0,01	0,01	0,04	1120	
11:00	6,16	9,99	67,18	0,21	0,47	3,66	0,23	0,03	0,37	2,50	0,01	0,02	0,14	1182	
11:30	6,68	9,18	59,63	0,23	0,46	3,47	0,26	0,06	0,36	2,31	0,01	0,02	0,13	1188	
12:00	9,32	8,40	69,64	0,21	0,49	3,27	0,40	0,04	0,36	3,00	0,01	0,02	0,14	1169	
12:30	9,32	18,94	70,90	0,22	0,42	3,36	0,40	0,09	0,82	3,05	0,01	0,02	0,14	1137	
13:00	6,28	22,39	65,08	0,20	0,45	3,32	0,27	0,08	0,98	2,85	0,01	0,02	0,15	1142	
13:30	7,59	77,39	87,07	0,22	0,46	3,37	0,33	0,08	3,40	3,83	0,01	0,02	0,15	1145	
14:00	3,32	23,10	59,36	0,21	0,50	3,75	0,14	0,10	0,97	2,49	0,01	0,02	0,16	1144	
14:30	3,22	21,02	65,93	0,24	0,45	3,71	0,13	0,09	0,86	2,70	0,01	0,02	0,15	1152	
15:00	5,80	39,22	72,18	0,21	0,45	3,36	0,25	0,07	1,70	3,13	0,01	0,02	0,15	1151	
15:30	5,29	31,74	63,04	0,23	0,55	3,25	0,23	0,08	1,38	2,74	0,01	0,02	0,14	1142	
16:00	4,50	25,69	64,83	0,21	0,48	3,27	0,19	0,06	1,11	2,80	0,01	0,02	0,14	1135	
16:30	4,88	36,66	68,85	0,23	0,45	3,37	0,21	0,09	1,56	2,93	0,01	0,02	0,14	1152	
17:00	6,92	38,83	63,92	0,20	0,46	3,47	0,30	0,07	1,69	2,78	0,01	0,02	0,15	1141	
17:30	6,62	22,19	70,73	0,21	0,47	3,45	0,29	0,09	0,98	3,13	0,01	0,02	0,15	1162	
18:00	8,74	29,43	69,31	0,20	0,46	3,45	0,39	0,14	1,31	3,09	0,01	0,02	0,15	1172	
18:30	8,06	18,04	65,55	0,21	0,41	3,50	0,36	0,10	0,80	2,91	0,01	0,02	0,16	1159	
19:00	9,48	23,01	62,33	0,20	0,46	3,46	0,42	0,05	1,02	2,76	0,01	0,02	0,15	1134	
19:30	8,72	29,70	60,87	0,22	0,53	3,38	0,38	0,08	1,29	2,65	0,01	0,02	0,15	1129	
20:00	9,23	21,98	68,04	0,21	0,42	2,09	0,39	0,03	0,93	2,87	0,01	0,02	0,09	1151	
20:30	6,30	7,66	68,69	0,23	0,34	0,70	0,26	0,04	0,32	2,85	0,01	0,01	0,03	1148	
21:00	7,17	17,11	64,16	0,21	0,35	0,73	0,31	0,05	0,73	2,74	0,01	0,01	0,03	1160	
21:30	8,42	14,87	73,29	0,19	0,40	0,77	0,37	0,05	0,66	3,25	0,01	0,02	0,03	1195	
22:00	8,36	27,84	67,43	0,18	0,42	1,13	0,38	0,04	1,27	3,08	0,01	0,02	0,05	1200	
22:30	9,20	42,14	66,79	0,22	0,38	1,20	0,41	0,06	1,89	3,00	0,01	0,02	0,05	1179	
23:00	8,33	53,99	66,03	0,21	0,37	1,08	0,37	0,05	2,39	2,93	0,01	0,02	0,05	1152	
23:30	5,39	41,34	68,40	0,23	0,36	0,84	0,23	0,05	1,79	2,97	0,01	0,02	0,04	1147	
00:00	4,33	31,58	63,78	0,21	0,37	1,07	0,19	0,06	1,38	2,78	0,01	0,02	0,05	1139	
min	3,22	7,40	59,36	0,18	0,24	0,70	0,13	0,03	0,26	2,09	0,01	0,01	0,03	1028	
max	10,51	77,39	87,07	0,84	0,55	3,75	0,42	0,14	3,40	3,83	0,03	0,02	0,16	1200	
moyenne	6,97	24,86	66,93	0,23	0,37	2,17								1145	
Total							14,39	10,28	52,06	138,50	0,48	0,77	4,48		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,96			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.