

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.64	22.05	66.72	0.21	0.42	0.72	0.39	0.10	0.98	2.98	0.01	0.02	0.03	1146
01:00	6.95	18.36	65.96	0.19	0.41	0.73	0.31	0.07	0.82	2.94	0.01	0.02	0.03	1143
01:30	8.65	19.01	65.20	0.21	0.45	0.72	0.39	0.09	0.85	2.91	0.01	0.02	0.03	1141
02:00	9.21	21.43	65.97	0.20	0.42	0.77	0.40	0.06	0.94	2.90	0.01	0.02	0.03	1133
02:30	7.55	17.81	66.60	0.21	0.42	0.78	0.33	0.09	0.79	2.94	0.01	0.02	0.03	1144
03:00	7.90	20.72	66.05	0.20	0.47	0.78	0.35	0.08	0.92	2.92	0.01	0.02	0.03	1136
03:30	6.81	15.58	66.82	0.21	0.47	0.78	0.30	0.12	0.69	2.98	0.01	0.02	0.03	1141
04:00	8.21	16.22	66.22	0.19	0.39	0.78	0.37	0.07	0.73	2.97	0.01	0.02	0.04	1154
04:30	6.30	14.73	64.60	0.21	0.40	0.79	0.28	0.11	0.65	2.87	0.01	0.02	0.03	1139
05:00	10.50	19.22	67.36	0.20	0.41	0.79	0.47	0.08	0.85	2.99	0.01	0.02	0.03	1130
05:30	5.17	6.77	65.09	0.20	0.38	0.78	0.23	0.10	0.30	2.90	0.01	0.02	0.03	1134
06:00	7.04	13.95	66.21	0.19	0.45	0.78	0.31	0.07	0.62	2.96	0.01	0.02	0.04	1147
06:30	8.55	20.06	66.13	0.21	0.41	0.80	0.38	0.10	0.88	2.90	0.01	0.02	0.04	1134
07:00	7.98	18.16	66.50	0.19	0.44	0.78	0.36	0.08	0.82	3.00	0.01	0.02	0.04	1138
07:30	8.28	21.17	64.47	0.22	0.38	0.79	0.37	0.09	0.93	2.85	0.01	0.02	0.03	1127
08:00	8.06	14.61	69.61	0.20	0.36	1.18	0.36	0.04	0.65	3.09	0.01	0.02	0.05	1132
08:30	8.01	16.51	65.83	0.22	0.26	1.51	0.35	0.06	0.72	2.86	0.01	0.01	0.07	1151
09:00	6.95	17.29	66.86	0.20	0.28	1.61	0.31	0.04	0.76	2.94	0.01	0.01	0.07	1138
09:30	8.91	30.84	66.22	0.24	0.28	1.43	0.37	0.06	1.30	2.78	0.01	0.01	0.06	1128
10:00	7.16	18.97	67.09	0.19	0.27	1.48	0.31	0.04	0.83	2.95	0.01	0.01	0.07	1167
10:30	7.17	26.24	67.70	0.22	0.25	1.57	0.31	0.06	1.14	2.94	0.01	0.01	0.07	1150
11:00	7.23	16.90	67.83	0.20	0.25	1.62	0.31	0.05	0.72	2.91	0.01	0.01	0.07	1149
11:30	7.08	13.28	66.67	0.21	0.28	1.64	0.31	0.08	0.59	2.95	0.01	0.01	0.07	1166
12:00	8.17	23.67	65.32	0.19	0.27	1.67	0.37	0.07	1.06	2.93	0.01	0.01	0.07	1162
12:30	10.64	23.74	70.67	0.20	0.29	1.62	0.47	0.07	1.05	3.13	0.01	0.01	0.07	1166
13:00	6.45	10.56	66.94	0.20	0.29	1.62	0.29	0.07	0.48	3.02	0.01	0.01	0.07	1161
13:30	7.10	17.92	65.47	0.19	0.34	1.13	0.32	0.08	0.81	2.95	0.01	0.02	0.05	1135
14:00	7.40	15.24	65.90	0.18	0.32	0.77	0.33	0.08	0.69	2.97	0.01	0.01	0.03	1130
14:30	7.38	15.06	63.27	0.19	0.44	0.81	0.32	0.10	0.65	2.75	0.01	0.02	0.04	1143
15:00	9.73	22.73	66.27	0.20	0.37	0.78	0.44	0.07	1.03	3.01	0.01	0.02	0.04	1144
15:30	9.17	18.00	66.11	0.20	0.41	0.86	0.40	0.07	0.78	2.88	0.01	0.02	0.04	1118
16:00	5.15	9.24	67.66	0.20	0.36	0.89	0.22	0.07	0.40	2.94	0.01	0.02	0.04	1138
16:30	4.44	12.31	67.16	0.19	0.36	0.85	0.19	0.06	0.53	2.88	0.01	0.02	0.04	1148
17:00	6.78	20.48	63.58	0.19	0.38	0.76	0.30	0.07	0.91	2.83	0.01	0.02	0.03	1150
17:30	7.74	16.37	67.40	0.19	0.38	0.75	0.35	0.07	0.73	3.00	0.01	0.02	0.03	1153
18:00	8.07	15.52	66.58	0.20	0.33	0.76	0.36	0.07	0.69	2.98	0.01	0.01	0.03	1146
18:30	7.97	18.17	64.17	0.19	0.38	0.76	0.36	0.07	0.81	2.86	0.01	0.02	0.03	1141
19:00	7.63	16.01	69.43	0.20	0.39	0.74	0.34	0.06	0.71	3.07	0.01	0.02	0.03	1143
19:30	9.35	21.76	65.77	0.18	0.45	0.67	0.42	0.07	0.98	2.96	0.01	0.02	0.03	1152
20:00	7.05	10.27	65.06	0.20	0.30	1.19	0.31	0.03	0.45	2.87	0.01	0.01	0.05	1151
20:30	7.51	15.17	65.05	0.21	0.38	0.93	0.33	0.06	0.66	2.82	0.01	0.02	0.04	1121
21:00	8.61	24.67	67.50	0.23	0.43	0.51	0.37	0.05	1.06	2.90	0.01	0.02	0.02	1129
21:30	5.45	14.83	65.46	0.20	0.42	0.51	0.24	0.06	0.65	2.88	0.01	0.02	0.02	1135
22:00	5.14	13.14	67.05	0.20	0.43	0.52	0.22	0.06	0.57	2.92	0.01	0.02	0.02	1150
22:30	7.61	18.33	65.21	0.22	0.46	0.51	0.33	0.08	0.81	2.86	0.01	0.02	0.02	1132
23:00	9.29	21.99	63.29	0.21	0.42	0.46	0.40	0.05	0.95	2.75	0.01	0.02	0.02	1121
23:30	6.23	16.92	68.16	0.23	0.52	0.45	0.26	0.07	0.71	2.88	0.01	0.02	0.02	1137
00:00	5.71	23.06	63.53	0.21	0.45	0.42	0.25	0.12	1.00	2.76	0.01	0.02	0.02	1152
min	4,44	6,77	63,27	0,18	0,25	0,42	0,19	0,03	0,30	2,75	0,01	0,01	0,02	1118
max	10,64	30,84	70,67	0,24	0,52	1,67	0,47	0,12	1,30	3,13	0,01	0,02	0,07	1167
moyenne	7,58	17,81	66,24	0,20	0,38	0,93								1142
Total							16,07	9,81	37,68	140,22	0,43	0,80	1,96	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,63			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.