

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.02	6.34	66.15	0.20	0.05	0.93	0.30	0.07	0.28	2.87	0.01	0.00	0.04	1143
01:00	8.19	8.94	67.30	0.19	0.14	0.93	0.36	0.08	0.39	2.92	0.01	0.01	0.04	1134
01:30	7.34	7.30	61.35	0.20	0.11	0.93	0.32	0.07	0.32	2.69	0.01	0.00	0.04	1135
02:00	7.65	6.79	65.15	0.19	0.16	0.92	0.34	0.08	0.30	2.86	0.01	0.01	0.04	1153
02:30	8.01	6.43	68.43	0.20	0.11	0.93	0.35	0.07	0.28	2.99	0.01	0.00	0.04	1144
03:00	8.98	9.31	65.39	0.19	0.12	0.93	0.40	0.25	0.41	2.88	0.01	0.01	0.04	1130
03:30	7.54	6.53	65.13	0.22	0.13	0.94	0.33	0.06	0.29	2.84	0.01	0.01	0.04	1122
04:00	8.57	7.29	66.63	0.20	0.13	0.94	0.37	0.07	0.32	2.89	0.01	0.01	0.04	1128
04:30	8.13	6.74	63.17	0.21	0.15	0.92	0.35	0.04	0.29	2.72	0.01	0.01	0.04	1127
05:00	6.90	7.27	64.43	0.20	0.14	0.92	0.29	0.05	0.30	2.68	0.01	0.01	0.04	1135
05:30	7.46	8.82	66.36	0.21	0.12	0.93	0.32	0.04	0.37	2.80	0.01	0.01	0.04	1156
06:00	5.58	3.84	70.05	0.19	0.12	0.94	0.24	0.04	0.16	2.99	0.01	0.00	0.04	1162
06:30	7.25	6.86	69.97	0.20	0.11	0.93	0.32	0.07	0.30	3.08	0.01	0.00	0.04	1159
07:00	8.45	9.33	66.42	0.19	0.11	0.94	0.37	0.15	0.41	2.93	0.01	0.00	0.04	1133
07:30	8.79	7.92	64.05	0.20	0.10	0.95	0.39	0.10	0.35	2.82	0.01	0.00	0.04	1112
08:00	7.95	3.52	71.05	0.19	0.24	1.19	0.35	0.07	0.15	3.09	0.01	0.01	0.05	1123
08:30	7.11	3.32	64.46	0.19	0.41	1.59	0.31	0.08	0.15	2.83	0.01	0.02	0.07	1176
09:00	7.92	4.05	66.66	0.19	0.38	1.68	0.34	0.10	0.17	2.84	0.01	0.02	0.07	1131
09:30	7.64	3.31	67.81	0.20	0.41	1.57	0.32	0.06	0.14	2.88	0.01	0.02	0.07	1136
10:00	7.55	3.30	65.66	0.29	0.41	1.45	0.32	0.07	0.14	2.76	0.01	0.02	0.06	1112
10:30	7.34	1.94	67.07	0.24	0.43	1.39	0.31	0.08	0.08	2.81	0.01	0.02	0.06	1147
11:00	5.80	5.01	66.66	0.21	0.43	1.09	0.25	0.06	0.21	2.84	0.01	0.02	0.05	1147
11:30	7.08	3.00	64.22	0.23	0.41	1.05	0.29	0.07	0.12	2.61	0.01	0.02	0.04	1132
12:00	3.89	0.00	66.27	0.20	0.44	0.82	0.16	0.06	0.00	2.75	0.01	0.02	0.03	1166
12:30	3.83	4.71	68.68	0.21	0.42	0.81	0.16	0.07	0.19	2.80	0.01	0.02	0.03	1148
13:00	11.09	13.13	67.65	0.23	0.37	0.51	0.45	0.03	0.54	2.77	0.01	0.02	0.02	1143
13:30	7.21	5.51	68.42	0.22	0.38	0.47	0.29	0.05	0.22	2.77	0.01	0.02	0.02	1139
14:00	8.37	7.57	65.27	0.23	0.43	0.49	0.32	0.06	0.29	2.53	0.01	0.02	0.02	1133
14:30	5.25	6.92	69.46	0.22	0.43	0.37	0.21	0.07	0.28	2.78	0.01	0.02	0.01	1153
15:00	9.76	15.16	69.60	0.19	0.43	0.67	0.42	0.07	0.65	2.96	0.01	0.02	0.03	1149
15:30	7.81	7.98	64.35	0.19	0.46	1.09	0.34	0.07	0.35	2.81	0.01	0.02	0.05	1166
16:00	9.19	12.23	62.69	0.22	0.41	0.50	0.37	0.02	0.49	2.50	0.01	0.02	0.02	1126
16:30	9.67	13.29	68.45	0.22	0.38	0.51	0.40	0.04	0.55	2.82	0.01	0.02	0.02	1146
17:00	9.10	10.07	70.13	0.20	0.39	0.96	0.38	0.04	0.42	2.95	0.01	0.02	0.04	1141
17:30	6.15	2.68	66.52	0.21	0.39	1.08	0.26	0.06	0.11	2.85	0.01	0.02	0.05	1147
18:00	7.27	6.01	66.97	0.19	0.33	1.11	0.31	0.06	0.26	2.84	0.01	0.01	0.05	1152
18:30	6.59	5.54	68.47	0.19	0.40	1.03	0.29	0.09	0.24	2.98	0.01	0.02	0.04	1167
19:00	8.74	9.84	63.87	0.18	0.40	0.96	0.38	0.06	0.43	2.80	0.01	0.02	0.04	1165
19:30	9.16	9.82	67.15	0.20	0.35	0.84	0.41	0.08	0.43	2.97	0.01	0.02	0.04	1155
20:00	8.78	6.46	67.15	0.19	0.40	1.17	0.38	0.05	0.28	2.89	0.01	0.02	0.05	1148
20:30	7.21	3.00	66.42	0.20	0.40	1.79	0.32	0.07	0.13	2.93	0.01	0.02	0.08	1174
21:00	8.01	5.18	68.01	0.20	0.37	1.77	0.35	0.05	0.22	2.95	0.01	0.02	0.08	1151
21:30	7.64	5.73	63.49	0.19	0.42	1.31	0.34	0.07	0.25	2.80	0.01	0.02	0.06	1149
22:00	7.64	5.46	69.36	0.20	0.43	0.75	0.33	0.08	0.23	2.96	0.01	0.02	0.03	1141
22:30	9.51	10.50	61.70	0.22	0.44	0.77	0.41	0.06	0.46	2.69	0.01	0.02	0.03	1132
23:00	7.57	4.66	66.71	0.20	0.45	0.75	0.32	0.07	0.20	2.86	0.01	0.02	0.03	1148
23:30	6.75	5.82	70.28	0.20	0.39	0.67	0.30	0.07	0.26	3.11	0.01	0.02	0.03	1170
00:00	8.74	10.95	65.72	0.18	0.41	0.64	0.39	0.08	0.49	2.96	0.01	0.02	0.03	1151
min	3,83	0,00	61,35	0,18	0,05	0,37	0,16	0,02	0,00	2,50	0,01	0,00	0,01	1112
max	11,09	15,16	71,05	0,29	0,46	1,79	0,45	0,25	0,65	3,11	0,01	0,02	0,08	1176
moyenne	7,69	6,78	66,59	0,20	0,31	0,98								1144
Total							15,80	10,30	13,91	136,68	0,42	0,64	2,01	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,00			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,89			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.