

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,00	10,99	65,17	0,19	0,23	1,16	0,31	0,05	0,49	2,92	0,01	0,01	0,05	1175
01:00	8,52	12,88	64,70	0,18	0,32	1,17	0,38	0,06	0,57	2,86	0,01	0,01	0,05	1152
01:30	8,39	13,40	67,32	0,20	0,27	1,17	0,37	0,06	0,58	2,94	0,01	0,01	0,05	1148
02:00	7,44	10,42	68,29	0,18	0,26	1,18	0,33	0,06	0,46	2,99	0,01	0,01	0,05	1150
02:30	7,95	12,92	63,03	0,20	0,30	1,17	0,35	0,06	0,58	2,81	0,01	0,01	0,05	1162
03:00	7,63	9,64	68,86	0,18	0,26	1,18	0,34	0,07	0,43	3,04	0,01	0,01	0,05	1164
03:30	7,84	10,21	64,69	0,19	0,28	1,17	0,35	0,06	0,46	2,89	0,01	0,01	0,05	1170
04:00	8,67	11,31	65,47	0,18	0,26	1,15	0,39	0,06	0,50	2,91	0,01	0,01	0,05	1161
04:30	8,32	11,92	66,36	0,20	0,23	1,05	0,37	0,05	0,53	2,96	0,01	0,01	0,05	1150
05:00	7,86	11,24	65,65	0,18	0,27	1,06	0,34	0,06	0,49	2,87	0,01	0,01	0,05	1146
05:30	7,42	9,24	66,24	0,19	0,26	1,06	0,33	0,06	0,41	2,91	0,01	0,01	0,05	1147
06:00	5,38	8,23	67,20	0,18	0,24	1,06	0,24	0,04	0,36	2,95	0,01	0,01	0,05	1142
06:30	7,46	12,46	65,52	0,20	0,28	1,05	0,33	0,06	0,55	2,89	0,01	0,01	0,05	1148
07:00	9,16	13,03	65,90	0,18	0,25	1,05	0,41	0,06	0,58	2,92	0,01	0,01	0,05	1148
07:30	7,07	8,76	67,96	0,19	0,29	1,05	0,31	0,07	0,39	3,00	0,01	0,01	0,05	1167
08:00	7,79	8,49	66,46	0,19	0,26	1,46	0,34	0,06	0,37	2,89	0,01	0,01	0,06	1145
08:30	8,14	8,91	65,76	0,23	0,31	1,89	0,33	0,04	0,37	2,70	0,01	0,01	0,08	1112
09:00	7,55	9,30	67,68	0,21	0,23	1,19	0,31	0,05	0,38	2,76	0,01	0,01	0,05	1139
09:30	7,90	9,60	65,40	0,21	0,21	1,00	0,33	0,05	0,40	2,73	0,01	0,01	0,04	1145
10:00	8,76	12,10	66,60	0,19	0,20	1,02	0,38	0,05	0,52	2,86	0,01	0,01	0,04	1148
10:30	7,21	8,12	65,34	0,20	0,24	1,06	0,31	0,08	0,35	2,82	0,01	0,01	0,05	1165
11:00	8,70	13,70	64,94	0,20	0,22	1,07	0,37	0,07	0,58	2,74	0,01	0,01	0,05	1124
11:30	7,16	8,28	66,80	0,22	0,20	1,13	0,29	0,05	0,33	2,66	0,01	0,01	0,04	1132
12:00	6,42	6,71	65,49	0,19	0,25	1,18	0,26	0,05	0,27	2,67	0,01	0,01	0,05	1131
12:30	8,68	9,50	66,65	0,19	0,22	1,20	0,36	0,05	0,39	2,74	0,01	0,01	0,05	1150
13:00	9,20	10,38	67,25	0,19	0,22	1,17	0,39	0,05	0,44	2,88	0,01	0,01	0,05	1173
13:30	8,57	8,05	66,36	0,18	0,22	1,18	0,37	0,05	0,35	2,84	0,01	0,01	0,05	1164
14:00	8,08	7,06	64,47	0,19	0,21	1,22	0,34	0,05	0,30	2,73	0,01	0,01	0,05	1165
14:30	6,69	7,74	67,13	0,20	0,24	1,21	0,28	0,07	0,33	2,84	0,01	0,01	0,05	1147
15:00	6,31	8,48	68,32	0,19	0,16	1,20	0,27	0,06	0,37	2,94	0,01	0,01	0,05	1150
15:30	7,79	11,16	66,67	0,20	0,25	1,19	0,34	0,08	0,49	2,91	0,01	0,01	0,05	1157
16:00	7,74	11,30	66,28	0,18	0,24	1,24	0,33	0,07	0,48	2,84	0,01	0,01	0,05	1144
16:30	7,66	11,84	66,29	0,19	0,26	1,20	0,34	0,06	0,52	2,91	0,01	0,01	0,05	1151
17:00	7,62	12,26	66,27	0,19	0,22	1,22	0,33	0,06	0,53	2,86	0,01	0,01	0,05	1147
17:30	8,05	12,11	66,99	0,20	0,22	1,20	0,35	0,07	0,52	2,89	0,01	0,01	0,05	1139
18:00	7,54	11,98	64,90	0,18	0,18	1,19	0,33	0,06	0,52	2,80	0,01	0,01	0,05	1149
18:30	8,65	12,23	65,67	0,20	0,22	1,19	0,37	0,06	0,52	2,81	0,01	0,01	0,05	1142
19:00	7,12	10,42	65,59	0,19	0,22	1,20	0,30	0,06	0,44	2,80	0,01	0,01	0,05	1148
19:30	8,53	12,47	66,16	0,21	0,24	1,17	0,36	0,06	0,53	2,82	0,01	0,01	0,05	1151
20:00	10,24	10,14	67,72	0,20	0,29	1,30	0,43	0,04	0,42	2,83	0,01	0,01	0,05	1134
20:30	8,91	6,72	67,57	0,21	0,34	1,53	0,38	0,04	0,28	2,86	0,01	0,01	0,06	1157
21:00	7,51	4,20	67,16	0,19	0,34	1,58	0,32	0,03	0,18	2,87	0,01	0,01	0,07	1154
21:30	7,20	6,45	66,20	0,20	0,43	1,30	0,31	0,06	0,28	2,85	0,01	0,02	0,06	1148
22:00	7,41	7,64	68,01	0,18	0,38	1,16	0,32	0,06	0,33	2,95	0,01	0,02	0,05	1161
22:30	7,57	9,25	62,69	0,19	0,41	1,08	0,33	0,07	0,41	2,76	0,01	0,02	0,05	1157
23:00	8,20	7,04	68,16	0,18	0,44	1,05	0,35	0,05	0,30	2,94	0,01	0,02	0,05	1152
23:30	7,86	8,04	63,90	0,19	0,41	1,04	0,35	0,05	0,36	2,82	0,01	0,02	0,05	1151
00:00	8,85	9,80	66,77	0,19	0,42	1,06	0,38	0,07	0,42	2,88	0,01	0,02	0,05	1142
min	5,38	4,20	62,69	0,18	0,16	1,00	0,24	0,03	0,18	2,66	0,01	0,01	0,04	1112
max	10,24	13,70	68,86	0,23	0,44	1,89	0,43	0,08	0,58	3,04	0,01	0,02	0,08	1175
moyenne	7,87	9,96	66,25	0,19	0,27	1,18								1152
Total							16,28	9,01	20,65	137,06	0,40	0,56	2,45	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,35			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.