

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,31	8,48	64,37	0,21	0,41	1,05	0,36	0,06	0,37	2,78	0,01	0,02	0,05	1140
01:00	8,48	6,57	68,44	0,19	0,38	1,06	0,37	0,06	0,29	2,97	0,01	0,02	0,05	1149
01:30	6,25	5,60	64,77	0,19	0,38	1,05	0,28	0,06	0,25	2,86	0,01	0,02	0,05	1135
02:00	7,79	7,60	68,98	0,19	0,43	1,06	0,34	0,05	0,33	2,99	0,01	0,02	0,05	1136
02:30	7,70	9,36	66,28	0,19	0,44	1,04	0,34	0,05	0,42	2,94	0,01	0,02	0,05	1146
03:00	8,53	9,42	66,60	0,18	0,42	1,07	0,37	0,06	0,41	2,89	0,01	0,02	0,05	1147
03:30	8,22	7,28	66,71	0,19	0,39	1,07	0,36	0,06	0,32	2,91	0,01	0,02	0,05	1139
04:00	8,35	9,10	65,05	0,19	0,39	1,07	0,36	0,06	0,40	2,83	0,01	0,02	0,05	1136
04:30	8,30	9,18	65,32	0,20	0,44	1,07	0,36	0,06	0,40	2,85	0,01	0,02	0,05	1125
05:00	8,04	9,44	66,30	0,19	0,38	1,07	0,35	0,06	0,41	2,91	0,01	0,02	0,05	1144
05:30	6,69	6,04	63,31	0,20	0,46	1,09	0,29	0,06	0,26	2,78	0,01	0,02	0,05	1139
06:00	6,19	5,14	70,73	0,18	0,43	1,13	0,27	0,05	0,22	3,04	0,01	0,02	0,05	1151
06:30	7,78	10,06	64,83	0,19	0,44	1,10	0,34	0,06	0,44	2,84	0,01	0,02	0,05	1139
07:00	8,72	12,62	65,03	0,19	0,43	1,12	0,38	0,07	0,55	2,82	0,01	0,02	0,05	1120
07:30	7,45	11,50	68,37	0,20	0,39	1,14	0,32	0,07	0,50	2,97	0,01	0,02	0,05	1132
08:00	8,35	12,96	63,25	0,19	0,34	1,16	0,36	0,05	0,56	2,73	0,01	0,01	0,05	1134
08:30	9,47	15,41	66,01	0,20	0,30	1,03	0,41	0,03	0,67	2,86	0,01	0,01	0,04	1147
09:00	6,37	7,18	68,66	0,18	0,34	1,11	0,27	0,06	0,31	2,92	0,01	0,01	0,05	1147
09:30	5,79	9,16	59,51	0,19	0,44	1,18	0,25	0,11	0,40	2,57	0,01	0,02	0,05	1140
10:00	9,13	8,67	67,57	0,18	0,40	1,19	0,39	0,06	0,37	2,87	0,01	0,02	0,05	1143
10:30	7,77	7,29	65,52	0,18	0,40	1,15	0,34	0,07	0,32	2,89	0,01	0,02	0,05	1146
11:00	9,97	8,13	61,11	0,18	0,37	1,21	0,43	0,05	0,35	2,63	0,01	0,02	0,05	1096
11:30	3,56	1,34	65,64	0,18	0,34	1,13	0,15	0,06	0,06	2,81	0,01	0,01	0,05	1153
12:00	6,93	16,45	73,26	0,17	0,39	1,14	0,30	0,07	0,71	3,14	0,01	0,02	0,05	1158
12:30	9,41	42,95	65,45	0,17	0,40	1,18	0,41	0,06	1,86	2,84	0,01	0,02	0,05	1156
13:00	5,05	53,75	68,72	0,18	0,37	1,19	0,22	0,09	2,35	3,00	0,01	0,02	0,05	1142
13:30	3,66	26,60	66,12	0,16	0,39	1,17	0,16	0,10	1,19	2,96	0,01	0,02	0,05	1152
14:00	4,26	35,00	65,53	0,17	0,46	1,24	0,19	0,09	1,52	2,85	0,01	0,02	0,05	1171
14:30	4,31	22,03	68,14	0,17	0,37	1,29	0,19	0,11	0,97	2,99	0,01	0,02	0,06	1149
15:00	1,99	2,08	65,34	0,16	0,36	1,32	0,09	0,10	0,09	2,87	0,01	0,02	0,06	1118
15:30	1,63	2,15	66,83	0,17	0,38	1,33	0,07	0,11	0,09	2,91	0,01	0,02	0,06	1133
16:00	4,39	17,14	65,82	0,17	0,43	1,31	0,19	0,09	0,75	2,86	0,01	0,02	0,06	1112
16:30	5,20	11,51	65,97	0,17	0,43	1,33	0,23	0,10	0,50	2,88	0,01	0,02	0,06	1144
17:00	9,58	17,50	65,46	0,17	0,37	1,38	0,41	0,08	0,74	2,77	0,01	0,02	0,06	1114
17:30	9,04	15,52	64,93	0,18	0,36	1,34	0,39	0,06	0,66	2,77	0,01	0,02	0,06	1131
18:00	9,87	17,95	65,66	0,16	0,39	1,34	0,41	0,08	0,75	2,74	0,01	0,02	0,06	1144
18:30	7,52	17,79	65,83	0,17	0,35	1,30	0,33	0,06	0,77	2,85	0,01	0,02	0,06	1158
19:00	6,62	9,18	66,26	0,15	0,44	1,32	0,29	0,08	0,40	2,89	0,01	0,02	0,06	1177
19:30	6,83	8,53	66,59	0,16	0,36	1,32	0,30	0,08	0,38	2,93	0,01	0,02	0,06	1164
20:00	9,58	10,58	68,20	0,14	0,33	1,13	0,42	0,06	0,46	2,97	0,01	0,01	0,05	1159
20:30	8,91	9,32	65,99	0,16	0,28	0,98	0,39	0,08	0,40	2,85	0,01	0,01	0,04	1144
21:00	8,22	13,16	64,52	0,17	0,29	1,38	0,34	0,07	0,54	2,67	0,01	0,01	0,06	1124
21:30	8,16	12,32	67,60	0,18	0,25	1,33	0,34	0,05	0,51	2,79	0,01	0,01	0,06	1146
22:00	7,53	12,70	64,45	0,16	0,27	1,34	0,31	0,05	0,52	2,65	0,01	0,01	0,06	1161
22:30	7,64	28,65	66,29	0,18	0,26	1,27	0,33	0,07	1,25	2,88	0,01	0,01	0,06	1174
23:00	7,35	20,33	67,46	0,17	0,27	1,31	0,31	0,06	0,87	2,89	0,01	0,01	0,06	1159
23:30	8,49	17,82	63,99	0,19	0,25	1,31	0,36	0,06	0,76	2,73	0,01	0,01	0,06	1140
00:00	9,09	13,44	66,86	0,17	0,28	1,29	0,39	0,06	0,57	2,86	0,01	0,01	0,06	1145
min	1,63	1,34	59,51	0,14	0,25	0,98	0,07	0,03	0,06	2,57	0,01	0,01	0,04	1096
max	9,97	53,75	73,26	0,21	0,46	1,38	0,43	0,11	2,35	3,14	0,01	0,02	0,06	1177
moyenne	7,26	13,58	66,12	0,18	0,37	1,19								1143
Total							15,04	10,44	28,20	137,23	0,37	0,77	2,47	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,03			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.