

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,14	13,96	62,68	0,19	0,30	1,28	0,35	0,06	0,60	2,67	0,01	0,01	0,05	1146
01:00	7,29	9,11	67,04	0,16	0,32	1,29	0,31	0,05	0,39	2,84	0,01	0,01	0,05	1153
01:30	5,41	7,11	69,21	0,19	0,27	1,48	0,22	0,05	0,29	2,83	0,01	0,01	0,06	1149
02:00	8,04	18,11	64,93	0,17	0,28	1,53	0,33	0,05	0,75	2,68	0,01	0,01	0,06	1149
02:30	6,66	13,45	67,94	0,19	0,31	1,37	0,28	0,05	0,57	2,87	0,01	0,01	0,06	1153
03:00	8,27	16,44	63,61	0,17	0,26	1,29	0,35	0,05	0,70	2,72	0,01	0,01	0,06	1152
03:30	7,86	11,18	67,97	0,17	0,32	1,29	0,34	0,06	0,49	2,95	0,01	0,01	0,06	1156
04:00	8,94	19,11	66,31	0,16	0,32	1,31	0,39	0,07	0,84	2,90	0,01	0,01	0,06	1163
04:30	7,63	17,42	64,10	0,19	0,28	1,29	0,33	0,06	0,76	2,78	0,01	0,01	0,06	1139
05:00	9,77	19,26	65,93	0,18	0,30	1,32	0,40	0,05	0,79	2,70	0,01	0,01	0,05	1138
05:30	7,94	15,39	69,86	0,18	0,31	1,30	0,34	0,07	0,66	2,98	0,01	0,01	0,06	1169
06:00	8,64	17,62	66,26	0,16	0,29	1,31	0,38	0,07	0,77	2,90	0,01	0,01	0,06	1153
06:30	7,90	15,76	68,57	0,18	0,29	1,32	0,35	0,07	0,69	3,02	0,01	0,01	0,06	1152
07:00	7,94	17,04	64,28	0,16	0,28	1,31	0,35	0,09	0,75	2,84	0,01	0,01	0,06	1139
07:30	7,38	12,28	65,48	0,17	0,29	1,30	0,33	0,08	0,55	2,92	0,01	0,01	0,06	1153
08:00	9,77	17,11	62,51	0,16	0,34	0,92	0,43	0,04	0,75	2,75	0,01	0,02	0,04	1143
08:30	7,60	6,00	71,04	0,19	0,35	0,55	0,33	0,06	0,26	3,06	0,01	0,02	0,02	1142
09:00	6,25	4,48	66,54	0,16	0,38	0,59	0,27	0,06	0,20	2,91	0,01	0,02	0,03	1155
09:30	8,29	5,57	68,49	0,18	0,35	0,72	0,36	0,06	0,24	2,99	0,01	0,02	0,03	1148
10:00	7,78	3,73	65,92	0,29	0,36	0,78	0,34	0,05	0,16	2,85	0,01	0,02	0,03	1154
10:30	7,86	3,30	67,62	0,23	0,35	0,85	0,33	0,12	0,14	2,87	0,01	0,01	0,04	1134
11:00	9,46	5,58	65,14	0,18	0,35	0,70	0,40	0,07	0,24	2,75	0,01	0,01	0,03	1131
11:30	9,62	7,96	65,42	0,18	0,35	0,43	0,40	0,04	0,33	2,74	0,01	0,01	0,02	1130
12:00	10,95	14,27	69,31	0,20	0,33	0,29	0,45	0,05	0,59	2,85	0,01	0,01	0,01	1098
12:30	7,98	2,59	53,95	0,26	0,35	0,98	0,26	0,27	0,08	1,75	0,01	0,01	0,03	999
13:00	4,53	0,72	57,41	0,16	0,38	0,39	0,19	0,09	0,03	2,39	0,01	0,02	0,02	1175
13:30	5,09	4,11	61,97	0,17	0,37	0,58	0,22	0,03	0,17	2,63	0,01	0,02	0,02	1136
14:00	7,14	7,09	63,10	0,20	0,36	1,73	0,29	0,05	0,29	2,57	0,01	0,01	0,07	1134
14:30	7,78	7,55	70,21	0,21	0,33	1,79	0,30	0,05	0,29	2,74	0,01	0,01	0,07	1134
15:00	8,37	8,73	66,76	0,19	0,32	1,69	0,34	0,06	0,36	2,73	0,01	0,01	0,07	1156
15:30	9,71	10,69	68,42	0,18	0,36	1,69	0,41	0,06	0,45	2,86	0,01	0,01	0,07	1152
16:00	8,70	11,02	67,03	0,20	0,33	1,65	0,37	0,10	0,47	2,83	0,01	0,01	0,07	1146
16:30	8,77	11,52	62,18	0,17	0,33	1,58	0,38	0,07	0,50	2,70	0,01	0,01	0,07	1147
17:00	5,07	7,41	67,25	0,20	0,36	1,60	0,22	0,12	0,32	2,87	0,01	0,02	0,07	1146
17:30	6,79	14,57	67,90	0,18	0,34	1,61	0,29	0,08	0,63	2,95	0,01	0,01	0,07	1135
18:00	9,16	21,21	65,82	0,20	0,36	1,64	0,40	0,11	0,92	2,85	0,01	0,02	0,07	1133
18:30	6,64	11,91	68,35	0,18	0,32	1,65	0,28	0,11	0,51	2,93	0,01	0,01	0,07	1147
19:00	7,20	10,04	64,28	0,21	0,33	1,66	0,30	0,11	0,42	2,70	0,01	0,01	0,07	1139
19:30	8,75	12,01	65,39	0,19	0,32	1,63	0,37	0,08	0,51	2,78	0,01	0,01	0,07	1145
20:00	8,99	18,34	67,95	0,20	0,36	1,15	0,39	0,08	0,79	2,93	0,01	0,02	0,05	1147
20:30	8,74	11,52	67,91	0,20	0,32	0,77	0,37	0,07	0,48	2,86	0,01	0,01	0,03	1143
21:00	6,38	5,25	67,46	0,21	0,33	0,95	0,27	0,08	0,22	2,89	0,01	0,01	0,04	1147
21:30	7,41	7,30	63,93	0,19	0,32	0,96	0,32	0,05	0,31	2,76	0,01	0,01	0,04	1148
22:00	6,99	7,37	67,68	0,20	0,31	0,71	0,29	0,04	0,31	2,82	0,01	0,01	0,03	1145
22:30	7,13	10,39	69,79	0,21	0,35	0,83	0,30	0,05	0,44	2,96	0,01	0,01	0,04	1157
23:00	8,00	13,08	64,99	0,19	0,33	0,95	0,35	0,06	0,57	2,82	0,01	0,01	0,04	1170
23:30	8,13	9,72	68,08	0,21	0,34	1,05	0,35	0,06	0,42	2,94	0,01	0,01	0,05	1163
00:00	8,19	10,58	66,38	0,20	0,33	1,12	0,36	0,05	0,46	2,90	0,01	0,01	0,05	1156
min	4,53	0,72	53,95	0,16	0,26	0,29	0,19	0,03	0,03	1,75	0,01	0,01	0,01	989
max	10,95	21,21	71,04	0,29	0,38	1,79	0,45	0,27	0,92	3,06	0,01	0,02	0,07	1175
moyenne	7,86	10,96	66,05	0,19	0,33	1,17								1144
Total							15,99	9,83	22,45	134,53	0,39	0,67	2,38	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,87			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.