

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.40	6.16	66.86	0.26	0.35	3.58	0.37	0.07	0.27	2.92	0.01	0.02	0.16	1151
01:00	8.64	6.17	68.36	0.23	0.35	3.47	0.38	0.06	0.27	3.03	0.01	0.02	0.15	1144
01:30	9.51	7.87	63.93	0.26	0.33	3.69	0.41	0.05	0.34	2.78	0.01	0.01	0.16	1120
02:00	8.74	7.53	67.58	0.27	0.34	3.38	0.37	0.04	0.32	2.87	0.01	0.01	0.14	1113
02:30	6.36	6.29	63.97	0.27	0.35	2.76	0.27	0.03	0.27	2.73	0.01	0.01	0.12	1159
03:00	7.28	4.01	70.74	0.24	0.35	3.28	0.32	0.05	0.17	3.08	0.01	0.02	0.14	1169
03:30	7.77	5.41	69.51	0.26	0.35	3.43	0.34	0.05	0.24	3.08	0.01	0.02	0.15	1152
04:00	8.37	5.07	68.55	0.25	0.37	3.82	0.37	0.08	0.22	3.03	0.01	0.02	0.17	1154
04:30	8.51	6.12	65.50	0.33	0.30	4.00	0.37	0.08	0.27	2.86	0.01	0.01	0.17	1134
05:00	7.69	4.29	66.10	0.33	0.35	4.41	0.34	0.07	0.19	2.95	0.01	0.02	0.20	1156
05:30	8.06	6.49	67.99	0.33	0.30	4.40	0.35	0.07	0.28	2.95	0.01	0.01	0.19	1128
06:00	5.36	2.54	64.62	0.29	0.39	2.15	0.24	0.10	0.11	2.84	0.01	0.02	0.09	1149
06:30	7.36	8.81	65.64	0.29	0.36	0.30	0.33	0.09	0.40	2.95	0.01	0.02	0.01	1173
07:00	8.20	10.15	65.31	0.29	0.40	0.24	0.37	0.09	0.46	2.93	0.01	0.02	0.01	1163
07:30	7.98	7.02	65.70	0.31	0.38	0.25	0.35	0.09	0.30	2.85	0.01	0.02	0.01	1150
08:00	8.66	7.20	68.80	0.31	0.33	2.30	0.38	0.06	0.31	3.00	0.01	0.01	0.10	1144
08:30	9.74	10.24	64.73	0.32	0.39	4.17	0.41	0.03	0.43	2.74	0.01	0.02	0.18	1123
09:00	7.47	1.92	66.58	0.29	0.39	3.50	0.32	0.04	0.08	2.82	0.01	0.02	0.15	1172
09:30	5.45	1.84	68.43	0.40	0.40	3.53	0.23	0.06	0.08	2.94	0.02	0.02	0.15	1170
10:00	6.57	3.78	65.82	0.33	0.45	3.73	0.28	0.05	0.16	2.78	0.01	0.02	0.16	1164
10:30	8.65	8.15	69.25	0.35	0.41	3.79	0.37	0.07	0.35	3.00	0.02	0.02	0.16	1156
11:00	7.52	6.07	66.47	0.28	0.40	1.81	0.33	0.08	0.26	2.87	0.01	0.02	0.08	1141
11:30	8.95	10.43	65.55	0.28	0.45	0.27	0.39	0.08	0.46	2.87	0.01	0.02	0.01	1143
12:00	7.03	5.70	67.96	0.26	0.43	0.36	0.31	0.08	0.25	2.96	0.01	0.02	0.02	1140
12:30	7.73	8.10	66.43	0.26	0.48	0.39	0.33	0.07	0.35	2.86	0.01	0.02	0.02	1143
13:00	7.13	7.30	64.99	0.26	0.42	0.40	0.31	0.10	0.31	2.79	0.01	0.02	0.02	1141
13:30	7.72	7.10	65.10	0.23	0.46	0.40	0.33	0.07	0.30	2.77	0.01	0.02	0.02	1157
14:00	6.71	5.31	65.41	0.23	0.48	0.41	0.29	0.06	0.23	2.78	0.01	0.02	0.02	1151
14:30	8.64	12.41	68.02	0.26	0.44	0.44	0.36	0.09	0.52	2.85	0.01	0.02	0.02	1138
15:00	7.90	8.97	64.72	0.23	0.49	0.41	0.34	0.07	0.38	2.76	0.01	0.02	0.02	1144
15:30	9.17	10.72	64.83	0.25	0.46	0.44	0.39	0.08	0.45	2.74	0.01	0.02	0.02	1133
16:00	7.39	6.85	67.27	0.23	0.43	0.46	0.31	0.06	0.29	2.85	0.01	0.02	0.02	1140
16:30	8.18	7.81	66.69	0.24	0.42	0.43	0.35	0.08	0.34	2.86	0.01	0.02	0.02	1148
17:00	8.16	8.95	64.57	0.24	0.47	0.45	0.35	0.07	0.38	2.78	0.01	0.02	0.02	1128
17:30	7.62	7.20	68.21	0.24	0.47	0.50	0.33	0.08	0.31	2.98	0.01	0.02	0.02	1154
18:00	8.11	7.05	64.76	0.23	0.47	0.46	0.35	0.08	0.31	2.82	0.01	0.02	0.02	1128
18:30	7.83	6.17	69.07	0.24	0.49	0.40	0.34	0.09	0.27	3.01	0.01	0.02	0.02	1138
19:00	8.62	8.34	65.33	0.23	0.46	0.40	0.38	0.07	0.37	2.87	0.01	0.02	0.02	1135
19:30	8.63	9.81	65.03	0.25	0.47	0.41	0.38	0.09	0.43	2.84	0.01	0.02	0.02	1132
20:00	9.18	9.26	67.34	0.23	0.34	1.83	0.40	0.06	0.40	2.94	0.01	0.01	0.08	1137
20:30	6.96	8.15	69.08	0.24	0.32	3.31	0.31	0.09	0.36	3.06	0.01	0.01	0.15	1162
21:00	7.03	4.72	67.38	0.23	0.37	4.03	0.31	0.06	0.21	2.99	0.01	0.02	0.18	1159
21:30	7.35	6.81	67.62	0.22	0.35	4.11	0.32	0.05	0.30	2.98	0.01	0.02	0.18	1154
22:00	8.24	6.32	65.84	0.22	0.38	4.09	0.36	0.07	0.28	2.88	0.01	0.02	0.18	1176
22:30	9.11	6.06	66.28	0.24	0.31	4.21	0.40	0.07	0.26	2.89	0.01	0.01	0.18	1146
23:00	8.06	4.27	68.11	0.23	0.35	4.66	0.35	0.07	0.19	2.97	0.01	0.02	0.20	1153
23:30	7.73	3.60	64.80	0.22	0.39	4.93	0.34	0.08	0.16	2.83	0.01	0.02	0.22	1169
00:00	7.61	1.45	57.20	0.25	0.36	5.00	0.31	0.14	0.06	2.33	0.01	0.01	0.20	1130
min	5,36	1,45	57,20	0,22	0,30	0,24	0,23	0,03	0,06	2,33	0,01	0,01	0,01	1113
max	9,74	12,41	70,74	0,40	0,49	5,00	0,41	0,14	0,52	3,08	0,02	0,02	0,22	1176
moyenne	7,90	6,71	66,42	0,27	0,40	2,27								1147
Total							16,44	10,28	13,96	138,25	0,55	0,82	4,74	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.