

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.50	3.66	65.52	0.22	0.30	0.33	0.33	0.06	0.16	2.86	0.01	0.01	0.01	1145
01:00	8.11	5.06	67.85	0.22	0.31	0.23	0.34	0.04	0.21	2.87	0.01	0.01	0.01	1139
01:30	8.70	6.50	63.73	0.23	0.29	0.14	0.37	0.04	0.27	2.69	0.01	0.01	0.01	1147
02:00	7.58	1.81	69.52	0.21	0.27	0.24	0.32	0.05	0.08	2.93	0.01	0.01	0.01	1148
02:30	7.23	1.66	68.43	0.21	0.30	0.36	0.32	0.06	0.07	3.01	0.01	0.01	0.02	1150
03:00	8.54	4.27	68.26	0.20	0.28	0.43	0.38	0.07	0.19	3.00	0.01	0.01	0.02	1136
03:30	7.47	2.51	67.20	0.21	0.29	0.50	0.33	0.07	0.11	2.95	0.01	0.01	0.02	1138
04:00	8.01	3.54	66.76	0.20	0.33	0.52	0.35	0.07	0.16	2.93	0.01	0.01	0.02	1131
04:30	8.53	6.16	69.50	0.23	0.28	0.43	0.37	0.06	0.27	3.00	0.01	0.01	0.02	1122
05:00	8.05	4.85	64.52	0.21	0.30	0.43	0.35	0.05	0.21	2.77	0.01	0.01	0.02	1117
05:30	9.80	10.63	64.40	0.23	0.29	0.26	0.42	0.06	0.45	2.75	0.01	0.01	0.01	1129
06:00	6.30	10.71	68.40	0.20	0.32	0.82	0.27	0.08	0.46	2.94	0.01	0.01	0.04	1152
06:30	5.70	14.97	66.83	0.20	0.39	1.12	0.25	0.07	0.67	2.99	0.01	0.02	0.05	1154
07:00	7.73	21.14	62.90	0.20	0.40	1.07	0.33	0.06	0.90	2.68	0.01	0.02	0.05	1154
07:30	8.12	17.77	69.39	0.21	0.37	1.08	0.35	0.08	0.77	3.00	0.01	0.02	0.05	1166
08:00	8.16	12.83	65.17	0.21	0.38	0.70	0.35	0.05	0.56	2.82	0.01	0.02	0.03	1135
08:30	9.24	14.98	63.72	0.23	0.39	0.25	0.40	0.04	0.64	2.73	0.01	0.02	0.01	1127
09:00	7.84	12.43	64.96	0.21	0.38	0.02	0.32	0.03	0.51	2.66	0.01	0.02	0.00	1140
09:30	7.60	17.21	67.41	0.22	0.39	0.06	0.31	0.03	0.71	2.79	0.01	0.02	0.00	1150
10:00	10.27	20.82	87.82	0.19	0.36	0.22	0.44	0.05	0.89	3.75	0.01	0.02	0.01	1157
10:30	4.95	17.21	71.61	0.21	0.34	0.30	0.22	0.05	0.75	3.13	0.01	0.01	0.01	1142
11:00	5.07	32.53	58.38	0.25	0.38	0.07	0.21	0.51	1.35	2.43	0.01	0.02	0.00	1128
11:30	5.17	16.87	67.82	0.25	0.37	0.00	0.21	0.03	0.68	2.75	0.01	0.01	0.00	1152
12:00	8.99	21.02	71.19	0.20	0.38	0.13	0.37	0.04	0.87	2.96	0.01	0.02	0.01	1154
12:30	9.38	18.40	69.84	0.20	0.42	0.28	0.40	0.06	0.79	3.00	0.01	0.02	0.01	1166
13:00	8.99	36.52	69.89	0.20	0.38	0.31	0.40	0.09	1.64	3.13	0.01	0.02	0.01	1147
13:30	6.46	23.87	62.73	0.20	0.37	0.28	0.28	0.05	1.04	2.74	0.01	0.02	0.01	1115
14:00	7.26	14.57	61.99	0.20	0.35	0.47	0.30	0.05	0.60	2.55	0.01	0.01	0.02	1146
14:30	8.58	47.03	73.05	0.20	0.34	1.24	0.37	0.07	2.01	3.13	0.01	0.01	0.05	1155
15:00	4.07	32.09	62.90	0.17	0.36	1.24	0.18	0.09	1.40	2.75	0.01	0.02	0.05	1147
15:30	4.32	30.99	67.65	0.20	0.29	1.33	0.18	0.18	1.33	2.89	0.01	0.01	0.06	1146
16:00	5.48	20.64	68.21	0.18	0.31	1.28	0.24	0.08	0.90	2.97	0.01	0.01	0.06	1155
16:30	10.32	27.17	61.02	0.19	0.33	1.16	0.46	0.14	1.21	2.71	0.01	0.01	0.05	1136
17:00	9.18	17.87	71.98	0.18	0.30	1.18	0.40	0.07	0.78	3.13	0.01	0.01	0.05	1144
17:30	7.10	37.47	65.66	0.19	0.29	1.16	0.31	0.08	1.65	2.89	0.01	0.01	0.05	1140
18:00	5.69	35.60	65.21	0.18	0.32	1.13	0.25	0.07	1.56	2.85	0.01	0.01	0.05	1145
18:30	8.98	18.88	66.85	0.20	0.28	1.21	0.39	0.08	0.83	2.93	0.01	0.01	0.05	1144
19:00	8.50	14.62	65.94	0.18	0.31	1.08	0.37	0.10	0.64	2.91	0.01	0.01	0.05	1148
19:30	8.76	27.62	68.41	0.20	0.30	1.09	0.39	0.09	1.23	3.04	0.01	0.01	0.05	1146
20:00	8.12	31.89	65.32	0.20	0.29	0.80	0.35	0.05	1.39	2.84	0.01	0.01	0.03	1134
20:30	8.49	26.23	66.27	0.22	0.24	0.43	0.36	0.04	1.12	2.82	0.01	0.01	0.02	1139
21:00	7.86	25.50	63.52	0.21	0.25	0.37	0.33	0.04	1.08	2.68	0.01	0.01	0.02	1136
21:30	5.51	15.95	66.92	0.22	0.26	0.22	0.22	0.04	0.65	2.73	0.01	0.01	0.01	1151
22:00	8.76	19.61	66.54	0.21	0.29	0.48	0.36	0.04	0.81	2.76	0.01	0.01	0.02	1156
22:30	8.62	21.58	67.86	0.23	0.28	0.51	0.37	0.05	0.92	2.88	0.01	0.01	0.02	1150
23:00	8.46	39.92	67.89	0.21	0.29	0.51	0.37	0.05	1.73	2.94	0.01	0.01	0.02	1143
23:30	5.12	44.80	68.17	0.22	0.28	0.50	0.22	0.05	1.95	2.96	0.01	0.01	0.02	1144
00:00	4.30	37.83	65.64	0.22	0.26	0.54	0.18	0.06	1.60	2.78	0.01	0.01	0.02	1134
min	4,07	1,66	58,38	0,17	0,24	0,00	0,18	0,03	0,07	2,43	0,01	0,01	0,00	1115
max	10,32	47,03	87,82	0,25	0,42	1,33	0,46	0,51	2,01	3,75	0,01	0,02	0,06	1166
moyenne	7,56	19,75	67,10	0,21	0,32	0,59								1143
Total							15,61	10,39	40,79	138,41	0,43	0,66	1,24	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,03			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.