

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,69	1,62	65,44	0,21	0,37	1,30	0,34	0,07	0,07	2,88	0,01	0,02	0,06	1155
01:00	5,32	0,05	69,42	0,20	0,37	1,14	0,23	0,07	0,00	3,02	0,01	0,02	0,05	1153
01:30	4,55	0,18	66,69	0,22	0,40	1,05	0,20	0,06	0,01	2,90	0,01	0,02	0,05	1158
02:00	4,75	0,54	66,76	0,20	0,39	1,06	0,21	0,07	0,02	2,92	0,01	0,02	0,05	1152
02:30	5,65	2,30	65,62	0,24	0,36	1,06	0,24	0,08	0,10	2,76	0,01	0,02	0,04	1145
03:00	6,45	2,81	67,98	0,23	0,36	0,99	0,27	0,04	0,12	2,83	0,01	0,01	0,04	1146
03:30	20,92	22,80	64,76	0,24	0,37	1,04	0,88	0,04	0,95	2,71	0,01	0,02	0,04	1155
04:00	5,91	0,43	66,85	0,22	0,42	0,77	0,25	0,06	0,02	2,87	0,01	0,02	0,03	1172
04:30	4,05	1,95	66,61	0,21	0,37	0,78	0,18	0,07	0,08	2,88	0,01	0,02	0,03	1169
05:00	6,62	6,75	66,41	0,23	0,39	0,69	0,29	0,08	0,30	2,92	0,01	0,02	0,03	1174
05:30	8,05	8,48	67,43	0,21	0,35	0,65	0,36	0,08	0,38	3,00	0,01	0,02	0,03	1158
06:00	7,12	5,59	65,48	0,22	0,41	0,63	0,31	0,09	0,24	2,86	0,01	0,02	0,03	1172
06:30	8,64	8,15	67,20	0,24	0,33	0,60	0,38	0,07	0,36	2,94	0,01	0,01	0,03	1158
07:00	7,74	9,14	66,23	0,21	0,42	0,60	0,35	0,08	0,41	2,98	0,01	0,02	0,03	1179
07:30	7,43	7,33	65,61	0,23	0,41	0,60	0,33	0,07	0,33	2,94	0,01	0,02	0,03	1179
08:00	8,46	7,41	66,60	0,23	0,32	1,00	0,37	0,06	0,33	2,95	0,01	0,01	0,04	1178
08:30	8,21	4,96	66,21	0,24	0,29	1,38	0,36	0,04	0,22	2,89	0,01	0,01	0,06	1164
09:00	7,73	4,33	67,10	0,23	0,29	0,90	0,33	0,09	0,19	2,90	0,01	0,01	0,04	1141
09:30	7,48	5,24	59,38	0,24	0,40	0,62	0,33	0,08	0,23	2,59	0,01	0,02	0,03	1132
10:00	7,91	5,16	69,64	0,23	0,30	0,62	0,34	0,09	0,22	3,00	0,01	0,01	0,03	1160
10:30	8,14	6,21	62,72	0,23	0,35	0,64	0,36	0,08	0,27	2,75	0,01	0,02	0,03	1160
11:00	7,65	5,45	68,98	0,20	0,36	0,67	0,34	0,10	0,24	3,03	0,01	0,02	0,03	1170
11:30	8,95	8,40	66,06	0,21	0,29	0,67	0,40	0,14	0,37	2,92	0,01	0,01	0,03	1134
12:00	9,15	5,82	64,87	0,21	0,35	0,73	0,40	0,08	0,26	2,85	0,01	0,02	0,03	1130
12:30	5,51	2,23	67,60	0,20	0,37	0,80	0,24	0,08	0,10	2,92	0,01	0,02	0,03	1168
13:00	7,84	7,06	66,92	0,21	0,35	0,78	0,34	0,10	0,31	2,92	0,01	0,02	0,03	1152
13:30	7,77	5,82	65,61	0,21	0,35	0,80	0,33	0,08	0,25	2,79	0,01	0,01	0,03	1129
14:00	7,82	6,92	64,21	0,21	0,31	0,86	0,33	0,07	0,29	2,70	0,01	0,01	0,04	1145
14:30	8,77	9,84	66,85	0,22	0,34	0,79	0,38	0,10	0,43	2,90	0,01	0,01	0,03	1134
15:00	6,99	7,24	69,37	0,20	0,37	0,77	0,31	0,09	0,32	3,06	0,01	0,02	0,03	1140
15:30	7,56	8,00	67,27	0,22	0,30	0,80	0,33	0,07	0,35	2,96	0,01	0,01	0,04	1151
16:00	7,96	6,43	62,90	0,21	0,41	0,83	0,34	0,10	0,28	2,71	0,01	0,02	0,04	1140
16:30	8,35	9,05	67,45	0,23	0,38	0,82	0,36	0,11	0,39	2,92	0,01	0,02	0,04	1161
17:00	7,19	6,46	66,94	0,23	0,36	0,82	0,30	0,11	0,27	2,83	0,01	0,02	0,03	1120
17:30	10,13	11,68	64,53	0,25	0,36	0,89	0,42	0,08	0,49	2,71	0,01	0,02	0,04	1113
18:00	7,69	7,39	64,98	0,23	0,35	0,80	0,32	0,08	0,31	2,74	0,01	0,01	0,03	1150
18:30	7,18	6,81	66,97	0,22	0,40	0,83	0,31	0,09	0,29	2,89	0,01	0,02	0,04	1153
19:00	7,95	7,01	66,04	0,21	0,35	0,79	0,34	0,09	0,30	2,85	0,01	0,02	0,03	1162
19:30	7,73	6,60	67,17	0,22	0,33	0,79	0,33	0,10	0,28	2,87	0,01	0,01	0,03	1141
20:00	8,03	4,46	66,38	0,19	0,44	0,84	0,34	0,07	0,19	2,85	0,01	0,02	0,04	1154
20:30	9,43	7,35	68,01	0,19	0,50	0,96	0,41	0,07	0,32	2,95	0,01	0,02	0,04	1152
21:00	7,94	3,94	66,79	0,18	0,48	0,95	0,34	0,08	0,17	2,88	0,01	0,02	0,04	1148
21:30	8,22	6,02	66,60	0,19	0,48	0,89	0,36	0,07	0,26	2,91	0,01	0,02	0,04	1148
22:00	6,67	3,45	67,53	0,17	0,51	0,85	0,29	0,06	0,15	2,91	0,01	0,02	0,04	1164
22:30	7,70	5,28	66,23	0,19	0,49	0,77	0,34	0,07	0,23	2,89	0,01	0,02	0,03	1168
23:00	9,28	7,85	67,93	0,18	0,50	0,80	0,41	0,05	0,34	2,97	0,01	0,02	0,04	1162
23:30	8,61	6,64	66,85	0,19	0,46	0,79	0,38	0,05	0,29	2,97	0,01	0,02	0,04	1160
00:00	9,21	8,52	65,80	0,19	0,49	0,77	0,40	0,05	0,37	2,89	0,01	0,02	0,03	1144
min	4,05	0,05	59,38	0,17	0,29	0,60	0,18	0,04	0,00	2,59	0,01	0,01	0,03	1113
max	20,92	22,80	69,64	0,25	0,51	1,38	0,88	0,14	0,95	3,06	0,01	0,02	0,06	1179
moyenne	7,84	6,11	66,40	0,21	0,38	0,83								1153
Total							16,30	11,47	12,71	138,27	0,45	0,80	1,73	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,50			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.