

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.55	8.18	62.26	0.97	0.47	0.78	0.37	0.05	0.35	2.67	0.04	0.02	0.03	1153
01:00	6.12	3.03	66.08	0.19	0.45	0.77	0.26	0.04	0.13	2.81	0.01	0.02	0.03	1157
01:30	7.90	5.23	66.34	0.21	0.45	0.71	0.34	0.04	0.22	2.83	0.01	0.02	0.03	1153
02:00	8.71	6.38	67.17	0.20	0.47	0.76	0.37	0.03	0.27	2.85	0.01	0.02	0.03	1159
02:30	9.08	7.10	64.58	0.21	0.46	0.73	0.39	0.04	0.30	2.75	0.01	0.02	0.03	1160
03:00	8.31	6.72	68.74	0.20	0.48	0.74	0.35	0.04	0.29	2.93	0.01	0.02	0.03	1155
03:30	7.55	4.77	70.47	0.21	0.46	0.77	0.32	0.05	0.21	3.03	0.01	0.02	0.03	1157
04:00	7.90	5.47	68.16	0.19	0.45	0.79	0.34	0.05	0.24	2.93	0.01	0.02	0.03	1156
04:30	9.15	4.99	66.48	0.20	0.45	0.81	0.40	0.06	0.22	2.92	0.01	0.02	0.04	1155
05:00	7.60	4.17	65.96	0.19	0.45	0.79	0.33	0.05	0.18	2.84	0.01	0.02	0.03	1152
05:30	6.37	3.39	65.56	0.20	0.47	0.75	0.27	0.05	0.15	2.80	0.01	0.02	0.03	1160
06:00	7.15	11.25	64.08	0.20	0.36	0.72	0.31	0.05	0.49	2.77	0.01	0.02	0.03	1160
06:30	7.84	15.32	62.97	0.22	0.34	0.71	0.35	0.07	0.68	2.79	0.01	0.01	0.03	1154
07:00	7.49	8.58	68.37	0.20	0.29	0.65	0.33	0.07	0.38	3.06	0.01	0.01	0.03	1152
07:30	9.78	13.46	62.51	1.53	0.38	0.77	0.43	1.58	0.59	2.73	0.07	0.02	0.03	1152
08:00	6.98	4.18	77.40	0.19	0.36	0.83	0.30	0.04	0.18	3.37	0.01	0.02	0.04	1161
08:30	9.66	11.37	67.97	0.21	0.38	0.92	0.42	0.05	0.49	2.94	0.01	0.02	0.04	1127
09:00	9.07	13.62	62.69	0.20	0.37	0.75	0.37	0.05	0.56	2.59	0.01	0.02	0.03	1117
09:30	6.33	2.79	67.32	0.20	0.40	0.79	0.26	0.04	0.12	2.80	0.01	0.02	0.03	1152
10:00	6.22	1.71	68.26	0.19	0.39	0.81	0.26	0.06	0.07	2.90	0.01	0.02	0.03	1154
10:30	8.35	5.82	67.79	0.19	0.41	0.86	0.37	0.07	0.26	3.00	0.01	0.02	0.04	1137
11:00	10.06	5.79	69.28	0.20	0.38	0.63	0.43	0.03	0.25	2.96	0.01	0.02	0.03	1138
11:30	7.52	3.26	63.97	0.23	0.37	0.66	0.32	0.07	0.14	2.74	0.01	0.02	0.03	1144
12:00	6.74	1.00	70.61	0.20	0.44	0.95	0.29	0.09	0.04	3.03	0.01	0.02	0.04	1146
12:30	7.74	3.27	67.42	0.18	0.41	0.88	0.34	0.09	0.14	2.97	0.01	0.02	0.04	1167
13:00	9.14	2.32	66.26	0.21	0.37	0.68	0.39	0.06	0.10	2.82	0.01	0.02	0.03	1127
13:30	8.53	2.50	64.37	0.20	0.38	0.57	0.35	0.06	0.10	2.68	0.01	0.02	0.02	1126
14:00	7.62	2.89	66.04	0.20	0.41	0.47	0.31	0.05	0.12	2.64	0.01	0.02	0.02	1147
14:30	7.93	7.49	70.44	0.20	0.38	0.39	0.33	0.06	0.32	2.97	0.01	0.02	0.02	1145
15:00	6.78	2.86	68.92	0.18	0.38	0.54	0.28	0.06	0.12	2.84	0.01	0.02	0.02	1158
15:30	6.86	2.48	67.94	0.19	0.42	0.64	0.29	0.07	0.11	2.92	0.01	0.02	0.03	1156
16:00	10.52	10.59	62.73	0.20	0.38	0.56	0.45	0.04	0.46	2.71	0.01	0.02	0.02	1126
16:30	9.72	6.78	63.05	0.22	0.40	0.38	0.41	0.05	0.28	2.64	0.01	0.02	0.02	1124
17:00	5.59	0.13	70.91	0.19	0.37	0.49	0.23	0.04	0.01	2.87	0.01	0.02	0.02	1148
17:30	6.07	1.78	67.62	0.19	0.40	0.61	0.25	0.05	0.07	2.81	0.01	0.02	0.03	1155
18:00	7.98	5.71	68.32	0.19	0.45	0.71	0.34	0.08	0.24	2.88	0.01	0.02	0.03	1137
18:30	8.05	4.97	67.43	0.22	0.44	0.81	0.34	0.07	0.21	2.83	0.01	0.02	0.03	1133
19:00	6.97	4.27	63.54	0.21	0.44	0.85	0.29	0.10	0.18	2.66	0.01	0.02	0.04	1135
19:30	8.63	6.79	66.61	0.23	0.38	0.82	0.36	0.08	0.28	2.75	0.01	0.02	0.03	1128
20:00	7.78	2.84	67.92	0.20	0.35	0.85	0.33	0.07	0.12	2.84	0.01	0.01	0.04	1152
20:30	7.95	3.23	67.87	0.20	0.29	0.84	0.34	0.06	0.14	2.88	0.01	0.01	0.04	1155
21:00	8.41	3.49	67.08	0.18	0.31	0.79	0.36	0.06	0.15	2.88	0.01	0.01	0.03	1147
21:30	8.05	2.80	67.72	0.22	0.32	0.85	0.35	0.07	0.12	2.96	0.01	0.01	0.04	1155
22:00	6.94	2.69	66.53	0.18	0.31	0.67	0.30	0.06	0.11	2.83	0.01	0.01	0.03	1154
22:30	8.03	4.06	66.98	0.19	0.31	0.65	0.35	0.06	0.18	2.91	0.01	0.01	0.03	1169
23:00	9.28	5.87	67.20	0.18	0.29	0.69	0.41	0.07	0.26	2.95	0.01	0.01	0.03	1148
23:30	7.88	3.50	91.26	0.22	0.26	0.51	0.33	0.04	0.15	3.84	0.01	0.01	0.02	1145
00:00	8.75	4.47	94.42	0.20	0.28	0.47	0.38	0.05	0.19	4.06	0.01	0.01	0.02	1155
min	5,59	0,13	62,26	0,18	0,26	0,38	0,23	0,03	0,01	2,59	0,01	0,01	0,02	1117
max	10,52	15,32	94,42	1,53	0,48	0,95	0,45	1,58	0,68	4,06	0,07	0,02	0,04	1169
moyenne	7,95	5,32	67,99	0,24	0,39	0,71								1147
Total							16,29	13,63	10,94	139,20	0,50	0,79	1,46	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,62			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.