

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,01	3,71	70,61	0,21	0,26	0,42	0,34	0,05	0,16	3,02	0,01	0,01	0,01	1140
01:00	7,73	4,46	65,77	0,20	0,29	0,34	0,32	0,04	0,19	2,76	0,01	0,01	0,01	1132
01:30	7,59	2,69	67,60	0,20	0,28	0,50	0,33	0,06	0,12	2,94	0,01	0,01	0,02	1152
02:00	6,74	2,01	63,40	0,19	0,29	0,48	0,29	0,05	0,09	2,73	0,01	0,01	0,02	1149
02:30	8,32	4,97	66,38	0,20	0,26	0,35	0,35	0,04	0,21	2,83	0,01	0,01	0,02	1144
03:00	8,05	3,60	68,32	0,19	0,27	0,42	0,35	0,05	0,16	2,94	0,01	0,01	0,02	1154
03:30	7,85	3,79	67,11	0,20	0,26	0,41	0,34	0,04	0,16	2,92	0,01	0,01	0,02	1155
04:00	8,13	5,15	58,73	0,19	0,29	0,22	0,35	0,05	0,22	2,50	0,01	0,01	0,01	1127
04:30	8,21	5,14	64,22	0,21	0,30	0,14	0,34	0,03	0,21	2,65	0,01	0,01	0,01	1138
05:00	8,29	3,37	70,95	0,20	0,26	0,24	0,34	0,02	0,14	2,93	0,01	0,01	0,01	1155
05:30	8,45	3,56	70,15	0,20	0,28	0,52	0,36	0,06	0,15	3,01	0,01	0,01	0,02	1160
06:00	5,37	1,62	66,83	0,19	0,44	0,90	0,23	0,09	0,07	2,92	0,01	0,02	0,04	1152
06:30	6,53	7,85	67,69	0,21	0,50	0,94	0,29	0,09	0,35	2,99	0,01	0,02	0,04	1150
07:00	7,19	7,53	68,06	0,20	0,52	0,89	0,31	0,10	0,33	2,97	0,01	0,02	0,04	1140
07:30	7,35	9,89	65,97	0,21	0,52	0,88	0,33	0,10	0,44	2,96	0,01	0,02	0,04	1159
08:00	8,15	7,57	68,13	0,18	0,37	0,81	0,36	0,08	0,34	3,03	0,01	0,02	0,04	1148
08:30	9,64	7,90	63,52	0,19	0,26	0,74	0,43	0,07	0,35	2,85	0,01	0,01	0,03	1132
09:00	7,98	3,11	64,62	0,18	0,29	0,60	0,35	0,06	0,13	2,80	0,01	0,01	0,03	1136
09:30	8,34	3,97	65,53	0,20	0,24	0,34	0,35	0,07	0,17	2,78	0,01	0,01	0,01	1154
10:00	8,06	2,76	70,53	0,18	0,28	0,34	0,35	0,07	0,12	3,05	0,01	0,01	0,01	1183
10:30	7,96	2,66	66,40	0,19	0,28	0,43	0,35	0,05	0,12	2,90	0,01	0,01	0,02	1157
11:00	8,79	4,33	66,50	0,19	0,24	0,31	0,38	0,06	0,18	2,84	0,01	0,01	0,01	1143
11:30	8,67	4,13	67,43	0,20	0,26	0,31	0,38	0,06	0,18	2,92	0,01	0,01	0,01	1149
12:00	7,97	2,81	67,66	0,18	0,27	0,33	0,35	0,06	0,12	2,95	0,01	0,01	0,01	1156
12:30	7,56	3,02	62,90	0,18	0,27	0,28	0,33	0,05	0,13	2,75	0,01	0,01	0,01	1146
13:00	8,21	3,57	68,03	0,19	0,27	0,28	0,35	0,04	0,15	2,94	0,01	0,01	0,01	1158
13:30	7,99	2,39	66,78	0,18	0,28	0,20	0,34	0,05	0,10	2,82	0,01	0,01	0,01	1161
14:00	7,15	1,07	66,42	0,18	0,31	0,29	0,30	0,04	0,05	2,79	0,01	0,01	0,01	1147
14:30	8,31	5,13	72,35	0,18	0,27	0,26	0,36	0,07	0,23	3,17	0,01	0,01	0,01	1153
15:00	9,87	11,71	65,17	0,18	0,29	0,22	0,43	0,05	0,52	2,87	0,01	0,01	0,01	1141
15:30	7,55	9,64	67,18	0,18	0,28	0,26	0,33	0,06	0,42	2,93	0,01	0,01	0,01	1137
16:00	7,28	10,90	66,28	0,17	0,27	0,37	0,32	0,05	0,48	2,91	0,01	0,01	0,02	1144
16:30	8,19	11,15	62,03	0,19	0,27	0,32	0,35	0,03	0,48	2,67	0,01	0,01	0,01	1127
17:00	8,09	10,46	67,21	0,17	0,28	0,28	0,35	0,03	0,46	2,93	0,01	0,01	0,01	1149
17:30	8,02	10,94	68,31	0,17	0,30	0,33	0,36	0,06	0,49	3,04	0,01	0,01	0,01	1158
18:00	6,30	10,76	67,12	0,17	0,33	1,07	0,28	0,08	0,48	3,02	0,01	0,01	0,05	1150
18:30	7,20	12,51	61,83	0,19	0,36	1,42	0,33	0,07	0,57	2,80	0,01	0,02	0,06	1148
19:00	8,28	10,54	65,73	0,18	0,35	1,42	0,37	0,07	0,47	2,96	0,01	0,02	0,06	1136
19:30	8,41	9,71	65,32	0,20	0,39	1,44	0,38	0,06	0,43	2,92	0,01	0,02	0,06	1125
20:00	10,10	8,26	67,00	0,19	0,34	0,75	0,44	0,04	0,36	2,93	0,01	0,01	0,03	1160
20:30	7,85	4,67	68,48	0,19	0,35	0,16	0,34	0,04	0,20	2,95	0,01	0,02	0,01	1156
21:00	7,31	3,52	68,96	0,18	0,34	0,21	0,32	0,04	0,15	2,99	0,01	0,01	0,01	1146
21:30	7,28	3,16	66,07	0,19	0,33	0,26	0,32	0,05	0,14	2,87	0,01	0,01	0,01	1142
22:00	8,01	2,96	69,05	0,19	0,34	0,20	0,34	0,05	0,13	2,97	0,01	0,01	0,01	1130
22:30	7,86	3,83	65,67	0,21	0,43	0,72	0,34	0,09	0,17	2,84	0,01	0,02	0,03	1131
23:00	7,29	4,15	68,53	0,20	0,52	1,49	0,32	0,08	0,18	3,01	0,01	0,02	0,07	1139
23:30	9,83	9,93	64,30	0,22	0,46	1,35	0,44	0,09	0,44	2,87	0,01	0,02	0,06	1132
00:00	9,16	7,31	61,88	0,20	0,51	1,37	0,41	0,09	0,33	2,77	0,01	0,02	0,06	1126
min	5,37	1,07	58,73	0,17	0,24	0,14	0,23	0,02	0,05	2,50	0,01	0,01	0,01	1125
max	10,10	12,51	72,35	0,22	0,52	1,49	0,44	0,10	0,57	3,17	0,01	0,02	0,07	1183
moyenne	7,97	5,83	66,56	0,19	0,33	0,56								1146
Total							16,63	8,90	12,26	138,92	0,40	0,68	1,18	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,24			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.