

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,55	7,26	70,79	0,20	0,27	0,46	0,37	0,03	0,32	3,08	0,01	0,01	0,02	1142
01:00	9,84	8,79	66,12	0,20	0,27	0,57	0,42	0,04	0,38	2,83	0,01	0,01	0,02	1116
01:30	10,64	18,90	62,10	0,30	0,31	0,38	0,45	1,44	0,79	2,60	0,01	0,01	0,02	1128
02:00	5,90	10,06	76,99	0,20	0,36	0,85	0,25	0,05	0,42	3,25	0,01	0,01	0,04	1144
02:30	5,89	11,23	68,30	0,21	0,32	1,05	0,26	0,09	0,49	3,00	0,01	0,01	0,05	1146
03:00	6,51	9,51	64,70	0,21	0,33	0,86	0,29	0,07	0,42	2,85	0,01	0,01	0,04	1130
03:30	7,71	8,93	68,36	0,21	0,37	0,80	0,34	0,08	0,40	3,04	0,01	0,02	0,04	1151
04:00	8,51	8,36	65,85	0,20	0,35	0,80	0,38	0,08	0,37	2,94	0,01	0,02	0,04	1150
04:30	8,91	8,55	66,15	0,21	0,33	0,88	0,40	0,10	0,38	2,95	0,01	0,01	0,04	1140
05:00	7,99	6,28	66,14	0,20	0,36	0,87	0,35	0,07	0,28	2,93	0,01	0,02	0,04	1149
05:30	7,70	8,91	64,98	0,20	0,35	0,69	0,34	0,10	0,40	2,90	0,01	0,02	0,03	1141
06:00	8,08	12,69	63,79	0,20	0,35	0,70	0,36	0,08	0,56	2,82	0,01	0,02	0,03	1139
06:30	8,46	15,12	63,58	0,22	0,39	0,66	0,37	0,07	0,66	2,77	0,01	0,02	0,03	1145
07:00	8,77	19,79	67,71	0,20	0,39	0,70	0,38	0,05	0,85	2,91	0,01	0,02	0,03	1142
07:30	8,44	17,24	67,90	0,21	0,31	0,66	0,36	0,06	0,74	2,91	0,01	0,01	0,03	1143
08:00	8,33	19,10	65,11	0,19	0,31	0,68	0,36	0,05	0,82	2,80	0,01	0,01	0,03	1150
08:30	6,20	7,56	69,83	0,19	0,38	0,88	0,27	0,06	0,33	3,02	0,01	0,02	0,04	1175
09:00	6,35	18,33	67,71	0,18	0,40	0,88	0,29	0,08	0,82	3,04	0,01	0,02	0,04	1164
09:30	8,58	21,61	67,69	0,21	0,36	0,94	0,39	0,10	0,98	3,06	0,01	0,02	0,04	1164
10:00	7,12	7,95	65,33	0,19	0,41	1,01	0,30	0,07	0,34	2,79	0,01	0,02	0,04	1152
10:30	6,62	5,42	65,01	0,24	0,39	0,93	0,26	0,05	0,21	2,56	0,01	0,02	0,04	1108
11:00	6,85	5,15	64,02	0,19	0,39	0,77	0,29	0,05	0,22	2,71	0,01	0,02	0,03	1136
11:30	8,84	5,67	67,08	0,22	0,36	0,64	0,37	0,05	0,23	2,77	0,01	0,01	0,03	1137
12:00	7,96	2,54	68,68	0,20	0,32	0,58	0,33	0,04	0,10	2,84	0,01	0,01	0,02	1151
12:30	6,85	1,31	65,22	0,21	0,34	0,73	0,27	0,05	0,05	2,57	0,01	0,01	0,03	1139
13:00	8,94	8,00	69,36	0,22	0,40	0,58	0,36	0,04	0,32	2,78	0,01	0,02	0,02	1146
13:30	8,32	4,17	67,55	0,20	0,37	0,52	0,34	0,04	0,17	2,74	0,01	0,02	0,02	1147
14:00	7,91	2,90	67,18	0,22	0,36	0,63	0,31	0,05	0,11	2,63	0,01	0,01	0,02	1144
14:30	10,10	16,59	68,68	0,21	0,36	0,46	0,44	0,05	0,72	2,97	0,01	0,02	0,02	1160
15:00	8,52	16,52	61,56	0,77	0,36	0,36	0,38	0,20	0,73	2,74	0,03	0,02	0,02	1159
15:30	7,13	11,92	70,43	0,20	0,38	0,42	0,30	0,05	0,51	3,00	0,01	0,02	0,02	1159
16:00	7,36	22,68	66,62	0,17	0,37	0,42	0,33	0,07	1,02	3,01	0,01	0,02	0,02	1162
16:30	6,92	14,26	65,67	0,19	0,38	0,49	0,31	0,07	0,64	2,94	0,01	0,02	0,02	1163
17:00	8,15	12,69	82,08	0,18	0,41	0,50	0,36	0,07	0,56	3,64	0,01	0,02	0,02	1161
17:30	6,76	6,29	72,03	0,19	0,41	0,52	0,30	0,08	0,28	3,19	0,01	0,02	0,02	1160
18:00	4,85	6,24	64,97	0,18	0,36	0,87	0,22	0,09	0,28	2,90	0,01	0,02	0,04	1151
18:30	4,31	7,17	67,40	0,20	0,40	1,06	0,19	0,09	0,32	2,98	0,01	0,02	0,05	1154
19:00	4,54	9,79	67,88	0,20	0,36	0,95	0,20	0,11	0,44	3,04	0,01	0,02	0,04	1148
19:30	4,17	6,41	63,81	0,22	0,35	0,95	0,18	0,09	0,28	2,77	0,01	0,02	0,04	1148
20:00	5,04	9,03	67,39	0,19	0,34	0,85	0,22	0,07	0,40	2,97	0,01	0,02	0,04	1158
20:30	6,01	6,88	65,96	0,20	0,31	0,78	0,26	0,06	0,30	2,88	0,01	0,01	0,03	1158
21:00	4,97	4,20	67,29	0,18	0,32	0,68	0,22	0,05	0,19	2,97	0,01	0,01	0,03	1161
21:30	6,80	11,55	66,74	0,20	0,28	0,67	0,30	0,05	0,52	2,99	0,01	0,01	0,03	1152
22:00	5,73	11,06	67,36	0,19	0,27	0,62	0,25	0,06	0,49	2,96	0,01	0,01	0,03	1151
22:30	6,58	16,78	65,32	0,21	0,31	0,59	0,28	0,05	0,73	2,83	0,01	0,01	0,03	1143
23:00	8,40	12,51	68,09	0,19	0,31	0,76	0,37	0,06	0,55	2,99	0,01	0,01	0,03	1156
23:30	7,96	8,68	69,17	0,19	0,34	0,81	0,35	0,08	0,38	3,04	0,01	0,01	0,04	1155
00:00	7,76	7,44	66,16	0,18	0,35	0,86	0,34	0,07	0,32	2,87	0,01	0,02	0,04	1151
min	4,17	1,31	61,56	0,17	0,27	0,36	0,18	0,03	0,05	2,56	0,01	0,01	0,02	1108
max	10,64	22,68	82,08	0,77	0,41	1,06	0,45	1,44	1,02	3,64	0,03	0,02	0,05	1175
moyenne	7,35	10,42	67,25	0,21	0,35	0,71								1148
Total							15,26	12,87	21,82	139,79	0,45	0,73	1,49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,17			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					100,00		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.