

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.55	5.29	65.57	0.20	0.46	1.25	0.32	0.07	0.23	2.79	0.01	0.02	0.05	1157
01:00	8.11	5.36	66.96	0.18	0.45	1.23	0.35	0.07	0.23	2.86	0.01	0.02	0.05	1141
01:30	7.58	4.99	64.70	0.19	0.47	1.24	0.33	0.07	0.21	2.78	0.01	0.02	0.05	1146
02:00	8.55	6.72	63.82	0.18	0.41	1.21	0.36	0.06	0.28	2.70	0.01	0.02	0.05	1133
02:30	7.89	4.83	68.99	0.19	0.43	1.23	0.34	0.07	0.21	2.93	0.01	0.02	0.05	1150
03:00	7.47	4.79	67.31	0.16	0.48	1.20	0.33	0.07	0.21	2.95	0.01	0.02	0.05	1162
03:30	9.46	7.83	66.23	0.19	0.50	1.20	0.41	0.08	0.34	2.90	0.01	0.02	0.05	1146
04:00	7.53	4.50	65.92	0.16	0.43	1.21	0.33	0.07	0.20	2.88	0.01	0.02	0.05	1165
04:30	7.95	6.64	63.44	0.18	0.46	1.17	0.34	0.06	0.29	2.74	0.01	0.02	0.05	1157
05:00	8.23	7.24	63.97	0.16	0.47	1.19	0.36	0.08	0.32	2.81	0.01	0.02	0.05	1157
05:30	6.65	5.15	67.32	0.17	0.48	1.17	0.29	0.07	0.22	2.93	0.01	0.02	0.05	1166
06:00	7.61	5.68	64.08	0.17	0.47	1.20	0.33	0.06	0.24	2.75	0.01	0.02	0.05	1150
06:30	6.83	4.31	68.88	0.18	0.47	1.20	0.30	0.07	0.19	2.98	0.01	0.02	0.05	1154
07:00	6.96	4.92	64.40	0.17	0.43	1.20	0.30	0.08	0.21	2.76	0.01	0.02	0.05	1143
07:30	8.60	7.07	66.21	0.18	0.44	1.19	0.37	0.07	0.31	2.86	0.01	0.02	0.05	1140
08:00	9.54	5.52	67.66	0.17	0.38	0.66	0.41	0.05	0.24	2.91	0.01	0.02	0.03	1153
08:30	9.46	4.25	70.26	0.18	0.34	0.38	0.41	0.06	0.19	3.08	0.01	0.01	0.02	1164
09:00	7.72	2.13	64.68	0.16	0.36	0.50	0.34	0.06	0.09	2.88	0.01	0.02	0.02	1147
09:30	7.37	1.40	68.65	0.18	0.34	0.57	0.32	0.05	0.06	2.96	0.01	0.01	0.02	1145
10:00	9.43	5.58	64.45	0.17	0.34	0.38	0.41	0.05	0.24	2.80	0.01	0.01	0.02	1139
10:30	8.75	6.14	64.61	0.22	0.34	0.25	0.38	0.04	0.27	2.79	0.01	0.01	0.01	1151
11:00	7.85	3.92	65.47	0.16	0.32	0.25	0.34	0.06	0.17	2.80	0.01	0.01	0.01	1154
11:30	6.43	0.36	69.85	0.16	0.38	0.39	0.28	0.06	0.02	3.08	0.01	0.02	0.02	1177
12:00	6.64	2.27	67.65	0.16	0.33	0.37	0.29	0.05	0.10	2.96	0.01	0.01	0.02	1151
12:30	8.57	6.04	67.35	0.17	0.32	0.30	0.36	0.04	0.26	2.87	0.01	0.01	0.01	1143
13:00	8.32	3.75	67.76	0.17	0.33	0.38	0.36	0.05	0.16	2.92	0.01	0.01	0.02	1138
13:30	9.74	9.62	67.54	0.16	0.40	0.70	0.42	0.07	0.41	2.90	0.01	0.02	0.03	1142
14:00	8.47	8.93	65.49	0.16	0.45	1.69	0.36	0.07	0.38	2.77	0.01	0.02	0.07	1128
14:30	9.14	10.47	65.11	0.17	0.48	1.57	0.40	0.07	0.46	2.87	0.01	0.02	0.07	1132
15:00	7.90	7.05	68.21	0.16	0.45	1.58	0.34	0.09	0.31	2.97	0.01	0.02	0.07	1137
15:30	6.40	7.03	67.80	0.17	0.44	1.47	0.28	0.09	0.31	2.99	0.01	0.02	0.06	1143
16:00	4.94	8.25	65.46	0.16	0.51	1.44	0.22	0.08	0.37	2.92	0.01	0.02	0.06	1150
16:30	6.37	11.00	64.89	0.17	0.45	1.50	0.28	0.07	0.48	2.85	0.01	0.02	0.07	1129
17:00	10.44	20.85	62.78	0.17	0.52	1.45	0.46	0.07	0.91	2.74	0.01	0.02	0.06	1126
17:30	6.92	12.50	66.94	0.18	0.47	1.46	0.30	0.07	0.54	2.88	0.01	0.02	0.06	1134
18:00	6.25	15.14	67.68	0.17	0.47	1.40	0.27	0.09	0.66	2.96	0.01	0.02	0.06	1142
18:30	6.12	10.11	69.09	0.17	0.53	1.30	0.27	0.08	0.45	3.10	0.01	0.02	0.06	1144
19:00	7.91	17.09	64.46	0.17	0.52	1.35	0.35	0.07	0.75	2.83	0.01	0.02	0.06	1129
19:30	7.22	12.69	65.57	0.18	0.51	1.38	0.32	0.07	0.56	2.88	0.01	0.02	0.06	1129
20:00	8.20	10.18	65.91	0.18	0.39	0.84	0.36	0.21	0.45	2.88	0.01	0.02	0.04	1149
20:30	6.78	2.25	67.91	0.18	0.40	0.48	0.30	0.07	0.10	2.98	0.01	0.02	0.02	1147
21:00	7.24	5.34	66.98	0.17	0.43	0.52	0.32	0.07	0.24	2.98	0.01	0.02	0.02	1161
21:30	7.32	4.03	68.10	0.19	0.38	0.49	0.32	0.07	0.18	2.99	0.01	0.02	0.02	1152
22:00	6.93	3.63	66.82	0.17	0.40	0.59	0.30	0.07	0.16	2.90	0.01	0.02	0.03	1161
22:30	8.00	5.57	67.22	0.18	0.42	0.59	0.35	0.07	0.25	2.96	0.01	0.02	0.03	1170
23:00	10.15	17.82	69.98	0.31	0.38	0.41	0.44	0.07	0.78	3.05	0.01	0.02	0.02	1118
23:30	6.11	1.73	72.43	0.19	0.41	0.70	0.27	0.10	0.08	3.19	0.01	0.02	0.03	1155
00:00	7.31	7.74	66.64	0.18	0.38	0.57	0.32	0.07	0.34	2.95	0.01	0.02	0.03	1131
min	4,94	0,36	62,78	0,16	0,32	0,25	0,22	0,04	0,02	2,70	0,01	0,01	0,01	1118
max	10,44	20,85	72,43	0,31	0,53	1,69	0,46	0,21	0,91	3,19	0,01	0,02	0,07	1177
moyenne	7,77	6,99	66,65	0,18	0,42	0,96								1147
Total							16,21	12,89	14,62	139,21	0,37	0,89	2,00	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,14			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.