

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.37	9.87	63.43	0.20	0.47	0.66	0.28	0.07	0.44	2.81	0.01	0.02	0.03	1171
01:00	8.00	12.05	64.60	0.18	0.45	0.65	0.35	0.06	0.53	2.86	0.01	0.02	0.03	1166
01:30	8.72	10.93	68.45	0.19	0.46	0.66	0.39	0.07	0.49	3.06	0.01	0.02	0.03	1166
02:00	9.14	13.10	66.23	0.18	0.44	0.66	0.41	0.06	0.59	2.97	0.01	0.02	0.03	1151
02:30	7.02	6.27	69.55	0.20	0.42	0.65	0.31	0.07	0.27	3.03	0.01	0.02	0.03	1148
03:00	7.52	11.61	64.63	0.18	0.45	0.56	0.34	0.07	0.52	2.92	0.01	0.02	0.03	1158
03:30	8.22	14.76	59.40	0.20	0.50	0.51	0.38	0.05	0.67	2.71	0.01	0.02	0.02	1153
04:00	8.32	11.07	71.37	0.20	0.52	0.51	0.36	0.07	0.48	3.11	0.01	0.02	0.02	1150
04:30	7.38	9.29	66.48	0.21	0.47	0.51	0.33	0.07	0.41	2.96	0.01	0.02	0.02	1155
05:00	9.03	16.32	66.34	0.20	0.48	0.52	0.40	0.08	0.72	2.94	0.01	0.02	0.02	1146
05:30	6.47	11.98	65.93	0.21	0.52	0.50	0.29	0.08	0.53	2.92	0.01	0.02	0.02	1152
06:00	7.42	15.06	64.37	0.19	0.45	0.51	0.33	0.07	0.67	2.85	0.01	0.02	0.02	1158
06:30	8.07	13.49	68.46	0.20	0.44	0.53	0.36	0.06	0.60	3.07	0.01	0.02	0.02	1163
07:00	8.01	15.23	63.43	0.19	0.41	0.53	0.35	0.06	0.67	2.78	0.01	0.02	0.02	1148
07:30	6.72	11.59	67.25	0.20	0.50	0.52	0.30	0.06	0.51	2.98	0.01	0.02	0.02	1176
08:00	8.08	21.45	67.18	0.23	0.35	1.69	0.35	0.04	0.93	2.91	0.01	0.02	0.07	1155
08:30	6.42	12.37	67.32	0.27	0.34	2.79	0.28	0.06	0.54	2.97	0.01	0.01	0.12	1157
09:00	7.46	14.32	68.61	0.28	0.34	2.66	0.33	0.06	0.63	2.99	0.01	0.01	0.12	1159
09:30	5.05	6.06	65.39	0.29	0.36	2.67	0.22	0.07	0.27	2.88	0.01	0.02	0.12	1170
10:00	7.28	12.72	66.07	0.29	0.38	2.48	0.32	0.06	0.57	2.95	0.01	0.02	0.11	1165
10:30	8.08	8.75	65.49	0.33	0.34	2.34	0.36	0.04	0.39	2.88	0.01	0.01	0.10	1155
11:00	7.16	4.10	67.80	0.35	0.35	2.59	0.31	0.07	0.18	2.91	0.01	0.02	0.11	1157
11:30	8.43	5.59	67.86	0.39	0.36	2.43	0.37	0.06	0.24	2.97	0.02	0.02	0.11	1166
12:00	6.53	2.02	65.00	0.43	0.37	2.45	0.27	0.05	0.08	2.71	0.02	0.02	0.10	1162
12:30	7.36	3.10	68.25	0.44	0.35	2.47	0.30	0.08	0.13	2.79	0.02	0.01	0.10	1152
13:00	8.97	9.18	68.72	0.37	0.38	2.33	0.39	0.07	0.40	2.98	0.02	0.02	0.10	1146
13:30	8.55	5.70	64.82	0.28	0.32	2.49	0.38	0.07	0.25	2.85	0.01	0.01	0.11	1144
14:00	7.94	3.76	67.22	0.27	0.40	2.26	0.32	0.07	0.15	2.74	0.01	0.02	0.09	1151
14:30	6.49	5.80	67.87	0.24	0.38	2.06	0.28	0.06	0.25	2.94	0.01	0.02	0.09	1161
15:00	8.35	10.03	65.05	0.21	0.35	1.83	0.37	0.07	0.44	2.87	0.01	0.02	0.08	1152
15:30	8.31	7.08	69.10	0.21	0.40	1.88	0.37	0.06	0.32	3.10	0.01	0.02	0.08	1168
16:00	7.34	5.15	68.28	0.21	0.35	2.08	0.32	0.08	0.23	3.02	0.01	0.02	0.09	1162
16:30	8.79	14.35	65.36	0.23	0.37	2.10	0.39	0.06	0.64	2.92	0.01	0.02	0.09	1154
17:00	8.73	20.94	63.92	0.28	0.34	1.72	0.38	0.53	0.91	2.78	0.01	0.02	0.08	1149
17:30	4.88	1.29	69.72	0.23	0.35	2.12	0.20	0.06	0.05	2.87	0.01	0.01	0.09	1157
18:00	6.94	9.57	65.86	0.20	0.36	1.28	0.30	0.10	0.42	2.89	0.01	0.02	0.06	1167
18:30	9.57	14.77	66.02	0.22	0.34	0.67	0.42	0.07	0.65	2.89	0.01	0.01	0.03	1149
19:00	7.69	8.04	66.29	0.20	0.39	0.65	0.34	0.07	0.35	2.93	0.01	0.02	0.03	1177
19:30	8.56	7.84	66.10	0.21	0.42	0.65	0.38	0.08	0.35	2.97	0.01	0.02	0.03	1180
20:00	9.48	9.34	67.56	0.20	0.34	1.58	0.43	0.07	0.42	3.05	0.01	0.02	0.07	1168
20:30	8.34	4.39	64.78	0.23	0.30	2.52	0.36	0.05	0.19	2.80	0.01	0.01	0.11	1157
21:00	7.02	3.95	68.92	0.21	0.29	2.45	0.30	0.05	0.17	2.99	0.01	0.01	0.11	1167
21:30	7.14	5.20	65.35	0.21	0.35	1.68	0.31	0.07	0.23	2.87	0.01	0.02	0.07	1170
22:00	7.93	7.26	67.50	0.21	0.42	0.66	0.35	0.07	0.32	2.96	0.01	0.02	0.03	1154
22:30	9.01	10.80	65.70	0.23	0.48	0.66	0.40	0.06	0.48	2.90	0.01	0.02	0.03	1145
23:00	8.29	8.37	67.16	0.22	0.43	0.65	0.36	0.06	0.37	2.94	0.01	0.02	0.03	1149
23:30	6.46	5.33	65.97	0.23	0.42	0.65	0.29	0.07	0.24	2.93	0.01	0.02	0.03	1156
00:00	7.65	6.97	65.11	0.23	0.40	0.66	0.33	0.06	0.30	2.82	0.01	0.02	0.03	1156
min	4,88	1,29	59,40	0,18	0,29	0,50	0,20	0,04	0,05	2,71	0,01	0,01	0,02	1144
max	9,57	21,45	71,37	0,44	0,52	2,79	0,43	0,53	0,93	3,11	0,02	0,02	0,12	1180
moyenne	7,72	9,55	66,49	0,24	0,40	1,43								1158
Total							16,27	10,45	20,20	139,92	0,51	0,84	2,99	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,96			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.