

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.60	3.77	67.38	0.23	0.42	2.12	0.33	0.06	0.16	2.93	0.01	0.02	0.09	1156
01:00	8.49	6.29	67.52	0.21	0.40	2.10	0.37	0.05	0.28	2.98	0.01	0.02	0.09	1159
01:30	8.62	5.81	67.51	0.23	0.43	2.16	0.38	0.04	0.25	2.96	0.01	0.02	0.09	1141
02:00	8.60	8.55	65.06	0.29	0.39	2.06	0.37	0.05	0.37	2.80	0.01	0.02	0.09	1128
02:30	5.25	1.79	69.97	0.22	0.43	2.12	0.23	0.06	0.08	3.12	0.01	0.02	0.09	1167
03:00	6.06	5.13	68.25	0.21	0.41	2.20	0.27	0.07	0.23	3.03	0.01	0.02	0.10	1164
03:30	8.15	12.08	65.46	0.23	0.39	2.23	0.36	0.07	0.54	2.92	0.01	0.02	0.10	1151
04:00	8.44	6.87	68.99	0.22	0.40	2.39	0.37	0.07	0.30	3.01	0.01	0.02	0.10	1141
04:30	7.36	6.07	66.74	0.23	0.42	2.52	0.32	0.07	0.27	2.94	0.01	0.02	0.11	1156
05:00	8.43	9.84	63.62	0.22	0.44	2.55	0.37	0.07	0.43	2.78	0.01	0.02	0.11	1145
05:30	10.58	9.42	68.16	0.24	0.43	2.52	0.46	0.05	0.41	2.95	0.01	0.02	0.11	1146
06:00	7.13	3.75	67.15	0.22	0.35	1.43	0.31	0.07	0.16	2.88	0.01	0.02	0.06	1162
06:30	7.97	8.50	68.43	0.23	0.25	0.66	0.35	0.08	0.37	3.01	0.01	0.01	0.03	1166
07:00	8.06	7.46	63.71	0.20	0.30	0.67	0.35	0.09	0.33	2.81	0.01	0.01	0.03	1158
07:30	8.51	7.31	67.63	0.22	0.29	0.68	0.37	0.08	0.32	2.92	0.01	0.01	0.03	1152
08:00	8.70	5.55	66.14	0.21	0.28	1.68	0.37	0.06	0.24	2.85	0.01	0.01	0.07	1145
08:30	8.23	3.11	66.19	0.23	0.30	2.78	0.35	0.07	0.13	2.83	0.01	0.01	0.12	1145
09:00	6.99	1.42	61.32	0.22	0.30	2.90	0.29	0.15	0.06	2.57	0.01	0.01	0.12	1131
09:30	8.66	5.65	72.44	0.22	0.30	2.67	0.38	0.07	0.25	3.19	0.01	0.01	0.12	1149
10:00	10.32	16.39	65.65	0.25	0.28	2.66	0.43	0.05	0.69	2.76	0.01	0.01	0.11	1086
10:30	8.87	17.89	56.68	0.30	0.28	1.94	0.36	1.61	0.73	2.31	0.01	0.01	0.08	1094
11:00	6.03	7.78	68.72	0.24	0.29	1.39	0.24	0.03	0.31	2.74	0.01	0.01	0.06	1139
11:30	4.75	10.96	65.96	0.25	0.27	1.12	0.19	0.03	0.44	2.67	0.01	0.01	0.05	1160
12:00	6.35	6.70	71.47	0.22	0.28	2.27	0.27	0.06	0.29	3.05	0.01	0.01	0.10	1180
12:30	9.53	10.00	71.94	0.22	0.28	2.64	0.42	0.08	0.44	3.17	0.01	0.01	0.12	1144
13:00	11.13	14.18	61.78	0.25	0.25	2.44	0.48	0.07	0.62	2.69	0.01	0.01	0.11	1126
13:30	7.15	0.84	71.69	0.21	0.26	2.82	0.31	0.06	0.04	3.11	0.01	0.01	0.12	1151
14:00	7.22	4.62	64.01	0.22	0.25	2.56	0.31	0.06	0.20	2.74	0.01	0.01	0.11	1142
14:30	7.24	9.51	67.66	0.24	0.27	2.24	0.30	0.05	0.40	2.85	0.01	0.01	0.09	1117
15:00	9.76	18.88	67.47	0.23	0.24	2.16	0.41	0.05	0.80	2.84	0.01	0.01	0.09	1120
15:30	6.95	16.86	66.58	0.25	0.30	1.24	0.29	0.07	0.71	2.81	0.01	0.01	0.05	1121
16:00	8.64	22.81	64.22	0.24	0.41	0.76	0.37	0.07	0.97	2.73	0.01	0.02	0.03	1111
16:30	8.07	16.85	67.23	0.24	0.42	0.76	0.35	0.05	0.74	2.94	0.01	0.02	0.03	1139
17:00	6.48	10.93	67.62	0.21	0.38	0.78	0.29	0.08	0.48	2.99	0.01	0.02	0.03	1134
17:30	8.59	18.14	69.59	0.23	0.36	0.78	0.38	0.09	0.80	3.08	0.01	0.02	0.03	1136
18:00	6.94	8.61	63.52	0.19	0.37	0.77	0.31	0.09	0.39	2.85	0.01	0.02	0.03	1135
18:30	8.39	14.58	68.36	0.22	0.30	0.66	0.37	0.08	0.65	3.04	0.01	0.01	0.03	1129
19:00	8.24	23.44	65.27	0.21	0.36	0.65	0.37	0.10	1.04	2.91	0.01	0.02	0.03	1124
19:30	7.13	20.94	64.16	0.23	0.36	0.66	0.31	0.09	0.92	2.83	0.01	0.02	0.03	1123
20:00	8.33	14.20	68.25	0.21	0.35	1.66	0.37	0.07	0.63	3.01	0.01	0.02	0.07	1143
20:30	8.40	12.67	67.24	0.24	0.32	2.61	0.37	0.07	0.55	2.94	0.01	0.01	0.11	1145
21:00	7.86	7.35	66.75	0.22	0.34	2.75	0.35	0.07	0.32	2.94	0.01	0.01	0.12	1150
21:30	7.95	7.43	66.55	0.23	0.38	2.78	0.35	0.07	0.33	2.93	0.01	0.02	0.12	1159
22:00	9.61	18.71	67.63	0.24	0.34	2.80	0.41	0.06	0.81	2.92	0.01	0.01	0.12	1133
22:30	7.49	6.93	68.36	0.25	0.31	2.82	0.33	0.05	0.30	2.98	0.01	0.01	0.12	1136
23:00	7.04	9.88	63.93	0.26	0.34	2.98	0.30	0.04	0.42	2.75	0.01	0.01	0.13	1126
23:30	7.40	7.71	68.73	0.26	0.33	3.13	0.33	0.05	0.34	3.03	0.01	0.01	0.14	1152
00:00	7.90	6.17	64.61	0.25	0.35	3.35	0.35	0.05	0.27	2.86	0.01	0.02	0.15	1150
min	4,75	0,84	56,68	0,19	0,24	0,65	0,19	0,03	0,04	2,31	0,01	0,01	0,03	1086
max	11,13	23,44	72,44	0,30	0,44	3,35	0,48	1,61	1,04	3,19	0,01	0,02	0,15	1180
moyenne	7,95	10,01	66,74	0,23	0,34	1,97								1143
Total							16,55	12,68	20,80	138,92	0,48	0,70	4,10	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.