

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.61	8.96	66.35	0.19	0.51	1.43	0.33	0.06	0.39	2.92	0.01	0.02	0.06	1173
01:00	7.66	10.21	66.87	0.17	0.49	1.41	0.34	0.07	0.45	2.95	0.01	0.02	0.06	1171
01:30	8.52	11.20	65.76	0.18	0.51	1.42	0.38	0.06	0.50	2.95	0.01	0.02	0.06	1187
02:00	7.94	10.35	64.95	0.18	0.51	1.42	0.34	0.06	0.44	2.79	0.01	0.02	0.06	1150
02:30	7.94	10.63	67.90	0.18	0.52	1.45	0.34	0.06	0.46	2.93	0.01	0.02	0.06	1172
03:00	7.33	8.59	67.01	0.18	0.49	1.49	0.31	0.06	0.37	2.87	0.01	0.02	0.06	1169
03:30	7.56	8.81	65.58	0.18	0.51	1.44	0.33	0.07	0.39	2.88	0.01	0.02	0.06	1177
04:00	7.80	7.04	65.50	0.18	0.51	1.58	0.33	0.10	0.30	2.75	0.01	0.02	0.07	1160
04:30	8.07	7.95	66.79	0.19	0.50	1.57	0.34	0.07	0.34	2.84	0.01	0.02	0.07	1162
05:00	8.22	7.48	65.64	0.18	0.49	1.61	0.34	0.06	0.31	2.75	0.01	0.02	0.07	1157
05:30	8.23	9.42	66.18	0.18	0.54	1.56	0.36	0.08	0.41	2.92	0.01	0.02	0.07	1166
06:00	9.09	9.07	66.97	0.19	0.47	1.37	0.39	0.05	0.39	2.85	0.01	0.02	0.06	1151
06:30	7.74	2.76	69.29	0.20	0.34	0.45	0.33	0.06	0.12	2.99	0.01	0.01	0.02	1174
07:00	8.15	4.34	67.01	0.18	0.28	0.48	0.36	0.05	0.19	2.93	0.01	0.01	0.02	1166
07:30	7.41	6.30	64.20	0.19	0.28	0.52	0.33	0.07	0.28	2.85	0.01	0.01	0.02	1155
08:00	8.20	4.27	69.43	0.18	0.33	0.48	0.36	0.05	0.19	3.08	0.01	0.01	0.02	1178
08:30	7.83	5.05	68.81	0.19	0.30	0.51	0.34	0.05	0.22	3.03	0.01	0.01	0.02	1166
09:00	7.73	7.45	61.29	0.17	0.33	1.20	0.34	0.09	0.32	2.67	0.01	0.01	0.05	1142
09:30	9.29	9.21	55.31	0.22	0.40	1.59	0.38	0.04	0.38	2.27	0.01	0.02	0.07	1094
10:00	9.46	3.36	71.67	0.19	0.30	0.38	0.39	0.06	0.14	2.94	0.01	0.01	0.02	1148
10:30	5.82	0.07	69.07	0.18	0.32	0.57	0.25	0.06	0.00	3.00	0.01	0.01	0.02	1193
11:00	6.04	3.80	65.85	0.17	0.28	1.11	0.27	0.09	0.17	2.91	0.01	0.01	0.05	1137
11:30	10.33	8.78	63.84	0.20	0.31	1.53	0.45	0.11	0.38	2.77	0.01	0.01	0.07	1133
12:00	7.93	7.35	67.84	0.17	0.32	1.59	0.35	0.08	0.32	2.99	0.01	0.01	0.07	1141
12:30	9.22	12.52	77.62	0.34	0.36	1.60	0.41	0.10	0.56	3.44	0.02	0.02	0.07	1156
13:00	7.46	6.80	68.67	0.16	0.38	1.60	0.33	0.12	0.30	3.02	0.01	0.02	0.07	1169
13:30	4.80	3.02	69.06	0.15	0.35	1.57	0.22	0.10	0.14	3.10	0.01	0.02	0.07	1167
14:00	4.93	3.82	64.64	0.17	0.34	1.67	0.21	0.09	0.16	2.78	0.01	0.01	0.07	1180
14:30	5.10	3.98	64.01	0.15	0.43	1.68	0.23	0.10	0.18	2.82	0.01	0.02	0.07	1185
15:00	8.33	9.72	61.47	0.21	0.39	1.86	0.33	0.07	0.39	2.46	0.01	0.02	0.07	1178
15:30	8.29	7.08	63.28	0.21	0.40	1.86	0.32	0.05	0.28	2.46	0.01	0.02	0.07	1152
16:00	8.00	6.49	68.93	0.22	0.36	1.84	0.31	0.05	0.26	2.71	0.01	0.01	0.07	1166
16:30	9.22	6.96	67.82	0.22	0.35	1.81	0.37	0.06	0.28	2.74	0.01	0.01	0.07	1148
17:00	7.65	5.87	66.35	0.23	0.35	1.82	0.32	0.09	0.25	2.79	0.01	0.01	0.08	1173
17:30	8.89	7.96	68.31	0.18	0.35	1.69	0.39	0.08	0.35	3.00	0.01	0.02	0.07	1165
18:00	7.82	6.95	67.16	0.20	0.35	1.68	0.34	0.09	0.30	2.94	0.01	0.02	0.07	1147
18:30	6.21	3.85	65.02	0.18	0.32	1.69	0.27	0.09	0.17	2.87	0.01	0.01	0.07	1166
19:00	8.27	8.57	65.66	0.21	0.38	1.75	0.36	0.09	0.37	2.87	0.01	0.02	0.08	1133
19:30	7.84	13.09	66.91	0.19	0.36	1.76	0.35	0.09	0.58	2.95	0.01	0.02	0.08	1140
20:00	7.80	19.14	68.07	0.19	0.34	1.07	0.34	0.06	0.83	2.96	0.01	0.01	0.05	1148
20:30	5.81	33.29	62.51	0.18	0.34	0.45	0.25	0.06	1.44	2.71	0.01	0.01	0.02	1147
21:00	6.43	44.29	68.79	0.19	0.30	0.41	0.28	0.05	1.91	2.97	0.01	0.01	0.02	1156
21:30	6.76	42.43	66.02	0.18	0.31	0.39	0.29	0.04	1.81	2.81	0.01	0.01	0.02	1155
22:00	7.64	24.91	66.41	0.19	0.28	0.24	0.32	0.05	1.04	2.77	0.01	0.01	0.01	1160
22:30	8.97	24.66	68.99	0.19	0.31	0.24	0.38	0.05	1.04	2.90	0.01	0.01	0.01	1146
23:00	10.24	24.65	63.48	0.18	0.31	0.18	0.44	0.12	1.05	2.71	0.01	0.01	0.01	1142
23:30	7.49	12.63	69.05	0.19	0.31	0.25	0.31	0.06	0.53	2.87	0.01	0.01	0.01	1154
00:00	6.11	5.21	69.46	0.18	0.30	0.33	0.26	0.07	0.22	2.97	0.01	0.01	0.01	1168
min	4,80	0,07	55,31	0,15	0,28	0,18	0,21	0,04	0,00	2,27	0,01	0,01	0,01	1094
max	10,33	44,29	77,62	0,34	0,54	1,86	0,45	0,12	1,91	3,44	0,02	0,02	0,08	1193
moyenne	7,73	10,63	66,60	0,19	0,38	1,20								1158
Total							15,93	12,19	21,89	137,44	0,39	0,78	2,47	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,86			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.