

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	6.90	8.11	67.19	0.17	0.34	0.49	0.30	0.07	0.35	2.94	0.01	0.01	0.02	1161	
01:00	8.09	10.76	67.74	0.17	0.35	0.57	0.36	0.08	0.48	3.00	0.01	0.02	0.03	1159	
01:30	9.03	10.56	66.25	0.18	0.29	0.54	0.40	0.08	0.47	2.92	0.01	0.01	0.02	1143	
02:00	7.63	4.11	69.06	0.18	0.32	0.54	0.33	0.08	0.18	3.00	0.01	0.01	0.02	1131	
02:30	6.99	5.90	64.60	0.17	0.36	0.45	0.31	0.06	0.26	2.83	0.01	0.02	0.02	1164	
03:00	9.22	10.91	66.70	0.18	0.32	0.30	0.40	0.08	0.48	2.92	0.01	0.01	0.01	1148	
03:30	7.81	3.61	67.97	0.17	0.33	0.41	0.34	0.05	0.16	2.96	0.01	0.01	0.02	1163	
04:00	8.03	5.69	67.38	0.16	0.35	0.26	0.35	0.06	0.25	2.96	0.01	0.02	0.01	1176	
04:30	7.33	3.42	67.85	0.15	0.35	0.35	0.33	0.07	0.15	3.03	0.01	0.02	0.02	1172	
05:00	7.54	2.36	61.15	0.17	0.36	0.37	0.32	0.16	0.10	2.61	0.01	0.02	0.02	1179	
05:30	7.19	3.92	65.88	0.15	0.36	0.19	0.31	0.05	0.17	2.86	0.01	0.02	0.01	1195	
06:00	8.20	7.74	71.01	0.16	0.39	1.04	0.36	0.07	0.34	3.12	0.01	0.02	0.05	1177	
06:30	7.42	6.88	66.93	0.16	0.39	1.65	0.33	0.08	0.30	2.94	0.01	0.02	0.07	1172	
07:00	7.62	7.58	67.18	0.16	0.38	1.62	0.34	0.08	0.33	2.97	0.01	0.02	0.07	1164	
07:30	8.02	11.58	64.74	0.17	0.33	1.56	0.37	0.07	0.53	2.95	0.01	0.02	0.07	1158	
08:00	8.60	10.33	68.82	0.16	0.36	0.86	0.38	0.06	0.45	3.01	0.01	0.02	0.04	1153	
08:30	7.92	10.06	65.64	0.15	0.36	0.17	0.35	0.04	0.44	2.90	0.01	0.02	0.01	1147	
09:00	6.84	2.72	64.28	0.16	0.35	0.23	0.29	0.08	0.11	2.71	0.01	0.01	0.01	1144	
09:30	6.08	2.92	66.49	0.14	0.25	1.31	0.26	0.09	0.13	2.87	0.01	0.01	0.06	1148	
10:00	8.78	5.87	62.02	0.17	0.16	1.64	0.38	0.31	0.25	2.69	0.01	0.01	0.07	1126	
10:30	7.82	6.50	65.96	0.16	0.20	1.68	0.34	0.14	0.28	2.89	0.01	0.01	0.07	1119	
11:00	9.66	7.94	67.46	0.16	0.28	0.75	0.42	0.16	0.34	2.92	0.01	0.01	0.03	1143	
11:30	8.24	2.36	68.49	0.16	0.38	0.11	0.35	0.06	0.10	2.92	0.01	0.02	0.00	1141	
12:00	6.63	0.35	69.64	0.14	0.38	0.19	0.29	0.06	0.02	3.01	0.01	0.02	0.01	1160	
12:30	7.43	7.88	61.87	0.15	0.33	0.14	0.32	0.05	0.34	2.68	0.01	0.01	0.01	1130	
13:00	7.28	8.13	70.91	0.16	0.23	1.41	0.32	0.07	0.35	3.09	0.01	0.01	0.06	1157	
13:30	7.05	12.42	67.55	0.15	0.18	1.72	0.31	0.08	0.55	2.98	0.01	0.01	0.08	1129	
14:00	6.26	8.27	64.94	0.16	0.24	1.85	0.27	0.07	0.36	2.79	0.01	0.01	0.08	1156	
14:30	7.64	11.91	66.30	0.18	0.21	1.83	0.33	0.10	0.52	2.87	0.01	0.01	0.08	1136	
15:00	6.28	5.03	65.05	0.16	0.20	1.88	0.26	0.07	0.21	2.74	0.01	0.01	0.08	1146	
15:30	6.53	4.84	65.47	0.16	0.21	1.94	0.28	0.09	0.21	2.79	0.01	0.01	0.08	1164	
16:00	7.15	6.58	58.33	0.16	0.20	2.04	0.30	0.05	0.28	2.46	0.01	0.01	0.09	1124	
16:30	7.80	7.42	65.86	0.18	0.19	1.98	0.32	0.09	0.30	2.67	0.01	0.01	0.08	1134	
17:00	9.20	8.14	68.26	0.17	0.15	2.00	0.38	0.06	0.33	2.79	0.01	0.01	0.08	1139	
17:30	7.90	7.17	70.18	0.17	0.22	1.97	0.34	0.09	0.31	3.00	0.01	0.01	0.08	1174	
18:00	6.90	7.06	63.78	0.15	0.22	1.87	0.31	0.06	0.31	2.83	0.01	0.01	0.08	1156	
18:30	8.31	9.05	69.02	0.16	0.18	1.85	0.38	0.14	0.41	3.13	0.01	0.01	0.08	1151	
19:00	7.22	4.98	67.21	0.15	0.25	1.88	0.32	0.11	0.22	2.97	0.01	0.01	0.08	1154	
19:30	7.05	6.57	64.39	0.15	0.26	1.80	0.31	0.12	0.29	2.84	0.01	0.01	0.08	1154	
20:00	7.28	4.38	66.14	0.15	0.33	1.02	0.31	0.06	0.19	2.82	0.01	0.01	0.04	1145	
20:30	8.29	4.82	67.92	0.19	0.27	0.07	0.33	0.06	0.19	2.71	0.01	0.01	0.00	1143	
21:00	9.20	15.67	68.89	0.17	0.44	1.53	0.39	0.08	0.67	2.93	0.01	0.02	0.07	1177	
21:30	5.47	10.81	62.07	0.16	0.44	1.83	0.24	0.07	0.47	2.72	0.01	0.02	0.08	1166	
22:00	5.00	8.70	69.86	0.19	0.43	1.91	0.21	0.10	0.37	2.94	0.01	0.02	0.08	1155	
22:30	4.99	7.58	62.80	0.18	0.49	1.94	0.20	0.08	0.31	2.57	0.01	0.02	0.08	1142	
23:00	5.29	5.65	69.08	0.18	0.49	1.82	0.23	0.12	0.24	2.97	0.01	0.02	0.08	1162	
23:30	5.23	5.80	65.80	0.17	0.49	1.76	0.23	0.08	0.25	2.87	0.01	0.02	0.08	1149	
00:00	5.43	5.65	66.41	0.19	0.48	1.78	0.23	0.12	0.24	2.86	0.01	0.02	0.08	1156	
min	4,99	0,35	58,33	0,14	0,15	0,07	0,20	0,04	0,02	2,46	0,01	0,01	0,00	1119	
max	9,66	15,67	71,01	0,19	0,49	2,04	0,42	0,31	0,67	3,13	0,01	0,02	0,09	1195	
moyenne	7,37	7,01	66,43	0,16	0,31	1,19								1152	
Total							15,31	11,11	14,60	137,95	0,34	0,65	2,47		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,35			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.