

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.91	8.15	69.23	0.42	1.00	0.00	0.37	0.07	0.34	2.86	0.02	0.04	0.00	1143
01:00	8.90	10.50	67.54	0.44	0.89	0.00	0.39	0.10	0.46	2.95	0.02	0.04	0.00	1182
01:30	7.68	9.29	67.15	0.32	0.77	0.00	0.34	0.10	0.42	3.01	0.01	0.03	0.00	1181
02:00	8.00	8.75	62.97	0.30	0.72	0.00	0.35	0.16	0.39	2.77	0.01	0.03	0.00	1151
02:30	6.92	6.53	66.98	0.27	0.78	0.00	0.31	0.09	0.29	2.97	0.01	0.03	0.00	1144
03:00	6.74	5.60	67.00	0.29	0.73	0.00	0.28	0.10	0.24	2.82	0.01	0.03	0.00	1141
03:30	8.29	6.78	67.62	0.27	0.75	0.00	0.35	0.11	0.28	2.81	0.01	0.03	0.00	1126
04:00	8.01	5.81	66.13	0.27	0.67	0.00	0.33	0.08	0.24	2.74	0.01	0.03	0.00	1123
04:30	6.26	6.66	68.41	0.31	0.66	0.00	0.26	0.08	0.27	2.82	0.01	0.03	0.00	1141
05:00	7.32	7.61	68.19	0.26	0.68	0.00	0.32	0.08	0.33	2.95	0.01	0.03	0.00	1157
05:30	8.56	11.93	65.40	0.25	0.62	0.00	0.37	0.07	0.51	2.81	0.01	0.03	0.00	1147
06:00	6.31	5.86	66.79	0.24	0.64	0.00	0.27	0.08	0.25	2.82	0.01	0.03	0.00	1147
06:30	7.74	8.82	65.53	0.25	0.61	0.00	0.33	0.08	0.38	2.80	0.01	0.03	0.00	1143
07:00	6.87	6.66	63.30	0.23	0.61	0.00	0.30	0.10	0.29	2.73	0.01	0.03	0.00	1164
07:30	7.31	7.69	66.80	0.23	0.66	0.00	0.32	0.09	0.33	2.89	0.01	0.03	0.00	1155
08:00	8.97	5.90	64.81	0.22	0.55	0.00	0.39	0.09	0.26	2.85	0.01	0.02	0.00	1172
08:30	9.26	2.23	70.28	0.24	0.46	0.00	0.40	0.06	0.10	3.06	0.01	0.02	0.00	1151
09:00	8.25	1.31	66.20	0.24	0.46	0.00	0.36	0.08	0.06	2.86	0.01	0.02	0.00	1149
09:30	8.56	2.62	67.96	0.25	0.45	0.00	0.37	0.07	0.11	2.96	0.01	0.02	0.00	1146
10:00	8.74	2.88	66.22	0.25	0.42	0.00	0.37	0.07	0.12	2.82	0.01	0.02	0.00	1145
10:30	7.19	1.63	65.91	0.22	0.46	0.00	0.32	0.05	0.07	2.90	0.01	0.02	0.00	1181
11:00	7.99	2.35	67.82	0.22	0.44	0.00	0.35	0.07	0.10	2.97	0.01	0.02	0.00	1160
11:30	8.97	4.20	67.03	0.23	0.42	0.00	0.39	0.06	0.18	2.93	0.01	0.02	0.00	1154
12:00	8.35	1.41	69.33	0.23	0.41	0.00	0.36	0.06	0.06	2.96	0.01	0.02	0.00	1140
12:30	8.66	3.78	65.78	0.23	0.38	0.00	0.37	0.08	0.16	2.83	0.01	0.02	0.00	1146
13:00	8.98	2.99	67.17	0.22	0.45	0.00	0.40	0.07	0.13	2.96	0.01	0.02	0.00	1149
13:30	8.28	1.23	66.26	0.20	0.42	0.00	0.36	0.06	0.05	2.91	0.01	0.02	0.00	1168
14:00	6.49	5.83	67.63	0.20	0.49	0.00	0.28	0.08	0.25	2.96	0.01	0.02	0.00	1159
14:30	8.35	11.72	66.32	0.22	0.47	0.00	0.37	0.07	0.52	2.93	0.01	0.02	0.00	1170
15:00	8.17	8.81	66.00	0.21	0.47	0.00	0.36	0.09	0.39	2.91	0.01	0.02	0.00	1144
15:30	7.37	14.69	63.19	0.22	0.47	0.00	0.33	0.06	0.65	2.82	0.01	0.02	0.00	1151
16:00	8.14	15.56	68.73	0.21	0.45	0.00	0.36	0.07	0.69	3.05	0.01	0.02	0.00	1156
16:30	7.80	14.57	66.51	0.22	0.47	0.00	0.35	0.08	0.65	2.95	0.01	0.02	0.00	1166
17:00	7.44	13.21	65.03	0.21	0.43	0.00	0.32	0.08	0.58	2.84	0.01	0.02	0.00	1158
17:30	8.32	12.96	65.61	0.22	0.45	0.00	0.37	0.07	0.57	2.90	0.01	0.02	0.00	1167
18:00	8.49	13.65	66.10	0.21	0.44	0.00	0.37	0.08	0.59	2.87	0.01	0.02	0.00	1140
18:30	7.75	11.09	66.86	0.86	0.43	0.00	0.34	0.07	0.49	2.97	0.04	0.02	0.00	1162
19:00	7.20	8.10	65.96	0.20	0.48	0.00	0.32	0.08	0.36	2.91	0.01	0.02	0.00	1160
19:30	7.33	10.88	65.36	0.22	0.44	0.00	0.32	0.06	0.48	2.88	0.01	0.02	0.00	1154
20:00	9.49	10.73	64.96	0.22	0.35	0.00	0.41	0.04	0.46	2.80	0.01	0.02	0.00	1153
20:30	7.82	3.82	68.99	0.22	0.37	0.00	0.34	0.05	0.17	2.99	0.01	0.02	0.00	1158
21:00	7.05	4.88	66.87	0.20	0.38	0.00	0.31	0.05	0.22	2.95	0.01	0.02	0.00	1163
21:30	7.19	4.74	67.26	0.21	0.34	0.00	0.31	0.04	0.21	2.94	0.01	0.02	0.00	1160
22:00	5.74	2.00	66.21	0.19	0.36	0.00	0.25	0.04	0.09	2.87	0.01	0.02	0.00	1159
22:30	7.46	6.37	66.37	0.21	0.34	0.00	0.33	0.04	0.28	2.93	0.01	0.02	0.00	1171
23:00	6.99	4.06	68.94	0.21	0.32	0.00	0.30	0.05	0.17	2.92	0.01	0.01	0.00	1152
23:30	8.06	6.04	65.84	0.22	0.35	0.00	0.35	0.04	0.26	2.86	0.01	0.02	0.00	1153
00:00	8.09	3.31	68.48	0.21	0.35	0.00	0.35	0.05	0.14	2.97	0.01	0.02	0.00	1160
min	5,74	1,23	62,87	0,19	0,32	0,00	0,25	0,04	0,05	2,73	0,01	0,01	0,00	1123
max	9,49	15,56	70,28	0,86	1,00	0,00	0,41	0,16	0,69	3,06	0,04	0,04	0,00	1182
moyenne	7,85	7,00	66,69	0,25	0,52	0,00								1155
Total							16,37	11,89	14,65	139,03	0,53	1,07	0,00	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,68			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.