

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lères	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,57	3,64	65,19	0,32	0,28	1,66	0,38	0,04	0,16	2,90	0,01	0,01	0,07	1153
01:00	9,16	3,73	66,16	0,31	0,28	1,66	0,40	0,03	0,16	2,87	0,01	0,01	0,07	1139
01:30	9,39	3,06	68,02	0,31	0,27	1,66	0,41	0,04	0,13	2,95	0,01	0,01	0,07	1145
02:00	7,98	2,21	63,00	0,30	0,27	1,65	0,34	0,03	0,10	2,72	0,01	0,01	0,07	1151
02:30	7,82	2,36	65,63	0,28	0,27	1,62	0,33	0,03	0,10	2,80	0,01	0,01	0,07	1152
03:00	7,55	1,83	71,02	0,25	0,29	1,62	0,33	0,04	0,08	3,08	0,01	0,01	0,07	1165
03:30	6,96	1,43	67,39	0,26	0,28	1,64	0,31	0,05	0,06	2,96	0,01	0,01	0,07	1151
04:00	7,03	0,56	68,03	0,24	0,29	1,66	0,31	0,08	0,02	2,99	0,01	0,01	0,07	1157
04:30	7,41	4,37	67,45	0,24	0,32	1,62	0,33	0,06	0,20	3,04	0,01	0,01	0,07	1143
05:00	11,55	42,51	116,64	0,25	0,28	1,65	0,50	0,05	1,84	5,05	0,01	0,01	0,07	1148
05:30	4,45	2,90	68,47	0,19	0,39	1,95	0,20	0,06	0,13	3,06	0,01	0,02	0,09	1170
06:00	6,63	10,06	66,98	0,15	0,40	2,30	0,29	0,07	0,44	2,96	0,01	0,02	0,10	1162
06:30	10,28	12,23	67,64	0,17	0,41	2,33	0,45	0,08	0,53	2,95	0,01	0,02	0,10	1140
07:00	8,39	6,96	65,07	0,15	0,38	2,30	0,37	0,07	0,31	2,88	0,01	0,02	0,10	1154
07:30	8,44	6,61	67,21	0,17	0,38	2,34	0,37	0,08	0,29	2,92	0,01	0,02	0,10	1148
08:00	8,28	5,04	66,84	0,20	0,40	1,97	0,36	0,07	0,22	2,89	0,01	0,02	0,09	1134
08:30	7,60	2,99	65,28	0,23	0,38	1,66	0,33	0,06	0,13	2,87	0,01	0,02	0,07	1157
09:00	7,45	3,31	67,46	0,22	0,41	1,85	0,32	0,07	0,14	2,90	0,01	0,02	0,08	1138
09:30	6,13	6,83	66,47	0,16	0,43	2,45	0,27	0,08	0,30	2,90	0,01	0,02	0,11	1153
10:00	7,81	8,91	64,54	0,15	0,44	2,49	0,34	0,09	0,39	2,80	0,01	0,02	0,11	1132
10:30	8,66	9,08	65,52	0,16	0,42	2,54	0,38	0,08	0,39	2,85	0,01	0,02	0,11	1126
11:00	7,37	6,73	70,04	0,16	0,43	2,61	0,32	0,08	0,29	3,00	0,01	0,02	0,11	1122
11:30	6,77	7,18	64,18	0,16	0,45	2,55	0,29	0,08	0,31	2,78	0,01	0,02	0,11	1149
12:00	8,99	12,75	64,53	0,15	0,39	2,53	0,39	0,07	0,56	2,83	0,01	0,02	0,11	1146
12:30	8,39	10,74	67,01	0,16	0,37	2,59	0,35	0,07	0,45	2,83	0,01	0,02	0,11	1139
13:00	8,55	11,30	67,03	0,17	0,45	2,53	0,36	0,06	0,47	2,81	0,01	0,02	0,11	1133
13:30	7,41	10,58	63,14	0,16	0,47	2,45	0,31	0,06	0,44	2,63	0,01	0,02	0,10	1142
14:00	5,45	6,30	67,86	0,15	0,49	2,61	0,22	0,07	0,26	2,79	0,01	0,02	0,11	1156
14:30	8,35	15,21	67,02	0,15	0,45	2,47	0,38	0,06	0,68	3,02	0,01	0,02	0,11	1144
15:00	9,88	11,72	58,28	0,17	0,43	2,42	0,42	0,05	0,50	2,48	0,01	0,02	0,10	1122
15:30	6,31	8,09	68,01	0,16	0,48	2,43	0,26	0,05	0,34	2,85	0,01	0,02	0,10	1129
16:00	5,63	6,53	68,02	0,15	0,43	2,43	0,24	0,05	0,28	2,91	0,01	0,02	0,10	1150
16:30	6,99	8,47	69,17	0,16	0,40	2,48	0,30	0,06	0,36	2,96	0,01	0,02	0,11	1147
17:00	7,57	7,87	68,64	0,14	0,41	2,52	0,33	0,07	0,35	3,02	0,01	0,02	0,11	1148
17:30	8,59	9,54	66,37	0,16	0,41	2,51	0,38	0,07	0,42	2,95	0,01	0,02	0,11	1140
18:00	8,32	9,31	63,03	0,15	0,49	2,55	0,37	0,08	0,41	2,77	0,01	0,02	0,11	1125
18:30	10,71	10,86	45,04	0,17	0,46	2,41	0,45	0,03	0,46	1,91	0,01	0,02	0,10	1102
19:00	5,31	3,85	39,46	0,17	0,43	2,24	0,22	1,05	0,16	1,61	0,01	0,02	0,09	1158
19:30	5,84	5,59	57,22	0,21	0,42	2,34	0,23	0,04	0,22	2,28	0,01	0,02	0,09	1144
20:00	9,36	7,22	66,56	0,28	0,42	1,95	0,40	0,04	0,31	2,87	0,01	0,02	0,08	1129
20:30	7,34	2,76	67,80	0,29	0,41	1,89	0,32	0,08	0,12	2,94	0,01	0,02	0,08	1129
21:00	9,02	6,37	68,15	0,22	0,53	2,50	0,40	0,08	0,28	3,00	0,01	0,02	0,11	1123
21:30	8,40	5,82	67,50	0,19	0,50	2,53	0,37	0,08	0,26	2,96	0,01	0,02	0,11	1128
22:00	5,21	2,51	67,90	0,16	0,48	2,59	0,22	0,10	0,11	2,93	0,01	0,02	0,11	1140
22:30	8,16	12,33	64,36	0,17	0,55	2,50	0,36	0,08	0,55	2,85	0,01	0,02	0,11	1130
23:00	8,25	10,76	66,39	0,17	0,55	2,53	0,35	0,08	0,46	2,83	0,01	0,02	0,11	1131
23:30	8,88	13,28	61,69	0,18	0,53	2,48	0,37	0,05	0,56	2,60	0,01	0,02	0,10	1127
00:00	5,19	7,16	66,65	0,18	0,52	2,41	0,21	0,04	0,29	2,72	0,01	0,02	0,10	1140
min	4,45	0,56	39,46	0,14	0,27	1,62	0,20	0,03	0,02	1,61	0,01	0,01	0,07	1102
max	11,55	42,51	116,64	0,32	0,55	2,61	0,50	1,05	1,84	5,05	0,01	0,02	0,11	1170
moyenne	7,79	7,74	66,27	0,20	0,41	2,22								1141
Total							16,15	10,57	16,03	137,43	0,41	0,85	4,60	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.