

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.78	7.28	66.58	0.29	0.35	1.47	0.34	0.07	0.31	2.88	0.01	0.02	0.06	1149
01:00	8.89	7.67	66.59	0.37	0.33	1.47	0.38	0.06	0.33	2.85	0.02	0.01	0.06	1146
01:30	5.73	4.71	71.05	0.37	0.37	1.49	0.25	0.07	0.20	3.07	0.02	0.02	0.06	1155
02:00	7.42	14.84	65.31	0.35	0.34	1.47	0.32	0.08	0.65	2.86	0.02	0.01	0.06	1153
02:30	8.34	10.99	64.81	0.32	0.33	1.48	0.36	0.06	0.48	2.82	0.01	0.01	0.06	1143
03:00	9.29	13.19	67.65	0.25	0.32	1.48	0.39	0.06	0.55	2.85	0.01	0.01	0.06	1139
03:30	7.15	10.04	67.53	0.19	0.40	2.09	0.31	0.09	0.43	2.90	0.01	0.02	0.09	1157
04:00	7.25	14.02	62.15	0.18	0.53	2.67	0.31	0.07	0.60	2.68	0.01	0.02	0.11	1137
04:30	7.15	13.48	62.68	0.21	0.55	2.67	0.30	0.08	0.57	2.66	0.01	0.02	0.11	1160
05:00	8.06	13.30	66.99	0.25	0.52	2.70	0.34	0.08	0.57	2.86	0.01	0.02	0.12	1144
05:30	8.30	15.28	60.42	0.26	0.51	2.55	0.37	0.13	0.67	2.66	0.01	0.02	0.11	1164
06:00	6.13	8.40	66.75	0.24	0.49	2.68	0.27	0.12	0.37	2.94	0.01	0.02	0.12	1168
06:30	7.86	10.47	66.79	0.23	0.43	2.67	0.34	0.11	0.46	2.92	0.01	0.02	0.12	1157
07:00	9.58	15.45	63.03	0.23	0.54	2.58	0.43	0.10	0.69	2.83	0.01	0.02	0.12	1152
07:30	7.49	8.85	65.46	0.23	0.52	2.66	0.32	0.11	0.38	2.83	0.01	0.02	0.12	1123
08:00	8.22	7.53	66.24	0.27	0.50	1.98	0.36	0.07	0.33	2.87	0.01	0.02	0.09	1148
08:30	8.76	7.55	66.00	0.31	0.41	1.48	0.38	0.06	0.33	2.88	0.01	0.02	0.06	1143
09:00	8.15	7.67	67.64	0.32	0.41	1.48	0.35	0.19	0.33	2.93	0.01	0.02	0.06	1151
09:30	6.98	4.95	67.68	0.27	0.42	1.46	0.31	0.06	0.22	2.99	0.01	0.02	0.06	1166
10:00	8.24	8.96	66.61	0.28	0.44	1.47	0.36	0.06	0.39	2.89	0.01	0.02	0.06	1151
10:30	8.87	10.11	67.55	0.26	0.43	1.47	0.39	0.07	0.44	2.97	0.01	0.02	0.06	1158
11:00	6.08	7.12	65.18	0.26	0.42	1.47	0.26	0.08	0.31	2.84	0.01	0.02	0.06	1150
11:30	8.36	14.08	64.30	0.25	0.41	1.44	0.37	0.05	0.62	2.84	0.01	0.02	0.06	1149
12:00	7.47	6.06	69.56	0.24	0.40	1.49	0.32	0.07	0.26	3.01	0.01	0.02	0.06	1162
12:30	6.52	3.54	66.14	0.22	0.47	1.49	0.29	0.06	0.15	2.89	0.01	0.02	0.07	1159
13:00	7.80	5.55	67.32	0.23	0.42	1.48	0.34	0.06	0.25	2.97	0.01	0.02	0.07	1154
13:30	8.45	4.78	69.54	0.24	0.45	1.51	0.37	0.07	0.21	3.04	0.01	0.02	0.07	1158
14:00	8.65	5.70	65.26	0.23	0.44	1.54	0.38	0.06	0.25	2.83	0.01	0.02	0.07	1149
14:30	7.80	2.20	67.39	0.23	0.45	1.60	0.33	0.06	0.09	2.88	0.01	0.02	0.07	1156
15:00	7.79	5.72	68.34	0.23	0.45	1.55	0.34	0.05	0.25	2.95	0.01	0.02	0.07	1151
15:30	8.97	7.84	66.86	0.22	0.42	1.53	0.38	0.05	0.34	2.86	0.01	0.02	0.07	1137
16:00	7.92	5.48	66.81	0.22	0.45	1.50	0.35	0.05	0.24	2.94	0.01	0.02	0.07	1150
16:30	7.63	5.24	66.51	0.23	0.44	1.60	0.33	0.06	0.23	2.89	0.01	0.02	0.07	1143
17:00	7.97	6.56	67.55	0.23	0.45	1.59	0.34	0.06	0.28	2.91	0.01	0.02	0.07	1141
17:30	7.92	4.72	67.21	0.30	0.45	1.53	0.34	0.06	0.20	2.90	0.01	0.02	0.07	1139
18:00	7.03	6.86	66.15	0.26	0.41	2.21	0.31	0.09	0.30	2.92	0.01	0.02	0.10	1153
18:30	8.32	11.18	66.84	0.22	0.40	2.68	0.36	0.10	0.49	2.91	0.01	0.02	0.12	1143
19:00	7.48	7.92	65.78	0.21	0.34	2.74	0.32	0.09	0.34	2.81	0.01	0.01	0.12	1130
19:30	8.34	13.79	64.13	0.24	0.37	2.68	0.36	0.09	0.60	2.79	0.01	0.02	0.12	1141
20:00	7.13	23.69	66.10	0.29	0.34	2.04	0.31	0.06	1.03	2.87	0.01	0.01	0.09	1133
20:30	7.61	24.39	65.80	0.28	0.37	1.63	0.32	0.06	1.03	2.78	0.01	0.02	0.07	1129
21:00	7.20	10.81	68.56	0.29	0.44	1.52	0.31	0.05	0.46	2.92	0.01	0.02	0.06	1153
21:30	7.95	9.47	67.98	0.35	0.40	1.50	0.34	0.07	0.41	2.92	0.01	0.02	0.06	1154
22:00	7.77	6.47	65.99	0.28	0.42	1.55	0.32	0.05	0.27	2.73	0.01	0.02	0.06	1159
22:30	8.81	11.42	67.82	0.25	0.43	2.83	0.37	0.08	0.48	2.87	0.01	0.02	0.12	1148
23:00	8.29	8.58	66.58	0.25	0.37	2.71	0.36	0.07	0.37	2.86	0.01	0.02	0.12	1150
23:30	7.25	5.80	65.97	0.38	0.38	2.70	0.31	0.09	0.25	2.84	0.02	0.02	0.12	1168
00:00	10.03	12.70	67.91	0.27	0.30	2.64	0.44	0.10	0.56	2.99	0.01	0.01	0.12	1145
min	5,73	2,20	60,42	0,18	0,30	1,44	0,25	0,05	0,09	2,66	0,01	0,01	0,06	1123
max	10,03	24,39	71,05	0,38	0,55	2,83	0,44	0,19	1,03	3,07	0,02	0,02	0,12	1168
moyenne	7,88	9,43	66,44	0,26	0,42	1,92								1150
Total							16,38	11,45	19,59	138,10	0,55	0,88	3,99	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,50			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.