

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								24h
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,18	20,52	65,98	0,20	0,33	2,53	0,36	0,09	0,90	2,89	0,01	0,01	0,11	1150
01:00	5,50	23,24	66,98	0,27	0,25	2,40	0,24	0,08	1,02	2,93	0,01	0,01	0,11	1135
01:30	7,33	19,50	60,61	0,41	0,32	2,12	0,32	0,05	0,85	2,64	0,02	0,01	0,09	1147
02:00	9,49	15,29	63,69	0,23	0,32	1,70	0,41	0,05	0,66	2,76	0,01	0,01	0,07	1152
02:30	8,32	5,06	64,97	0,21	0,31	1,70	0,36	0,03	0,22	2,82	0,01	0,01	0,07	1154
03:00	8,16	6,68	66,88	0,22	0,31	1,75	0,35	0,03	0,28	2,85	0,01	0,01	0,07	1143
03:30	7,53	5,52	66,47	0,20	0,31	1,74	0,32	0,03	0,24	2,85	0,01	0,01	0,07	1133
04:00	7,79	5,61	68,59	0,21	0,35	1,74	0,33	0,04	0,24	2,94	0,01	0,02	0,07	1148
04:30	7,64	5,63	68,93	0,19	0,37	1,75	0,33	0,04	0,24	2,95	0,01	0,02	0,07	1153
05:00	8,40	6,83	67,80	0,20	0,33	1,76	0,36	0,04	0,29	2,92	0,01	0,01	0,08	1139
05:30	8,27	5,33	67,06	0,19	0,37	1,77	0,36	0,05	0,23	2,88	0,01	0,02	0,08	1155
06:00	6,47	5,24	67,75	0,14	0,32	2,14	0,28	0,07	0,23	2,91	0,01	0,01	0,09	1142
06:30	8,40	10,33	67,08	0,13	0,31	2,37	0,36	0,08	0,45	2,90	0,01	0,01	0,10	1137
07:00	7,73	7,17	66,49	0,12	0,29	2,31	0,33	0,09	0,31	2,87	0,01	0,01	0,10	1128
07:30	7,70	8,25	66,21	0,12	0,29	2,31	0,33	0,06	0,36	2,87	0,01	0,01	0,10	1144
08:00	7,97	8,30	65,54	0,16	0,32	2,03	0,35	0,06	0,36	2,84	0,01	0,01	0,09	1139
08:30	8,33	6,15	68,67	0,19	0,32	1,77	0,36	0,05	0,27	2,98	0,01	0,01	0,08	1136
09:00	7,49	6,07	65,54	0,15	0,29	2,13	0,32	0,11	0,26	2,79	0,01	0,01	0,09	1112
09:30	8,27	6,95	62,53	0,13	0,32	2,44	0,35	0,14	0,29	2,65	0,01	0,01	0,10	1101
10:00	6,61	2,77	67,30	0,17	0,27	2,47	0,28	0,11	0,12	2,81	0,01	0,01	0,10	1112
10:30	8,50	5,52	64,33	0,15	0,34	2,40	0,36	0,09	0,24	2,75	0,01	0,01	0,10	1132
11:00	9,05	8,05	61,88	0,15	0,32	2,36	0,39	0,07	0,34	2,65	0,01	0,01	0,10	1120
11:30	7,65	4,44	65,22	0,18	0,23	2,28	0,33	0,07	0,19	2,78	0,01	0,01	0,10	1124
12:00	8,19	7,35	60,92	0,16	0,36	2,24	0,35	0,09	0,32	2,61	0,01	0,02	0,10	1122
12:30	9,00	8,15	60,21	0,16	0,29	2,16	0,38	0,08	0,34	2,53	0,01	0,01	0,09	1130
13:00	6,02	1,09	70,63	0,15	0,31	2,15	0,26	0,08	0,05	3,03	0,01	0,01	0,09	1167
13:30	6,95	3,65	67,09	0,14	0,34	2,17	0,30	0,10	0,16	2,91	0,01	0,01	0,09	1143
14:00	7,15	2,71	65,47	0,13	0,41	2,20	0,30	0,10	0,12	2,79	0,01	0,02	0,09	1176
14:30	7,85	7,26	64,53	0,15	0,32	2,01	0,34	0,10	0,32	2,84	0,01	0,01	0,09	1172
15:00	8,97	7,00	67,75	0,16	0,30	1,99	0,40	0,09	0,31	3,01	0,01	0,01	0,09	1147
15:30	9,30	7,68	65,81	0,16	0,31	2,01	0,41	0,13	0,34	2,89	0,01	0,01	0,09	1128
16:00	7,05	2,86	64,44	0,14	0,31	2,03	0,30	0,10	0,12	2,78	0,01	0,01	0,09	1138
16:30	8,13	5,19	64,33	0,16	0,29	1,93	0,35	0,10	0,23	2,80	0,01	0,01	0,08	1136
17:00	7,99	6,58	64,79	0,16	0,30	1,90	0,34	0,07	0,28	2,73	0,01	0,01	0,08	1120
17:30	7,26	6,07	65,59	0,16	0,35	1,95	0,31	0,76	0,26	2,83	0,01	0,02	0,08	1155
18:00	5,52	1,39	61,21	0,14	0,31	2,17	0,21	0,10	0,05	2,38	0,01	0,01	0,08	1125
18:30	8,96	3,68	61,78	0,15	0,30	2,16	0,35	0,08	0,14	2,40	0,01	0,01	0,08	1142
19:00	9,15	5,45	66,98	0,11	0,31	2,07	0,38	0,08	0,23	2,82	0,00	0,01	0,09	1155
19:30	7,97	2,74	64,32	0,14	0,34	2,14	0,33	0,13	0,11	2,65	0,01	0,01	0,09	1122
20:00	8,61	4,07	69,84	0,15	0,31	1,88	0,38	0,07	0,18	3,05	0,01	0,01	0,08	1149
20:30	8,54	2,95	67,77	0,19	0,28	1,77	0,37	0,07	0,13	2,95	0,01	0,01	0,08	1148
21:00	8,05	2,68	67,68	0,19	0,27	1,79	0,35	0,07	0,11	2,90	0,01	0,01	0,08	1146
21:30	7,12	1,70	61,11	0,21	0,31	1,86	0,29	0,06	0,07	2,53	0,01	0,01	0,08	1154
22:00	7,64	4,34	63,65	0,25	0,31	1,78	0,33	0,70	0,19	2,75	0,01	0,01	0,08	1168
22:30	8,57	5,23	68,78	0,20	0,29	1,77	0,37	0,09	0,23	2,99	0,01	0,01	0,08	1170
23:00	10,41	6,58	66,44	0,20	0,25	1,77	0,45	0,10	0,28	2,86	0,01	0,01	0,08	1125
23:30	6,97	0,65	66,15	0,22	0,26	1,78	0,29	0,07	0,03	2,75	0,01	0,01	0,07	1136
00:00	7,03	3,47	63,74	0,22	0,24	1,76	0,29	0,10	0,14	2,60	0,01	0,01	0,07	1142
min	5,50	0,65	60,21	0,11	0,23	1,70	0,21	0,03	0,03	2,38	0,00	0,01	0,07	1101
max	10,41	23,24	70,63	0,41	0,41	2,53	0,45	0,76	1,02	3,05	0,02	0,02	0,11	1176
moyenne	7,90	6,44	65,57	0,18	0,31	2,03								1140
Total							16,22	14,24	13,31	134,60	0,36	0,64	4,16	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,91			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.